

SCALA 1:50



MAGNONE PER REGOLARIZZAZIONE PIASTE DI POSA
CALCESTRUZZO C12/15 (Rck=15 MPa)

- **CALCESTRUZZO TIPO 1**
(FONDAZIONI AVANCIORO LATO EST, FONDAZIONI AVANCIORO LATO OVEST, BACCHI AVANCIORO LATO EST, BACCHI AVANCIORO LATO OVEST, PARETE E COPERTURA BOCCELLE, PARETI MATURAZIONE PRIMARIA, FONDAZIONE SCRUBBER, FONDAZIONE LOCALE C6)

CALCESTRUZZO C25/30 (Rck=30) - CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2
MASSIMO A/C = 0.60 - CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO = 300 kg/m³
Dmax aggregato = 20 mm - CLASSE DI CONSISTENZA S4

CORRIERFO NETTO 5cm

- **CALCESTRUZZO TIPO 2**
(BACCHI AVANCIORO LATO EST, BACCHI AVANCIORO LATO OVEST, PARETE E COPERTURA BOCCELLE, PARETI MATURAZIONE PRIMARIA, MURO COMPARTO RICEZIONE E MISCELAZIONE A "L", MURO COMPARTO MATURAZIONE SECONDA, MURO DI SEPARAZIONE BIORSTRO, BAGNO DI CONTENIMENTO SERBATO)

CALCESTRUZZO C35/45 (Rck=45) - CLASSE DI ESPOSIZIONE XA3
MASSIMO A/C = 0.45 - CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO = 360 kg/m³
Dmax aggregato = 20 mm - CLASSE DI CONSISTENZA S4

CORRIERFO NETTO ELEMENTI PIASTRA 5 cm
CORRIERFO NETTO ELEMENTI PIASTRA 5.5 cm

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO
- TUTTE LE STRUTTURE
ACCIAIO B450C

ACCIAIO DA CARPENTERIA
- ELEVAZIONI
ACCIAIO S275 JR
PROTEZIONE MEDIANTE ZINCATURA A CALDO PER NUOVE STRUTTURE
PROTEZIONE MEDIANTE ZINCATURA A FREDDO PER LAVORAZIONI IN OPERA

BULLONI E SALDATURE
- BULLONI
BULLONI CLASSI 8.8 AD ALTA RESISTENZA CONFORMI A UNI 5712-5713
- SALDATURE
SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO DI II CLASSE CONFORMI A UNI 5113
SALVO DIVIETIVO SPECIFICA LO SPESSORE DEI CORDONI DOVRA' ESSERE PARI A 0.7 VOLTE QUELLO DELLE PARTI DA SALDARE E LA LUNGHEZZA PARI A QUELLA DEL PEZZO

SCALA 1:50



STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
NELLO STIR DI TUFINO (NA)

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA
E ARCHITETTURA - LOTTO 1
POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.1.3. - PROC. N. 2597/A-SIA/18
CODICE CIG: 7332580C6D - CODICE CUP: B23G17013850006

PROGETTO ESECUTIVO

S - STRUTTURE

AVANCORPO LATO EST
STRUTTURA IN ELEVAZIONE
CARPENTERIE - PARTE 2

1096	E S	PX	010	0	1	DI	1	1:50	.DWG
COMMESSA	CODICE	ELABORATO	REV.	FOGLIO	SCALA	FORMATO			

[illegible]

0	SETTEMBRE 2020	EMISSIONE	MR	GP	GV	VR
REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO