

Il gruppo di Progettazione arch. Francesco D'Agostino arch. Francesco Gregoraci arch. Germano D'Angelo dott. Giuseppe Enrico Ing. Rocco Orlando dott.ssa Annunziata D'Alconio ing. Felice Guatano dott. Danilo Finardi ing. Sergio Stralunga PROGETTO IMPIANTI: Ing. D'Auria Francesco	Il P.C.U.P. Ing. Luigi Gaglione	
	ELABORATO IMPIANTI	
	PREVENZIONE INCENDI	
	Piano di rilevazione e segnalazione incendi Impianto EVAC Impianto Rialzato - PIANO PRIMO	
	DATA	SOLO
APRILE 2020		1,50
ALBERTO BOCCHINO		IANT 07

LEGENDA

	CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDI INDIRIZZATA A 4 LOOP
	TERMINALE GRAFICO CON DISPLAY TOUCH SCREEN DI RIPETIZIONE DELLE SEGNALAZIONI PROVENIENTI DALLA CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDI
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO CON ISOLATORE DI CORTO CIRCUITO E BASE DI MONTAGGIO, FISSATO A VISTA
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO CON ISOLATORE DI CORTO CIRCUITO E BASE DI MONTAGGIO, FISSATO ALL'INTERNO ALLA CONTROSOFFITTINA E CON LED DI REPORTING A VISTA
	RIVELATORE LINEARE DI FUMO AD INCASSO IP44
	FERMO ELETTROMAGNETICO TENUTURA 400N CON MODULO DI INTERFACCIA L901A 100V24
	DISPOSITIVO OTTICO-ACUSTICO CON CARTELLINO INDICATORE
	SIRENA PER ESTERNO CON LAMPEGGIANTE LED
	PULSANTE A ROTTURA VETRO PER ALLARME INCENDIO DOTATO DI DOPIPO ISOLATORE DI CORTOCIRCUITO E CONTROSOFFITTINA A PARETE
	PULSANTE A ROTTURA VETRO PER SGANCIO DI EMERGENZA ENERGIA ELETTRICA, MONTAGGIO A PARETE
	CENTRALE EVAC EN46-180 ENTRO ARMADIO RACK 19"
	BASE MICROFONICA PER LA GESTIONE DEI MESSAGGI REGISTRATI O LIVE
	MICROFONO DI EMERGENZA DA PARETE, CONTENITORE BOX ABS IP65
	DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO 6W 100V EN54-24, CALOTTA METALLICA ANTAMMUFFANTE, MORSETTO CERAMICO, FUSIBILE TERMICO E CAVO ANTAMMUFFANTE
	DIFFUSORE RETTANGOLARE A PARETE 6W 100V EN54-24, CON MORSETTO CERAMICO E FUSIBILE TERMICO

CODICI SIMBOLI		
A	B	C
		D
		E
B		C
		D
		E

N.B. PIU' TABELLE AFFIANCATE STANNO A SIGNIFICARE CHE I FRUTTI IN QUESTIONE SONO ALLOGGIATI ALL'INTERNO DELLE MEDESIMA CASSET

NOTE:

- Le eventuali indicazioni di prodotti e/o case costruttrici è PURAMENTE INDICATIVO, è da intendersi "TIPO O SIMILARE"
- Impianto di rilevazione incendi:** cavi del tipo antincendio schermati, resistenti al fuoco LSHZ, a norma CEI 20-36, ICE 60331, EN 50200 PH 120, sezione minima 2x2,5 mmq per ogni loop, sezione minima 4 mmq 24V ausiliaria
- Impianto EVAC:** cavi del tipo antincendio schermati per sistemi a 100V, resistenti al fuoco LSHZ, norme CEI 20-105, EN 50200 PH 120, EN 50265-2-1, EN 50268-2, EN 50267-2-1, sezione minima 2x6 mmq per ogni circuito.
- I cavi con posa interrata, dovranno essere armati antiriduttore con treccia in Acc Inox AISI304

