



PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BIBLIOTECA PER L'ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI

Il gruppo di Progettazione	II R.U.P.	
	ing. Luigi Gaglione	
	ELABORATO IMPIANTI	
	PREVENZIONE INCENDI	
	Impianto idrico antincendio Posizionamento estintori Impianto di rilevazione e segnalazione incendi Impianto EV/AC GIARDINO	
arch. Francesco D'Agostino arch. Francesco Gregoraci arch. Gennaro D'Angelo dott. Giuseppe d'Errico ing. Rocco Orlando dott.ssa Annunziata D'Alonso ing. Felice Guarino dott. Danilo Finardi sig. Sergio Sbraglia PROGETTO IMPIANTI : Ing. D'Auria Francesco	DATA	SCALA
	APRILE 2020	1:50
	IANT 13	
	NUMERO REVISIONE	

LEGENDA	
	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO ENTRO LOCALE TECNICO SECONDO NORMA UNI 12485, 11292, 10779
	GRUPPO MOTOPOMPA DI MANDATA DN100 CON 2 ATTACCHI UNI 70 CONFORME ALLA NORME UNI 10779 ENTRO CASSETTA PER ESTERNO CON LASTRA DIM 600x500x300 CON N°2 TAPPI MASCHI DI PROTEZIONE
	CASSETTA DA INTERNI IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO ROSSO RAL 3000 A BASE DI RESINE POLIESTERI, A NORMA ISO 9227 RESISTENTE ALLA CORROSIONE, MANIGLIA AD APERTURA FACILITATA CON POSSIBILITÀ DI SIGILLO, FERTOE DI VENTILAZIONE E FORO PER PASSAGGIO TUBO DI ALIMENTAZIONE. DIMENSIONI 450x505x162 mm. - PORTELLO IN LAMIERA VERNICIATA CON SBRIGLO D'IDENTIFICAZIONE. - MANICHETTA FLESSIBILE DN45 CERTIFICATA EN 14540, CON RACCORDI UNI 804 E LEGATURA A NORMA UNI 7422 CON MANICOTTI COPRILEGATURA IN GOMMA LUNGHEZZA 20 m - SCELTA SALVAMANICHETTA IN MATERIALE PLASTICO DI COLORE ROSSO. - RUBINETTO IDRANTE 1"1/2 CON FILETTATURA CONFORME ALLA ISO 7-1. - LANCIA A REGOLAZIONE DI GETTO Ø 13 - k 85 UGELLO IN OTTONE SECONDO LA NORMA UNI EN 1582 - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D'USO. - ADESSIVO CODICE IDENTIFICAZIONE MARCHIO CE. VERSIONE DA ESTERNO - CASSETTA DA ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO ROSSO RAL 3000 A BASE DI RESINE POLIESTERI, A NORMA ISO 9227 RESISTENTE ALLA CORROSIONE, CON TETTUCIO SPOVENTE, MANIGLIA AD APERTURA FACILITATA CON POSSIBILITÀ DI SIGILLO, FERTOE DI VENTILAZIONE E FORO PER PASSAGGIO TUBO DI ALIMENTAZIONE. DIMENSIONI 450x530x220 MM.
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 6 kg 55A 233BC CON STAFFA A PARETE
	VALVOLA A SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE PN16 ENTRO POZZETTO IN CLS CONIM CHIUSINO IN GHISA C250
	TUBAZIONE PE 100-RC TIPO 2 PN 16 SDR 11 UNI 10910- INTERRATA h=0,8 m
	TUBAZIONE ACCIAIO NON SALDATO UNI EN 10255 SERIE MEDIA ZINCATA E VERNICIATA ROSSO RAL 3000 FISSATA A PARETE E/O A SOFFITTO TRAMITE STAFFAGGI ANTISISMICI E COLLARI CHIUSI IN AcZn ED ANCORANTI MECCANICI E/O CHIMICI
	TUBAZIONE DISCENDENTE
	TUBAZIONE ASCENDENTE
	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 CONFORME UNI 9723 METALLICA, INTERAMENTE ZINCATA E VERNICIATA NEI COLORI RAL APRIBILE NEL SENSO DELL'ESODO CON MANIGLIONE ANTIPANICO A BASSO PROFILO, MANIGLIA DALL'ALTRO LATO, SERRATURA, DISPOSITIVO DI CHIUSURA AUTOMATICA. PASSAGGIO NETTO INDICATO IN PLANIMETRIA
	COMPARTIMENTO REI 120

