

Il gruppo di Progettazione arch. Francesco D'Agostino arch. Francesco Gregoraci arch. Gennaro D'Angelo dott. Giuseppe E'rnio ing. Rocco Orlando ing. Asa Annunziata D'Alonso ing. Felice Guarino dott. Danilo Finardi sig. Sergio Straglia PROGETTO IMPIANTI : Ing. D'Auria Francesco	I.R.C.P. Ing. Luigi Gaglione	
	ELABORATO IMPIANTI	
	PREVENZIONE INCENDI Particolari installativi Impianto di rilevazione e segnalazione incendi Impianto di spegnimento automatico	
	DATA	SCALA
	APRILE 2020	

• Le eventuali indicazioni di prodotti e/o case costruttrici è PURAMENTE INDICATIVO, è da intendersi "TIPO O SIMILARE".

MASSIMO N°10
EROGATORI PER
CIASCUNA LINEA

01	SCHEDA FRONTALE "AM4000"
02	SCHEDA ALIMENTATORE "AM4000"
03	CONNETTORE CNU SCHEDA BASE "AM4000"
04	CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE 230 Vcc
05	N.2 BATTERIE 12V DA 18 Ah MAX
06	CAVO ROSSO E NERO SEZ. 2x1,5 mmq
07	FORI PER IL FISSAGGIO A PARETE DELLA CENTRALE
08	FORI PER IL PASSAGGIO DEI CAVI PER CABLAGGIO IN CENTRALE

A= DISTANZA MINIMA TRA EROGATORI NON INFERIORE A cm. 80
B= DISTANZE NON INFERIORI A cm. 50