



PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BIBLIOTECA
PER L'ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI

Il gruppo di Progettazione arch. Francesco D'Agostino arch. Francesco Gregoraci arch. Gennaro D'Angelo dott. Giuseppe d'Errico ing. Rocco Orlando dott.ssa Annunziata D'Alconso ing. Felice Guarino dott. Danilo Finardi sig. Sergio Sbraglia PROGETTO IMPIANTI : Ing. D'Auria Francesco	II R.U.P. ing. Luigi Gaglione	
	ELABORATO IMPIANTI	
	PREVENZIONE INCENDI	
	Impianto di spegnimento automatico PIANO SEMINTERRATO	
	DATA	SCALA
	APRILE 2020	1:50
	IANT 12	
	NUMERO REVISIONE	

LEGENDA	
	UDS-3N CENTRALE DI SPEGNIMENTO INDIRIZZABILE DA LOOP
	UNITÀ AUSILIARIA A 5 CANALI PER ATTIVAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO
	PULSANTE A ROTTURA VETRO PER SCARICA MANUALE, MONTAGGIO A PARETE
	PULSANTE A ROTTURA VETRO PER INIBIZIONE SCARICA, MONTAGGIO A PARETE
	GENERATORE DI AEROSOL DI POTASSIO, MASSA ESTINGUENTE DA 2.210 g, ATTIVATORE ELETTRICO A 24Vcc. CONTENITORE IN ACCIAIO INOX-TEMPO DI ATTIVAZIONE IMMEDIATO. COMPLETO DI STAFFA DI FISSAGGIO
	GENERATORE DI AEROSOL DI POTASSIO, MASSA ESTINGUENTE DA 4.420 g, ATTIVATORE ELETTRICO A 24Vcc. CONTENITORE IN ACCIAIO INOX-TEMPO DI ATTIVAZIONE IMMEDIATO. COMPLETO DI STAFFA DI FISSAGGIO
	BOX MODULO COLLEGAMENTO LOOP CON GENERATORE DI AEROSOL
	PANNELLO OTTICO-ACUSTICO DI ALLARME COMPOSTO DA AVVISATORE OTTICO A LED AD ALTA LUMINOSITÀ E SEGNALETTORE ACUSTICO SEPARATO A SUONO FISSO O INTERMITTENTE CERTIFICATO CE EN54-3. "VIETATO ENTRARE SCARICA IN ATTO"
	PANNELLO OTTICO-ACUSTICO DI ALLARME COMPOSTO DA AVVISATORE OTTICO A LED AD ALTA LUMINOSITÀ E SEGNALETTORE ACUSTICO SEPARATO A SUONO FISSO O INTERMITTENTE CERTIFICATO CE EN54-3. "ATTENZIONE FUOCO EVACUARE IL LOCALE"
	CONTATTO MAGNETICO REED A SCAMBIO PER LA SEGNALEZIONE DELLO STATO DELLE PORTE E FINESTRE PER AMBIENTI CON SPEGNIMENTO AUTOMATICO.
	MOTORE PER COMANDO FINESTRE A VASISTAS 24V c.c. MIN 400N, CORSA 800mm DA ALIMENTATORE CON BATTERIE
FPG 1.1.1 Generatore aerosol UA-5 LCD 1 Numero sequenziale Numero linea	

NOTE:

- Le eventuali indicazioni di prodotti e/o case costruttrici è PURAMENTE INDICATIVO, è da intendersi "TIPO O SIMILARE"
- I locali depositi saranno dotati di impianti meccanici in grado di assicurare almeno n°2 ricambio ambiente/ora alimentati da soccorritori CPSS conformi alla norma IEC EN 62040 e EN 50171.
- Impianto di spegnimento:** cavi del tipo antincendio schermati, resistenti al fuoco LSZH a norma CEI 20-36, ICE 60331, EN 50200 PH 120, sezione minima 2x2,5 mmq per ogni loop,
- Alimentazione attuatori:** cavi del tipo antincendio schermati, resistenti al fuoco LSZH a norma CEI 20-36, ICE 60331, EN 50200 PH 120, sezione minima 2x4 mmq

Porta esistente
sempre aperta
quando l'attività
è in funzione

Androne palazzo

