




PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BIBLIOTECA PER L'ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI

Il gruppo di Progettazione arch. Francesco D'Agostino arch. Francesco Gregoraci arch. Gennaro D'Angelo dott. Giuseppe d'Entico ing. Rocco Orlando dott.ssa Annunziata D'Alonso ing. Felice Guarnio dott. Danilo Finardi sig. Sergio Straglia PROGETTO IMPIANTI : Ing. D'Auria Francesco	II R.U.P. ing. Luigi Gaglione	
	ELABORATO IMPIANTI	
	IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI Impianto di rilevazione e segnalazione incendi Impianto EVAC PIANO RIALZATO - PIANO PRIMO	
	DATA APRILE 2020	SCALA 1:50 ISP 01
NUMERO REVISIONE		

LEGENDA	
	CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI INDRIZZATA A 4 LOOP
	TERMINALE GRAFICO CON DISPLAY TOUCH SCREEN DI RIPETIZIONE DELLE SEGNALAZIONI PROVENIENTI DALLA CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO CON ISOLATORE DI CIRITO CIRCUITO E BASE DI MONTAGGIO, POSATO A VISTA.
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO CON ISOLATORE DI CIRITO CIRCUITO E BASE DI MONTAGGIO, POSATO ENTRO LA CONTROSOFFITTA E CON LED DI RIPORTO A VISTA.
	RIVELATORE LINEARE DI FUMO AD INCASSO IP44
	PERNO ELETTROMAGNETICO TENUTA 400N CON MODULO DI INTERFACCIA LOOP 1 USCITA.
	DISPOSITIVO OTTICO-ACUSTICO CON CARTELLO O INDICATORE
	SIRENA PER ESTERNO CON LAMPEGGIANTE LED
	PULSANTE A ROTTURA VETRO PER ALLARME INCENDIO DOTATO DI DOPPIO ISOLATORE DI CIRITO CIRCUITO, MONTAGGIO A PARETE
	PULSANTE A ROTTURA VETRO PER SGANCIO DI EMERGENZA ENERGIA ELETTRICA, MONTAGGIO A PARETE
	CENTRALE EVAC EN54-16 ENTRO ARMADIO RACK 19"
	BASE MICROFONICA PER LA GESTIONE DEI MESSAGGI REGISTRATI O LIVE
	MICROFONO DI EMERGENZA DA PARETE, CONTENITORE BOX ABS IP66
	DIFFUSORE DA INCASSO A SOFFITTO 8W 100V EN54-24, CALOTTA METALLICA ANTIFLAMMA, MORSETTO CERAMICO, FUSIBILE TERMICO E CAVO ANTIFLAMMA
	DIFFUSORE RETTANGOLARE A PARETE 6W 100V EN54-24, CON MORSETTO CERAMICO E FUSIBILE TERMICO

CODICI SIMBOLI

A	B	C
D	E	
B	C	D
E		

A: Uscita/accensione
B: G.d.p. IPXX
C: Altezza installazione
D: n° posti occupati
E: Tipo di installazione
I: Esecuzione ad incasso
P: Esecuzione a parete
B: Esecuzione su canale a battiscopa
T: Esecuzione su torretta a pavimento
S: A soffitto

N.B. PIU' TABELLE AFFIANCATE STANNO A SIGNIFICARE CHE I FRUTTI IN QUESTIONE SONO ALLOGGIATI ALL'INTERNO DELLE MEDESIMA CASSETTA

- NOTE:
- Le eventuali indicazioni di prodotti e/o case costruttrici a PURAMENTE INDICATIVO, è da intendersi "TIPO O SIMILARE"
 - Impianto di rilevazione incendi: cavi del tipo antincendio schermati, resistenti al fuoco (LSZH) a norma CEI 20-36, ICE 60333, EN 50200 PH 120, sezione minima 2x2,5 mmq per ogni loop, sezione minima 4 mmq 24V ausiliaria
 - Impianto EVAC: cavi del tipo antincendio schermati per sistemi a 100V, resistenti al fuoco (LSZH) norme CEI 20-105, EN 50200 PH 120, EN 50265-2-1, EN 50268-2, EN 50267-2-1, sezione minima 2x6 mmq per ogni circuito.
 - I cavi con posa interrata, dovranno essere armati antiodore con treccia in AC Inox AISI304

VIA MONTE DI DIO

