



Il gruppo di Progettazione	II R.U.P ing. Luigi Gaglione	
arch. Francesco D'Agostino arch. Francesco Gregoraci arch. Gennaro D'Angelo dott. Giuseppe d'Errico ing. Rocco Orlando dott.ssa Annunziata D'Alconso ing. Felice Guarino dott. Danilo Finardi sig. Sergio Sbraglia PROGETTO IMPIANTI : Ing. D'Auria Francesco	ELABORATO GENERALE	
	Parere preliminare VVFF	
	DATA	SCALA
	APRILE 2020	
	NUMERO REVISIONE	
	ALL.03	



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI

"in impetu ignis numquam retrorsum"

Ufficio Tecnico e Prevenzione
Tel. 081/2595157-58
Fax 081/2595155
Pec:com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it

Napoli, lì
Applicazione del D.P.R. n.151/2011.

Prot. n. del..... Prat. n. 129741

Alla Direzione Generale per le Risorse
Strumentali "Istituto Studi Filosofici"
Dir. Gen. Uccello Silvio
Via Pietro Metastasio, 25/29
Napoli
dg.15@pec.regione.campania.it
silvio.uccello@regionbe.campania.it

Al Sig. Sindaco di Napoli

OGGETTO: Prevenzione incendi - Istituto Studi Filosofici sito in Napoli Piazza S. Maria degli Angeli, 1.
VALUTAZIONE DEL PROGETTO ai sensi dell'art. n.3 del D.P.R.n.151/2011 relativo all'attività di Edificio sottoposto a tutela ai sensi del Dlgs del 22 Gennaio 2004 n. 42, aperto al pubblico e destinato a biblioteca. Variante di progetto che prevede l'integrazione di ulteriori 3 idranti- aggiornamento impianto EVAC- realizzazione di filtro tra il piano terra ed il seminterrato- installazione di porte REI ai locali posti nel seminterrato individuata in categoria C di cui ai n.34.2.C (archivio) e 72.1.C dell'allegato I del D.P.R. n.151 del 01.08.2011.

Esaminato ai soli fini della Prevenzione Incendi il progetto relativo alla/e attività indicata/e in oggetto questo Comando esprime **parere favorevole** alla realizzazione del progetto antincendio di variante alle seguenti condizioni.

1. siano rispettate, per quanto eventualmente non evidenziato in progetto, le norme di sicurezza attualmente vigenti significando che qualsiasi variante rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a nuova approvazione prima della sua realizzazione.
2. siano applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Decreto legislativo n.81 del 2008 espressamente finalizzate alla prevenzione incendi;
3. Venga istituito il registro dei controlli dei dispositivi, attrezzature, dei presidi antincendio (art.6 D.P.R.n.151/2011), che dovrà essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini del controllo di competenza di questo Comando;
4. gli impianti elettrici siano realizzati in conformità alla legge 01.03.1968 n. 186.
5. gli allestimenti di tutti gli ambienti siano tali da rispettare, per quanto riguarda i rispettivi carichi d'incendio, le ipotesi progettuali al fine di preservare le determinazioni ottenute secondo il D.M.16.02.07 ed il D.M.09.03.07;
6. qualora, a servizio della/e attività in oggetto, sia prevista l'installazione di impianti fotovoltaici la stessa dovrà recepire i contenuti della "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione Anno 2012" emanata dal M.I. - Dipartimento Vigili del Fuoco - Direzione Centrale Prevenzione Incendi con lettera n. 1324 del 7 febbraio 2012;
7. Sia rispettato tutto quanto previsto nel precedente parere di conformità antincendio di cui alla nota n. 1981 del 18 Gennaio 2016.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, prima di avviare l'esercizio dell'attività, il titolare è tenuto a presentare *Segnalazione Certificata di Inizio Attività* (SCIA) corredata, in attesa dell'emanando Decreto Attuativo, dalla seguente documentazione:

- ☒ Copia del presente parere rilasciato dal Comando Prov.VV.F. di Napoli (per attività' di cat.B/C).
- ☒ Attestato di versamento ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.139/06, a mezzo C/C postale n. 661801 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Napoli



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI

" in impetu ignis numquam retrorsum "

- ☒ **MOD. PIN 2.1_ 2018** - asseverazione a firma di tecnico abilitato attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché al progetto approvato dal Comando
- ☒ **MOD. PIN 2.2-2018_CERT.REI** - certificazioni di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e/o di separazione con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura a firma di tecnico abilitato;
- ☒ **MOD. PIN- 2.3_2018_ DICH. PROD.-** dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte a firma di tecnico abilitato;

Dichiarazioni/ Certificazioni relative a impianti (e componenti di impianti) rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (1)

- *Per impianti ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/2008 occorre produrre*

DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'/RISPONDENZA redatte ai sensi dell'art.7.

- ☒ Impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica;
- ☒ Impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- ☐ Impianti di trasporto ed utilizzazione di gas allo stato liquido od aeriforme comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei
- ☒ Impianti di estinzione di tipo automatico e/ o manuale;
- ☒ Impianti di rilevazione e segnalazione incendio;
- ☐ Impianti termici (relativamente al generatore di calore)
- ☒ Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori o montacarichi.

- *Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/2008 occorre produrre*

MOD. PIN 2.5 – 2018 CERT.IMP. a firma di professionista abilitato e iscritto negli elenchi del M.I

- ☒ impianti di evacuazione fumo e calore;
- ☒ impianti di comunicazione e allarme;
- ☐ impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di liquidi infiammabili o combustibili (3);
- ☒ impianti di protezione antincendio;
- ☐ certificati di prova a pressione/tenuta dei serbatoi;

Si precisa che la documentazione da presentare dovrà essere costituita esclusivamente dai modelli sopra indicati redatti riportando i riferimenti di tutti gli allegati che dovranno far parte del fascicolo che il Titolare e' tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli effettuati da parte del Comando Provinciale VV.F. completo del registro dei controlli e , laddove trattasi di luogo di lavoro, della documentazione relativa alla formazione prevista dal D.Lgs.81/08 (art.37) ed all'aggiornamento ai sensi della Circ. 5987 del 23.02.2011.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

D.C. Ing. Antonio LUNIERO

IL COMANDANTE PROVINCIALE

SETTORE PREVENZIONE INCENDI
IL DIRETTORE VICE DIRIGENTE

(Riliciv)

- (1) Quando trattasi di dichiarazioni rese dall'installatore dovrà essere allegato il certificato di riconoscimento dei requisiti professionali dello stesso con data non antecedente a 6 mesi dalla dichiarazione
- (2) Il modello MOD. PIN 2.5 – 2018 CERT.IMP. può essere redatto anche nel caso di impianto eseguito prima del 27-3-2008 (data di entrata in vigore del D.M.37/2008) o nel caso di dichiarazione di conformità non reperibile.

Il modello MOD. PIN 2.5 – 2018 CERT.IMP. a firma di professionista abilitato, dovrà essere redatto per certificare i requisiti di portata e pressione richiesti dall'impianto antincendio recependo l'attestazione dell'ente erogatore che attesti, relativamente alla portata idrica dell'acquedotto, un'indisponibilità per manutenzione non superiore a 60 ore/anno, relativamente all'area interessata dall'impianto (Norma UNI 10779 punto A.1.4)

- (3) per impianti termici alimentati a gasolio, le certificazioni, con riferimento ai dispositivi di sicurezza installati (valvola elettromagnetica, valvola limitatrice del carico per il serbatoio, ecc.), dovranno riportare gli estremi di applicazione da parte del Ministero dell'Interno o di possesso del marchio CE