



LEGENDA

Condotta antincendio in  
PEAD PN 16 DN 160

Idrante sottosuolo

Idrante soprassuolo

**REGIONE CAMPANIA**  
*Struttura di Missione Ecoballe UOD 01*

Accordo Quadro triennale per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura - Lotto 2: Prov. (CE)  
CIG: 73541547DC      CUP: B93G17007480006

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI:

Capogruppo Mandataria

Mandante

Mandante

Progettazione definitiva per la realizzazione dell'impianto per il trattamento della frazione organica in Casal di Principe (CE)

CAPO PROGETTO:  
Dott. Ing. Rocco Martello

RESPONSABILE DELL' INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:  
Dott. Ing. Simone Venturini

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  
Dott.ssa Ing. Liliana Monaco

TITOLO ELABORATO:  
IMPIANTI  
ELABORATI GRAFICI  
PLANIMETRIA IMPIANTO ANTINCENDIO ESTERNO

ELABORATO N°:  
IM-D-028-03

SCALA :  
1:500

NOME FILE :  
II091P-CP-PD-IM-D-028-03.dwg

| REVISIONE | N.             | DATA              | DESCRIZIONE | REDATTO | CONTROLLATO | APPROVATO    |
|-----------|----------------|-------------------|-------------|---------|-------------|--------------|
| 0         | Settembre 2019 | Prima emissione   |             | R.IORIO | R. MARTELLO | S. VENTURINI |
| 1         | Dicembre 2019  | Seconda emissione |             | R.IORIO | R. MARTELLO | S. VENTURINI |
| 2         | Aprile 2020    | Terza emissione   |             | R.IORIO | R. MARTELLO | S. VENTURINI |
| 3         | Dicembre 2020  | Quarta emissione  |             | R.IORIO | R. MARTELLO | S. VENTURINI |
| 4         |                |                   |             |         |             |              |

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE