

UNITÀ DI MISURA USATE:

- m QUOTE PLANIMETRICHE
- mm COORDINATE DI TINCAMEN TO
- m s/m LIVELLI ALTIMETRICO
- mm DIMENSIONI FERRO ARMATURA
- mm DIAMETRI FERRO DI ARMATURA

LA LARGHEZZA DEL CUSCINO DI SOTTOPONDAZIONE È PARI ALLA LARGHEZZA DELLA FONDAZIONE PIÙ DEI VOLTE IL SUO SPESSORE.

QU' ANGOLO INCLINATO IL POSIZIONAMENTO DELLE BARRE DI ARMATURA IN GRADO VESAGGIO (NALL) SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO.

GLI ELEMENTI PRE-ARMERATI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A CONTROLLI QUALITÀ CHE PREVEDANO ANCHE LA VERIFICA DEI COPERSIVI.

- DIAMETRO MINIMO DEL MANDRINO PER PIEGATURE, LINCINI, CAPPI, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO.



D = 40S PER Ø < 20
D = 70S PER Ø > 20

- SOVRAPPONGIMENTO MINIMA BARRE DI ARMATURA L=30SD, SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO

- PIEGATURE E QUOTE FERRO

=risultato ortogonale al disegno



CAPO PROGETTO: Dott. Ing. Rocco Martella	RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Dott. Ing. Simone Venturini	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Liliana Monaco
 	 	

SCALA : 1:100	NOME FILE : II091P-CP-PD-ED-D-102-01.dwg
------------------	---

REVISIONE	N.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
	0	Maggio 2019	EMISSIONE	F. MAZAHERI	R. MARTELLO	S. VENTURA
	1	Dicembre 2019	SECONDA EMISSIONE	F. MAZAHERI	R. MARTELLO	S. VENTURA
	2					
	3					
4						