

Ristrutturazione Edilizia della Residenza per Studenti Universitari denominata “De Amicis”, sita in Napoli alla via Tommaso De Amicis - PFTE - RIAPERTURA

Commessa P0042003 Azienda per il Diritto allo Studio della Regione Campania

Project Manager

Coordinatore di Intervento

Ispettori

Cliente - RUP

Progettisti

Collaboratori

Lorenzo RUSSO

Alessandro BACCHETTI

Luca AGLIOCCHI, Alessandro BACCHETTI, MAURO DE LUCA PICIONE, ALESSANDRA FANTINI, Sergio MASSARENTE, Gabriele PATANE', Elena PIERRI, Francesco PORCO, Riccardo ROGHI, Eleonora TORRE, Marco VASSALE, Lucia VENANTI

Iolanda CATALANO

Cristian NASTA, Antonio RUSSO

Director

Responsabile Tecnico

Giovanni DONDERO

Giovanni Battista DAMONTE

Date di Progetto	
Consegna progetto in prima emissione:	05/07/2024
Rapporto intermedio di verifica - Esame progetto:	22/07/2024
Trasmissione repliche dei progettisti:	24/07/2024
Rapporto intermedio di verifica - Valutazione repliche:	26/07/2024
Determinazioni riunione di contraddittorio:	26/07/2024
Consegna progetto revisionato:	01/08/2024 - 03/09/2024
Rapporto conclusivo di verifica - Riesame progetto:	11/09/2024

L'attività è stata effettuata in accordo all'istruzione IS-IBD-LLP-01 secondo i criteri e le verifiche contenute dalla normativa cogente applicabile e le liste di controllo per il livello progettuale oggetto di ispezione

Dettaglio di Progetto

RILIEVI GENERALI

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Rilievo	Nr. 86	ALESSANDRA FANTINI
Titolo Rilievo		Clima/impatto acustico
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		L. 447/95
Testo Rilievo		Manca la valutazione previsionale di clima/impatto acustico per l'intervento a progetto.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		ALESSANDRA FANTINI
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente a condizione che sia condiviso dal RUP.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 87	ALESSANDRA FANTINI
Titolo Rilievo		Requisiti acustici passivi
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.P.C.M. 5/12/97 - D.M. 23 giugno 2022
Testo Rilievo		Manca la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		ALESSANDRA FANTINI
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente a condizione che sia condiviso dal RUP.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Rilievo	Nr. 198	Eleonora TORRE
Titolo Rilievo		Completezza. Assenza degli Elaborati di natura archeologica
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 art. 41 AllegatoI.8
Testo Rilievo		In assenza di una determina specifica e dei documenti di riferimento, in relazione al fatto che si prevedono limitate opere di scavo per spostamento sottoservizi, adeguamenti sismici che non è chiaro se dovranno comportare scavi per rinforzo delle fondazioni e, a quanto ci consta, attività varie al piano seminterrato, si chiede alla Stazione Appaltante, di confermare quanto dichiarato dai progettisti in P-7, ossia che non si prevedono scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		si conferma
Autore Valutazione Replica		Eleonora TORRE
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		-

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Rilievo	Nr. 168	Marco VASSALE
Titolo Rilievo		Analisi di coordinamento LC1 e LC2
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Art. 42, D.Lgs. 36/23
Testo Rilievo		Tra la documentazione consegnata non si individuano elaborati a supporto dell'avvenuto coordinamento dei modelli quali, a titolo di esempio, rapporti di coordinamento LC1, LC2 e modelli e relativa modelli di analisi.

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica	Marco VASSALE
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Si rimanda ad eventuali determinazioni della Stazione Appaltante.
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr.	167	Marco VASSALE
Titolo Rilievo			Piano di Gestione Informativa
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			Art. 42, D.Lgs. 36/23
Testo Rilievo			Tra la documentazione consegnata non si individua la presenza del Piano di Gestione Informativa.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica			Marco VASSALE
Valutazione Replica			Replica non accettata
Testo Valutazione Replica			Si rimanda ad eventuali determinazioni della Stazione Appaltante.
Autore Contraddittorio			Lorenzo RUSSO
Contraddittorio			Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio			RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Rilievo	Nr.	215	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo			Relazione tecnica
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			D.Lgs. 36/2023 All.I.7, Sez. II art.6.7. b, art.8
Testo Rilievo			Il PFTE è composto dalla relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici con i contenuti riportati all'art.8 del riferimento normativo, tra i quali quelli afferenti al piano di gestione delle materie, tenuto conto della disponibilità e localizzazione di siti di recupero e discariche. Si rileva che il corpo progettuale non è completo poiché tale elaborato è assente.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			La gestione delle materie è presente nella relazione generale al capitolo 14. Per la localizzazione di siti di recupero e discariche si rimanda all'esecutivo
Autore Valutazione Replica			MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata

Testo Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente a condizione che sia condiviso dalla SA.
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato con l'integrazione della relazione generale
Rilievo	Nr. 248	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 81/08 art.91
Testo Rilievo		Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Si rileva che il corpo progettuale non è completo poiché tale elaborato è assente.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato Elaborato aggiunto in coda al PSC
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Azione correttiva effettuata
Rilievo	Nr. 251	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Firme elaborati
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 art.40
Testo Rilievo		Si rileva che gli elaborati progettuali non sono sottoscritti dai progettisti né è stata trasmessa relativa dichiarazione sostitutiva per l'assunzione delle rispettive responsabilità in assenza di sottoscrizione degli elaborati cartacei.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Gli elaborati sono firmati in digitale
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente a condizione che sia condiviso dalla SA.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio		RUP: Verrà trasmessa apposita nota dichiarazione sostitutiva per l'assunzione delle rispettive responsabilità.
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Azione correttiva effettuata

Rilievo	Nr. 223	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Demolizioni
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 All. I7, art. 12
Testo Rilievo		Si rileva che manca una planimetria di individuazione dei manufatti da demolire e relative fasi.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Si resta in attesa di tale dichiarazione di condivisione dalla SA.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Rilievo	Nr. 89	ALESSANDRA FANTINI
Titolo Rilievo		Microzonazione sismica
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 - All. I7 - Art. 12 c.3 lett. c.7)
Testo Rilievo		Manca la carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Come riportato nella Relazione Geologica (Cfr. Elaborati relativi alla valutazione della sicurezza) si è preso come riferimento lo studio geologico – tecnico allegato al P.R.G. di Napoli e lo studio di microzonazione sismica di livello 1 del medesimo territorio comunale
Autore Valutazione Replica		ALESSANDRA FANTINI
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Occorre produrre a carta di microzonazione sismica, estesa a un ambito significativo.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 90	ALESSANDRA FANTINI
Titolo Rilievo		Cave e discariche
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 - All. I7 - Art. 12 c.3 lett. c.10)
Testo Rilievo		Manca la planimetria ubicativa dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti

		derivanti dalla realizzazione dell'intervento.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		ALESSANDRA FANTINI
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente a condizione che sia condiviso dal RUP.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 81	ALESSANDRA FANTINI
Titolo Rilievo		Sezioni geologiche
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 - All. I7 - Art. 12 c.3 lett. c.3)
Testo Rilievo		Mancano le sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell'intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Cfr. Elaborati relativi alla valutazione della sicurezza
Autore Valutazione Replica		ALESSANDRA FANTINI
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		La documentazione citata non contiene le sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell'intervento.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio		PROGETTISTI: Verrà integrata la relazione geologica con la sezione geologica.
Autore Esito		ALESSANDRA FANTINI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Azione correttiva effettuata.

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Rilievo	Nr. 179	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Aspetti geotecnici e verifiche delle fondazioni
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lgs 36/2023 - Allegati I7 - art.8 / DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		Gli aspetti geotecnici non risultano affrontati (risultano in parte presenti nella valutazione di sicurezza che però non fa parte del corpo progettuale). Non sono riportate verifiche delle fondazioni (anche a livello di PFTE) sia per l'esistente (neanche nella valutazione di sicurezza) che per i nuovi corpi di fabbrica. Si evidenzia che nel caso di interventi di miglioramento/adeguamento va fornita verifica di idoneità del sistema di fondazione.
Autore Replica		Antonio RUSSO

Testo Replica	In merito alle verifiche delle fondazioni esistenti, si rimanda alla relazione Geotecnica D04-Paragrafo 2 e 4. Per le verifiche geotecniche inerenti alle nuove fondazioni si integra la relazione strutturale D07 con una relazione di calcolo (cfr. paragrafo RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI).
Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	La verifica delle fondazioni esistenti di fatto non è presente nella valutazione di sicurezza. Vista la tipologia di intervento è necessaria verifica di idoneità.
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio	PROGETTISTI: I documenti "Valutazione della sicurezza" verranno stralciati dal corpo progettuale e inseriti tra i documenti di riferimento. Il progetto verrà integrato con gli aspetti geotecnici e delle verifiche delle fondazioni.
Autore Esito	Francesco PORCO
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Le verifiche delle fondazioni esistenti sono state riportate in allegato alla relazione strutturale, tuttavia si osserva che nella relazione stesa a pag.30 risulta erroneamente ancora indicato che le verifiche sono omesse riservandosi eventuali approfondimenti in merito nelle fasi successive di progettazione.

Rilievo	Nr. 797	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Geometria fondazioni esistenti
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		D.lgs 36/2023 - Allegati I7 - art.8 / DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		Si prende atto delle verifiche delle fondazioni esistenti, si osserva che le ipotesi in merito alla geometria delle stesse indicata come "presumibile" risultano estremamente incerte e meritevoli di approfondimenti specifici nelle fasi successive.

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Rilievo	Nr. 247	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Planimetrie catastali
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 All.I.7, Sez. II, art.12.3.c.9
Testo Rilievo		Per le opere puntuali gli elaborati grafici comprendono le planimetrie catastali. Si rileva l'assenza di tali elaborati.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Le planimetrie catastali sono presenti nella Relazione Generale.
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		-

Rilievo	Nr. 249	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Pareri enti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 All.I.7, Sez. II, art.21.1

Testo Rilievo		Si rileva che le indagini effettuate sullo stato di fatto non sono complete poichè mancano le analisi delle reti interferenti ed i relativi pareri e considerazioni degli eventuali enti interessati.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		E' stata indetta una Conferenza dei servizi si cui si allega l'atto di chiusura.
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Azione correttiva effettuata
Rilievo	Nr. 216	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Planimetria cave e discariche
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 All.I.7, Sez. II, art.12.3.c.10
Testo Rilievo		Per le opere puntuali, gli elaborati grafici comprendono la planimetria ubicativa dei siti di cave, impianti di recupero, siti di deposito temporaneo e discariche da utilizzare per il conferimento dei rifiuti. Si rileva l'assenza di tali elaborati.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Si resta in attesa di tale dichiarazione di condivisione dalla SA.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.
Rilievo	Nr. 213	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Relazione tecnica
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 All.I.7, Sez. II art.6.7. b, art.8
Testo Rilievo		Il PFTE è composto dalla relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici con i contenuti riportati all'art.8 del riferimento normativo, tra i quali gli esiti della verifica della sussistenza di interferenze dell'intervento con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti e censimento delle interferenze esistenti, con le relative ipotesi di risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze. Si rileva che il corpo progettuale non è completo poiché tale elaborato è assente.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE

Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Si resta in attesa di tale dichiarazione di condivisione dalla SA.
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 245	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Planimetria interferenze
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 All.I.7, Sez. II, art.12.3.c.8
Testo Rilievo		Per le opere puntuali, gli elaborati grafici comprendono la planimetria delle interferenze. Si rileva l'assenza di tali elaborati.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Si resta in attesa di tale dichiarazione di condivisione dalla SA.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Rilievo	Nr. 214	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Relazione tecnica
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 All.I.7, Sez. II art.6.7. b, art.8
Testo Rilievo		Il PFTE è composto dalla relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici con i contenuti riportati all'art.8 del riferimento normativo, tra i quali quelli afferenti alla bonifica bellica ed alla misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri. Si rileva che il corpo progettuale non è completo poiché tale elaborato è assente.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Per quanto concerne la valutazione del rischio inerente alla presenza di ordigni bellici inesplosi prevista dal d.lgs. n. 81/2008, non risulta necessaria in quanto le opere in progetto riguardano demolizione e ricostruzione di manufatti esistenti.
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente a condizione che sia condiviso dalla SA.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso

Testo Contraddittorio

RUP:

La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Rilievo	Nr.	106	Autore	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo				Copertura finanziaria dell'intervento
Tipologia Rilievo				Non conformità
Riferimento Normativo				Allegato I.7 art. 7 comma 1 lettera f
Testo Rilievo				In assenza di documenti di riferimento quali gli atti che attestano la copertura finanziaria dell'opera non è possibile effettuare la verifica che il costo previsto risulti in linea con le somme disponibili.
Autore Replica				Antonio RUSSO
Testo Replica				Il RUP provvede ad inviare i documenti richiesti
Autore Valutazione Replica				Lucia VENANTI
Valutazione Replica				Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica				-
Autore Esito				Lucia VENANTI
Esito				Rilievo Chiuso
Testo Esito				I documenti richiesti non risultano trasmessi. Il rilievo permane. Salvo esclusione di questo aspetto dalla verifica da parte della S.A.
				Ulteriore revisione: Rilievo superato dalla trasmissione dei documenti di riferimento R-54, R-55.

Rilievo	Nr.	104	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo	Relazione tecnica		
Tipologia Rilievo	Non conformità		
Riferimento Normativo	Allegato I.7 art. 8		
Testo Rilievo	La norma prevede che sia redatto un unico documento tecnico che abbia i contenuti relativi alle varie discipline progettuali. Nel corpo progettuale vengono invece prodotte relazioni tecniche specifiche per i singoli ambiti. Si chiede condivisione di questo approccio da parte della Stazione Appaltante evidenziando che questa suddivisione rende maggiormente difficoltosa la verifica dei contenuti riguardanti aspetti di progetto "trasversali" quali: -risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate; -esiti della verifica di sussistenza di eventuali interferenze; -descrizione e motivazione del grado di approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini effettuate. Per quanto si è potuto accertare non si riscontra la presenza dei suddetti punti in particolare in riferimento alle interferenze impiantistiche tra la parte da conservare e quella da demolire, alle interferenze con sottoservizi o altri servizi pubblici a carico di enti terzi, alla descrizione delle indagini effettuate riguardanti le varie discipline con adeguata motivazione del grado di approfondimento adottato. Ciò impedisce di poter ritenere il calcolo sommario della spesa pienamente affidabile e di verificare pertanto la coerenza delle previsioni di stima economica dell'opera.		
Autore Replica	Antonio RUSSO		
Testo Replica	Il RUP ha determinato la modalità di presentazione delle relazioni tecniche specialistiche		
Autore Valutazione Replica	Lucia VENANTI		
Valutazione Replica	Replica non accettata		

Testo Valutazione Replica		Si richiede conferma del RUP segnalando che è necessario comunque integrare con i contenuti evidenziati nel rilievo come mancanti dando atto nell'ambito del contraddittorio, per ciascuno di tali contenuti, in quale elaborato progettuale si intenda inserirlo.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.
Rilievo	Nr. 105	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Quadro esigenziale
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Allegato I.7 art. 4 comma 2, art. 39 comma 2 lettera b punto 3
Testo Rilievo		Non essendo stata fornita la documentazione di riferimento richiesta dallo scrivente organismo con nota RICH/TINRE/LR008/108 del 28/06/2024 non è possibile effettuare la verifica in merito alla rispondenza del progetto rispetto al quadro esigenziale della S.A. (eventuale DOCFAP, DIP).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Il RUP provvede ad inviare i documenti richiesti
Autore Valutazione Replica		Lucia VENANTI
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Lucia VENANTI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		I documenti richiesti non risultano trasmessi. Il rilievo permane. Salvo esclusione di questo aspetto dalla verifica da parte della S.A. Ulteriore riesame: Il rilievo è stato superato dalla trasmissione del DIP.
Rilievo	Nr. 107	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Atti autorizzati e pareri
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Allegato I.7 art. 22 comma 3, Art. 2.9 CSA (elaborato di progetto A.1)
Testo Rilievo		In assenza di documenti di riferimento che forniscano indicazioni in merito alle autorizzazioni/pareri che risulta necessario ottenere sul presente livello progettuale non è possibile verificare la presenza di eventuali prescrizioni che potrebbero impattare sulla stima economica dell'opera.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Il RUP provvede ad inviare i documenti richiesti
Autore Valutazione Replica		Lucia VENANTI
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Lucia VENANTI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Non conformità superata con la trasmissione dei documenti di riferimento ai quali si rimanda per eventuali specifici rilievi.

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Rilievo	Nr. 207	Sergio MASSARENTE
Titolo Rilievo		< PFTE da porre a base di un appalto di progettazione ed esecuzione
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		codice ART. 21 c.1
Testo Rilievo		premesso che : gli elaborati nel caso che il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati , si rileva che il presente PFTE non soddisfa tali requisiti e che dovrà essere integrato ove necessario sulla .scorta dei rilievi formulati sui documenti di progetto.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		DICHIARAZIONE RUP: Essendo contemplata tale possibilità dall'art.6 c. 7 dell'allegato I.7 al dlgs 36/23, in virtù della giusta motivazione costituita dal tipo intervento e dalla tempistica stringente del finanziamento, il presente PFTE è costituito da tutti gli elaborati minimi richiesti dal summenzionato articolo, il cui grado di approfondimento risulta adeguato al livello di progettazione in esame, in quanto individua le caratteristiche principali dell'intervento (cfr. computo metrico estimativo e capitolato speciale d'appalto), pur demandando alla progettazione esecutiva alcuni elaborati di dettaglio così come esplicitato in riscontro ai singoli rilievi.
Autore Valutazione Replica		Sergio MASSARENTE
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		si prende atto della decisione del RUP

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Rilievo	Nr. 23	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Schemi
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 "Art.12 4.p Allegato I.7"
Testo Rilievo		Mancano schemi descrittivi, anche a blocchi, degli impianti
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Rilievo	Nr. 24	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Schemi
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 "Art.12 4.p Allegato I.7"
Testo Rilievo		Mancano schemi descrittivi, anche a blocchi, degli impianti
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Rilievo	Nr. 26	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Completezza della progettazione
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 "Art.39 2.b Allegato I.7"
Testo Rilievo		Contrariamente a quanto affermato nella Relazione tecnica P-9 D05_Relazione Tecnica Impianti meccanici Cap.1 Il progetto non riporta nessuno di questi impianti: 4. impianto di accumulo e di pressurizzazione acqua potabile; 6. impianto di raccolta e trattamento acque meteoriche; 7. impianto di raccolta e trattamento acque reflue; 8. impianto irrigazione; 9. impianto di adduzione gas metano.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 10	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Raccolta e smaltimento delle acque meteoriche
Tipologia Rilievo		Non conformità

Riferimento Normativo	D.lvo 36/2023 "Art.40 c.2 lett.d) Allegato I.7"
Testo Rilievo	Manca il progetto della raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Rilievo	Nr. 25	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Schemi
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 "Art.12 4.p Allegato I.7"
Testo Rilievo		Mancano schemi descrittivi, anche a blocchi, degli impianti
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Rilievo	Nr.	180	Francesco PORCO
Titolo Rilievo			Valutazione di sicurezza
Tipologia Rilievo			Osservazione
Riferimento Normativo			\\
Testo Rilievo			I documenti relativi alla valutazione di sicurezza non sono oggetto di verifica e vengono acquisiti come documentazione di riferimento.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			I documenti relativi alla valutazione di sicurezza vengono ora allegati al PFTE
Autore Valutazione Replica			Francesco PORCO

Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	Francesco PORCO
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo superato, valutazione di sicurezza non allegata al progetto.

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Rilievo	Nr. 244	Riccardo ROGHI
Titolo Rilievo		Specificazione elaborati grafici progetto esecutivo
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lgs. 36/2023 all. I.7 art. 12 c. 7
Testo Rilievo		Il progetto non specifica "gli elaborati [grafici] e le relative scale da adottare in sede di progetto esecutivo, ferme restando le scale minime, laddove previste, che possono essere variate soltanto su indicazione della stazione appaltante o dell'ente concedente".
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Tale specificazione è riportata nel CSA.
Autore Valutazione Replica		Riccardo ROGHI
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		-

RILIEVI SUI DOCUMENTI DI PROGETTO

Num. Doc. P-89	Inserito il: 31/07/2024	Rev. -
D12_Relazione_sui_Criteri_ambientali_minimi_(Cam).pdf		

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

Nessun Rilievo

Nessun Rilievo

Nessun Rilievo

Nessun Rilievo

Nessun Rilievo

Rilievo	Nr. 52	Alessandro BACCHETTI
Titolo Rilievo		Criterio 2.3.5.3
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 256 del 23/06/22
Testo Rilievo		Criterio 2.3.5.3 Aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti: per la verifica si parla solo di aree per la gestione dei rifiuti durante la fase di cantiere, mentre il decreto parla di "raccolta differenziata locale dei rifiuti provenienti da residenze, uffici, scuole, ecc., coerentemente con i regolamenti comunali di gestione dei rifiuti" quindi si riferisce alla fase di vita utile del fabbricato.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Alessandro BACCHETTI
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Alessandro BACCHETTI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Azione correttiva effettuata

16/364

Titolo Rilievo	Criterio 3.3
Tipologia Rilievo	Non conformità
Riferimento Normativo	DM 256 del 23/06/22
Testo Rilievo	Per il Criterio "3.3 Riduzione dell'effetto isola di calore estiva e dell'inquinamento atmosferico" viene citato l'indice SRI dei materiali di copertura, ma poi come verifica è scritto solo che le superfici restano invariate. Poiché si interviene sulle coperture, occorre rispettare l'indice SRI.
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato
Autore Valutazione Replica	Alessandro BACCHETTI
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	Alessandro BACCHETTI
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Azione correttiva effettuata

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Rilievo	Nr. 71	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		2.4.3 Impianti di illuminazione per interni
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 23/06/2022
Testo Rilievo		Par. 4.3: il progetto non dà evidenza dell'adozione di un sistema di gestione dell'illuminazione
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		è presente un sistema di rilevazione delle presenze per tutti i servizi igienici comuni
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente; i CAM richiedono che i requisiti di gestione siano garantiti per edifici ad uso non residenziale e per edifici ad uso residenziale limitatamente alle aree comuni
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 72	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		2.4.6 Benessere termico
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 23/06/2022
Testo Rilievo		Par.: 4.6 Benessere termico Non si ha un riscontro progettuale oggettivo rispetto a quanto affermato (condizioni conformi almeno alla classe B in termini di PMV (Voto Medio Previsto) e di PPD (Percentuale Prevista di Insoddisfatti) - secondo la norma UNI EN ISO 7730)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato

Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	Proposta esaustiva
Autore Esito	Gabriele PATANE'
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo superato

Rilievo	Nr.	73	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo			Illuminazione naturale
Tipologia Rilievo			Osservazione
Riferimento Normativo			-
Testo Rilievo			Il paragrafo 4.7 non ha senso in quanto applicabile sono in casi di progetti di ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione e demolizione e ricostruzione
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Il progetto in esame prevede demolizione e ricostruzione
Autore Valutazione Replica			Gabriele PATANE'
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			Chiarimento sufficiente
Autore Esito			Gabriele PATANE'
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			Rilievo superato

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Rilievo	Nr.	67	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo			2.4.1 Diagnosi energetica
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			DM 23/06/2022
Testo Rilievo			Par. 4.1: il progetto non specifica in quale delle condizioni l'intervento di collochi, ovvero se 1- nel caso di progetto di fattibilità tecnico economica per la ristrutturazione importante di I e di II livello di edifici con superficie = 1000 m2 e < 5000 m2 (in questo caso la diagnosi energetica sarà effettuata del tipo "standard" (secondo UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775) 2- nel caso di progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante di I e II livello di edifici con superficie = 5000 m2 (nel caso, la diagnosi energetica sarà effettuata del tipo "dinamica" (conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775). I progetti saranno inoltre supportati da una valutazione dei costi benefici compiuta sulla base dei costi del ciclo di vita (secondo la UNI EN 15459)
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Trattandosi di una struttura chiusa da decenni ed in completo abbandono, per la quale non sono presenti consumi per un riscontro oggettivo non è possibile procedere secondo una modalità standard definita dalle normative. Nel documento elaborato: definito appunto report di diagnosi sono stati messi a confronto gli scenari ante e post intervento determinati dalla L. 10 ed APE ante e post intervento. Sulla base di tali evidenze è stato determinato uno scenario ante e post intervento mettendo a confronto le due situazioni dal punto di vista energetico e dei costi energetici. Dunque non è stata redatta una diagnosi secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775

Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr.	66	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo			2.3.9 Risparmio idrico
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			DM 23/06/2022
Testo Rilievo			Par.: 3.9: il progetto non da evidenza dell'adozione di rubinetti con riduttori di flusso e di cassette di scarico a doppio pulsante
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato
Autore Valutazione Replica			Gabriele PATANE'
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			Proposta esaustiva
Autore Esito			Gabriele PATANE'
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			Rilievo non superato (vedi parr. 5.3.8.2 e 5.3.8.6 del Capitolato speciale di appalto A01). Rilievo superato come da nota DGRS-Documento di Gestione Reiterazione del Servizio

Rilievo	Nr.	70	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo			2.4.2 Prestazione energetica
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			DM 23/06/2022
Testo Rilievo			Par. 4.2: non si ha un riscontro che la massa superficiale sia = 250 kg/m² (rif. D06) Per quanto riguarda la trasmittanza periodica Yie, vedasi il rilievo Ril. P-10.69 - PATANE' Gabriele
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato
Autore Valutazione Replica			Gabriele PATANE'
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			Proposta esaustiva
Autore Esito			Gabriele PATANE'
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			Rilievo superato

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Rilievo	Nr. 65	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		2.3.5.1 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 23/06/2022
Testo Rilievo		Par. 3.5: il progetto non rende evidenza del riutilizzo delle acque meteoriche per usi irrigui
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-85	Inserito il: 31/07/2024	Rev. -
D08.2-Fascicolo dell'opera.pdf		

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Rilievo	Nr. 232	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Caratteristiche area del cantiere
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.1.1
Testo Rilievo		Si rileva che in premessa al paragrafo "caratteristiche area del cantiere" non sono indicati gli orari di maggiore fruizione.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-

Autore Esito

Esito

Testo Esito

MAURO DE LUCA PICIONE

Rilievo Chiuso

Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo

Nr. 235

Titolo Rilievo

Tipologia Rilievo

Riferimento Normativo

Testo Rilievo

MAURO DE LUCA PICIONE

Organizzazione del cantiere

Non conformità

D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.2.2

In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene l'analisi degli elementi quali la modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi, gli impianti, accesso dei mezzi e forniture, etc.
Si rileva che tale analisi non è completa in quanto tali aspetti non sono stati considerati.

Autore Replica

Testo Replica

Antonio RUSSO

Rettificato

Autore Valutazione Replica

Valutazione Replica

Testo Valutazione Replica

MAURO DE LUCA PICIONE

Azione correttiva accettata

-

Autore Esito

Esito

Testo Esito

MAURO DE LUCA PICIONE

Rilievo Chiuso

Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo

Nr. 235

Titolo Rilievo

Tipologia Rilievo

Riferimento Normativo

Testo Rilievo

MAURO DE LUCA PICIONE

Organizzazione del cantiere

Non conformità

D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.2.2

In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene l'analisi degli elementi quali la modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi, gli impianti, accesso dei mezzi e forniture, etc.
Si rileva che tale analisi non è completa in quanto tali aspetti non sono stati considerati.

Autore Replica

Testo Replica

Antonio RUSSO

Rettificato

Autore Valutazione Replica

Valutazione Replica

Testo Valutazione Replica

MAURO DE LUCA PICIONE

Azione correttiva accettata

-

Autore Esito

Esito

Testo Esito

MAURO DE LUCA PICIONE

Rilievo Chiuso

Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo

Nr. 232

Titolo Rilievo

Tipologia Rilievo

Riferimento Normativo

Testo Rilievo

MAURO DE LUCA PICIONE

Caratteristiche area del cantiere

Osservazione

D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.1.1

Si rileva che in premessa al paragrafo "caratteristiche area del cantiere" non sono indicati gli orari di maggiore fruizione.

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato
Autore Valutazione Replica	MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	MAURO DE LUCA PICIONE
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Si veda esito rilievo su elaborato P-83

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Rilievo	Nr.	230	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo			Descrizione opera/area cantiere
Tipologia Rilievo			Osservazione
Riferimento Normativo			D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.1.2.a.3
Testo Rilievo			Il PSC contiene l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali. Si rileva che la descrizione è stata riportata nel paragrafo precedente relativo alla descrizione del contesto area del cantiere, mentre il paragrafo dedicato risulta vuoto nei contenuti.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato
Autore Valutazione Replica			MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			-
Autore Esito			MAURO DE LUCA PICIONE
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo	Nr.	234	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo			Caratteristiche idrogeologiche
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			D.Lgs 81/08, All.XV art. 2.1.4
Testo Rilievo			Il PSC è corredato da una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. Si rileva che il capitolo dedicato, risulta vuoto nei contenuti.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato

Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83
Rilievo	Nr. 238	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Coordinamento generale del psc
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.1.2.f
Testo Rilievo		Si rileva che il capitolo relativo al coordinamento generale del psc, a pag.115 dell'elaborato, riporta le descrizioni incomplete da programma, non modificate in funzione del cantiere in esame.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83
Rilievo	Nr. 230	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Descrizione opera/area cantiere
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.1.2.a.3
Testo Rilievo		Il PSC contiene l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali. Si rileva che la descrizione è stata riportata nel paragrafo precedente relativo alla descrizione del contesto area del cantiere, mentre il paragrafo dedicato risulta vuoto nei contenuti.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83
Rilievo	Nr. 237	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Rischio di esplosione

Tipologia Rilievo	Non conformità
Riferimento Normativo	D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.2.3.b-bis)
Testo Rilievo	L'analisi dei rischi in riferimento alle lavorazioni prevede quella relativa al rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosi. Si rileva che l'elaborato non è completo poiché tale analisi non è stata effettuata.
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Per quanto concerne la valutazione del rischio inerente alla presenza di ordigni bellici inesplosi prevista dal d.lgs. n. 81/2008, non risulta necessaria in quanto le opere in progetto riguardano demolizione e ricostruzione di manufatti esistenti.
Autore Valutazione Replica	MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Chiarimento sufficiente a condizione che sia condiviso dalla SA.
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio	PROGETTISTI: La replica dei progettisti verrà riportata all'interno del PSC.
Autore Esito	MAURO DE LUCA PICIONE
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo	Nr.	240	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo			Organizzazione pronto soccorso, antincendio
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			D.Lgs 81/08, All.XV, punto 2.1.2.h
Testo Rilievo			Il PSC deve contenere le modalità di organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori ed i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio del servizio pronto soccorso e della prevenzione incendi. Si rileva che tale analisi non è completa in quanto mancano le misure per la prevenzione incendi.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato
Autore Valutazione Replica			MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			-
Autore Esito			MAURO DE LUCA PICIONE
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo	Nr.	233	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo			Interferenze reti esistenti
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			D.Lgs 81/08, All.XV, punto 2.2.1.a
Testo Rilievo			In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali in relazione alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee. Si rileva che l'elaborato non è completo poiché tali analisi risultano assenti per l'area di cantiere specifica, ed il paragrafo a pag.14 non individua le misure preventive e protettive ed i rischi specifici annessi.

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica	MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Si resta in attesa di tale dichiarazione di condivisione dalla SA.
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr.	241	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo			Valutazione dei rischi
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.2.4
Testo Rilievo			Per ogni elemento individuato nell'analisi dei rischi presenti per lo specifico cantiere, il PSC contiene le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro. Si rileva che l'elaborato non è completo poiché la valutazione dei rischi è assente.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato Elaborato aggiunto in coda al PSC
Autore Valutazione Replica			MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			-
Autore Esito			MAURO DE LUCA PICIONE
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo	Nr.	233	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo			Interferenze reti esistenti
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			D.Lgs 81/08, All.XV, punto 2.2.1.a
Testo Rilievo			In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali in relazione alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee. Si rileva che l'elaborato non è completo poiché tali analisi risultano assenti per l'area di cantiere specifica, ed il paragrafo a pag.14 non individua le misure preventive e protettive ed i rischi specifici annessi.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica			MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica			Replica non accettata
Testo Valutazione Replica			Si resta in attesa di tale dichiarazione di condivisione dalla SA.

Autore Contraddittorio

Contraddittorio

Testo Contraddittorio

Lorenzo RUSSO

Rilievo Chiuso

RUP:
La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 237	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Rischio di esplosione
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.2.3.b-bis)
Testo Rilievo		L'analisi dei rischi in riferimento alle lavorazioni prevede quella relativa al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo. Si rileva che l'elaborato non è completo poiché tale analisi non è stata effettuata.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Per quanto concerne la valutazione del rischio inerente alla presenza di ordigni bellici inesplosivi prevista dal d.lgs. n. 81/2008, non risulta necessaria in quanto le opere in progetto riguardano demolizione e ricostruzione di manufatti esistenti.
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente a condizione che sia condiviso dalla SA.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio		PROGETTISTI: La replica dei progettisti verrà riportata all'interno del PSC.
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo	Nr. 236	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Rischio estese demolizioni
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV art. 2.2.3.f
Testo Rilievo		L'analisi dei rischi in riferimento alle lavorazioni prevede quella relativa ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni. Si rileva che l'elaborato non è completo poiché tale analisi non è stata effettuata.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo	Nr. 240	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Organizzazione pronto soccorso, antincendio
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, punto 2.1.2.h
Testo Rilievo		Il PSC deve contenere le modalità di organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori ed i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio del servizio pronto soccorso e della prevenzione incendi. Si rileva che tale analisi non è completa in quanto mancano le misure per la prevenzione incendi.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo	Nr. 241	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Valutazione dei rischi
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.2.4
Testo Rilievo		Per ogni elemento individuato nell'analisi dei rischi presenti per lo specifico cantiere, il PSC contiene le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro. Si rileva che l'elaborato non è completo poiché la valutazione dei rischi è assente.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato Elaborato aggiunto in coda al PSC
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo	Nr. 234	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Caratteristiche idrogeologiche
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV art. 2.1.4
Testo Rilievo		Il PSC è corredato da una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. Si rileva che il capitolo dedicato, risulta vuoto nei contenuti.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato

Autore Valutazione Replica	MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	MAURO DE LUCA PICIONE
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo	Nr. 238	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Coordinamento generale del psc
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.1.2.f
Testo Rilievo		Si rileva che il capitolo relativo al coordinamento generale del psc, a pag.115 dell'elaborato, riporta le descrizioni incomplete da programma, non modificate in funzione del cantiere in esame.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo	Nr. 236	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Rischio estese demolizioni
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV art. 2.2.3.f
Testo Rilievo		L'analisi dei rischi in riferimento alle lavorazioni prevede quella relativa ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni. Si rileva che l'elaborato non è completo poiché tale analisi non è stata effettuata.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Rilievo	Nr. 210	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Diagramma
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 All.I.7, Sez. II, art.18
Testo Rilievo		Il cronoprogramma rappresenta, mediante diagramma lineare, lo sviluppo temporale della attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori (suddivisi per macro-categorie). Per ciascuna di tali attività, il cronoprogramma indica i tempi massimi previsti per lo svolgimento. Si rileva che l'elaborato non è completo in quanto mancano tali contenuti, riportati nel diagramma di Gantt P-13. Si evidenzia che servirebbe almeno un rimando a quest'ultimo, ai fini della ripercorribilità delle fasi e tempistiche individuate.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Azione correttiva effettuata

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Rilievo	Nr. 799	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Coerenza con il DIP
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		D. Lgs. 36/2023 Art.3 comma 1 lettera r
Testo Rilievo		Il cronoprogramma non è pienamente coerente con le tempistiche dettate dal DIP (doc. rif. R-51) in merito alla durata della fase relativa alla gara di appalto (6 mesi il presente documento, 4 mesi il DIP).

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-84

Inserito il: 31/07/2024

Rev. -

D08.1-Analisi e valutazione rischi.pdf

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Rilievo	Nr. 232	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Caratteristiche area del cantiere
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.1.1
Testo Rilievo		Si rileva che in premessa al paragrafo "caratteristiche area del cantiere" non sono indicati gli orari di maggiore fruizione.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo	Nr. 235	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Organizzazione del cantiere
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.2.2
Testo Rilievo		In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene l'analisi degli elementi quali la modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi, gli impianti, accesso dei mezzi e forniture, etc. Si rileva che tale analisi non è completa in quanto tali aspetti non sono stati considerati.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo	Nr. 232	MAURO DE LUCA PICIONE
---------	---------	-----------------------

Titolo Rilievo	Caratteristiche area del cantiere
Tipologia Rilievo	Osservazione
Riferimento Normativo	D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.1.1
Testo Rilievo	Si rileva che in premessa al paragrafo "caratteristiche area del cantiere" non sono indicati gli orari di maggiore fruizione.
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato
Autore Valutazione Replica	MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	MAURO DE LUCA PICIONE
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo	Nr.	235	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo			Organizzazione del cantiere
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.2.2
Testo Rilievo			In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene l'analisi degli elementi quali la modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi, gli impianti, accesso dei mezzi e forniture, etc. Si rileva che tale analisi non è completa in quanto tali aspetti non sono stati considerati.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato
Autore Valutazione Replica			MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			-
Autore Esito			MAURO DE LUCA PICIONE
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			Si veda esito rilievo su elaborato P-83

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Rilievo	Nr.	238	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo			Coordinamento generale del psc
Tipologia Rilievo			Osservazione
Riferimento Normativo			D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.1.2.f
Testo Rilievo			Si rileva che il capitolo relativo al coordinamento generale del psc, a pag.115 dell'elaborato, riporta le descrizioni incomplete da programma, non modificate in funzione del cantiere in esame.

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato
Autore Valutazione Replica	MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	MAURO DE LUCA PICIONE
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo	Nr. 234	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Caratteristiche idrogeologiche
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV art. 2.1.4
Testo Rilievo		Il PSC è corredato da una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. Si rileva che il capitolo dedicato, risulta vuoto nei contenuti.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo	Nr. 241	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Valutazione dei rischi
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.2.4
Testo Rilievo		Per ogni elemento individuato nell'analisi dei rischi presenti per lo specifico cantiere, il PSC contiene le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro. Si rileva che l'elaborato non è completo poiché la valutazione dei rischi è assente.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato Elaborato aggiunto in coda al PSC
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo	Nr. 240	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Organizzazione pronto soccorso, antincendio
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, punto 2.1.2.h
Testo Rilievo		Il PSC deve contenere le modalità di organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori ed i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio del servizio pronto soccorso e della prevenzione incendi. Si rileva che tale analisi non è completa in quanto mancano le misure per la prevenzione incendi.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo	Nr. 236	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Rischio estese demolizioni
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV art. 2.2.3.f
Testo Rilievo		L'analisi dei rischi in riferimento alle lavorazioni prevede quella relativa ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni. Si rileva che l'elaborato non è completo poiché tale analisi non è stata effettuata.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo	Nr. 234	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Caratteristiche idrogeologiche
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV art. 2.1.4
Testo Rilievo		Il PSC è corredato da una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. Si rileva che il capitolo dedicato, risulta vuoto nei contenuti.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato

Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83
Rilievo	Nr. 233	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Interferenze reti esistenti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, punto 2.2.1.a
Testo Rilievo		In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali in relazione alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee. Si rileva che l'elaborato non è completo poiché tali analisi risultano assenti per l'area di cantiere specifica, ed il paragrafo a pag.14 non individua le misure preventive e protettive ed i rischi specifici annessi.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Si resta in attesa di tale dichiarazione di condivisione dalla SA.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.
Rilievo	Nr. 233	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Interferenze reti esistenti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, punto 2.2.1.a
Testo Rilievo		In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali in relazione alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee. Si rileva che l'elaborato non è completo poiché tali analisi risultano assenti per l'area di cantiere specifica, ed il paragrafo a pag.14 non individua le misure preventive e protettive ed i rischi specifici annessi.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Si resta in attesa di tale dichiarazione di condivisione dalla SA.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso

Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.
Rilievo	Nr. 236	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Rischio estese demolizioni
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV art. 2.2.3.f
Testo Rilievo		L'analisi dei rischi in riferimento alle lavorazioni prevede quella relativa ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni. Si rileva che l'elaborato non è completo poiché tale analisi non è stata effettuata.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83
Rilievo	Nr. 238	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Coordinamento generale del psc
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.1.2.f
Testo Rilievo		Si rileva che il capitolo relativo al coordinamento generale del psc, a pag.115 dell'elaborato, riporta le descrizioni incomplete da programma, non modificate in funzione del cantiere in esame.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83
Rilievo	Nr. 230	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Descrizione opera/area cantiere
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.1.2.a.3
Testo Rilievo		Il PSC contiene l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali. Si rileva che la descrizione è stata riportata nel paragrafo precedente relativo alla descrizione del contesto area del cantiere, mentre il paragrafo dedicato risulta vuoto nei contenuti.

Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83
Rilievo	Nr. 240	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Organizzazione pronto soccorso, antincendio
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, punto 2.1.2.h
Testo Rilievo		Il PSC deve contenere le modalità di organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori ed i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio del servizio pronto soccorso e della prevenzione incendi. Si rileva che tale analisi non è completa in quanto mancano le misure per la prevenzione incendi.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83
Rilievo	Nr. 237	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Rischio di esplosione
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.2.3.b-bis)
Testo Rilievo		L'analisi dei rischi in riferimento alle lavorazioni prevede quella relativa al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo. Si rileva che l'elaborato non è completo poiché tale analisi non è stata effettuata.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Per quanto concerne la valutazione del rischio inerente alla presenza di ordigni bellici inesplosivi prevista dal d.lgs. n. 81/2008, non risulta necessaria in quanto le opere in progetto riguardano demolizione e ricostruzione di manufatti esistenti.
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente a condizione che sia condiviso dalla SA.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio		PROGETTISTI: La replica dei progettisti verrà riportata all'interno del PSC.

Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83
Rilievo	Nr. 237	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Rischio di esplosione
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.2.3.b-bis)
Testo Rilievo		L'analisi dei rischi in riferimento alle lavorazioni prevede quella relativa al rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosivo. Si rileva che l'elaborato non è completo poiché tale analisi non è stata effettuata.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Per quanto concerne la valutazione del rischio inerente alla presenza di ordigni bellici inesplosivi prevista dal d.lgs. n. 81/2008, non risulta necessaria in quanto le opere in progetto riguardano demolizione e ricostruzione di manufatti esistenti.
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente a condizione che sia condiviso dalla SA.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio		PROGETTISTI: La replica dei progettisti verrà riportata all'interno del PSC.
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83
Rilievo	Nr. 241	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Valutazione dei rischi
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.2.4
Testo Rilievo		Per ogni elemento individuato nell'analisi dei rischi presenti per lo specifico cantiere, il PSC contiene le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro. Si rileva che l'elaborato non è completo poiché la valutazione dei rischi è assente.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato Elaborato aggiunto in coda al PSC
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Rilievo	Nr. 230	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Descrizione opera/area cantiere
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.1.2.a.3
Testo Rilievo		Il PSC contiene l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali. Si rileva che la descrizione è stata riportata nel paragrafo precedente relativo alla descrizione del contesto area del cantiere, mentre il paragrafo dedicato risulta vuoto nei contenuti.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si veda esito rilievo su elaborato P-83

Num. Doc. P-45

Inserito il: 04/07/2024

Rev. 1

Tabella planovolumetrica

U.02.pdf

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-23

Inserito il: 04/07/2024

Rev. 1

Architettonico - Inquadramento territoriale ed urbanistico - 1 - 2

G01.pdf

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Rilievo	Nr. 239	Riccardo ROGHI
Titolo Rilievo		Completezza stralci
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lgs. 36/2023 all. I.7 art. 12 c. 3 lett. a) e lett. c.6)
Testo Rilievo		Lo "stralcio documentale degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti" e la "carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell'intervento" sono incompleti, in quanto non sono stati inclusi i piani sovraordinati.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		I piani sovraordinati sono riportati nella relazione D.03
Autore Valutazione Replica		Riccardo ROGHI
Valutazione Replica		Replica non accettata

Testo Valutazione Replica	La norma richiede la presenza di un elaborato grafico (o più elaborati grafici) con gli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica.
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Num. Doc. P-118	Inserito il: 31/07/2024	Rev. -
U_01.pdf		

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Rilievo	Nr. 246	Riccardo ROGHI
Titolo Rilievo		Risultanze indagini
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lgs. 36/2023 all. I.7 art. 8 c. 2 lett. b)
Testo Rilievo		La Relazione non riporta "risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera, evidenziando le conseguenti valutazioni in ordine alla fattibilità dell'intervento raggiunte attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, storico-archeologico, ambientale e paesaggistico in cui è inserita l'opera".
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Quanto richiesto è riportata nella relazione generale e nello studio di fattibilità ambientale.
Autore Valutazione Replica		Riccardo ROGHI
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		La norma richiede che anche nella Relazione tecnica si riferisca sul tema. Si chiede almeno di inserire un rimando ad altro elaborato (relazione generale o studio di prefattibilità ambientale).
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio		PROGETTISTI: Verrà inserito un rimando ad altri elaborati.
Autore Esito		Riccardo ROGHI

Esito

Testo Esito

Rilievo Chiuso

Rilievo superato dall'inserimento dei rimandi.

Rilievo	Nr. 250	Riccardo ROGHI
Titolo Rilievo		Completezza analisi vincoli sovraordinati
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lgs. 36/2023 all. I.7 art. 8 c. 2 lett. d) e c. 3 lett. d)
Testo Rilievo		Le "risultanze dello studio di inserimento urbanistico" e i "vincoli che insistono sull'area d'intervento e sull'intorno territoriale e ambientale" non sono esaustivi: in relazione alla pianificazione sovraordinata è stato preso in considerazione il solo PTC. Si chiede, in alternativa: - di integrare la Relazione generale in analogia all'analisi degli strumenti di pianificazione e dei vincoli presente nello Studio di Prefattibilità Ambientale, che può essere ritenuto esaustivo; - di inserire un rimando a tale documento per un'analisi più dettagliata.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		La parte vincolistica come evidenziato è riportata nello studio di fattibilità ambientale. Nella relazione generale vi è solo un accenno.
Autore Valutazione Replica		Riccardo ROGHI
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Come indicato nel rilievo, si chiede quantomeno di inserire un rimando allo Studio di Prefattibilità Ambientale per un'analisi più dettagliata.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio		PROGETTISTI: Verrà inserito un rimando ad altri elaborati.
Autore Esito		Riccardo ROGHI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato dall'inserimento dei rimandi.

Num. Doc. P-77

Inserito il: 31/07/2024

Rev. -

D07.2_Relazione Tecnica delle opere strutturali - Corpi nuovi.pdf

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Rilievo	Nr. 187	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Progetto interventi su struttura esistente
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Non risultano descritti e dimensionati gli intervento presenti negli elaborati grafici (G05.7).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato

Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	Francesco PORCO
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo	Nr.	186	Francesco PORCO
Titolo Rilievo			Documenti mancanti
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo			Nell'ultima pagina si rinvia alla "relazione di calcolo ed al relativo tabulato" che non risultano essere presenti in progetto.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato. Per mero errore non erano stati allegati
Autore Valutazione Replica			Francesco PORCO
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			-
Autore Esito			Francesco PORCO
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo	Nr.	188	Francesco PORCO
Titolo Rilievo			Progetto nuove strutture
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			DM 17/01/2018
Testo Rilievo			Per le nuove strutture vanno forniti criteri di predimensionamento: carichi, fattore di struttura, materiali, etc.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato
Autore Valutazione Replica			Francesco PORCO
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			-
Autore Esito			Francesco PORCO
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			Azione correttiva effettuata

Rilievo	Nr.	190	Francesco PORCO
Titolo Rilievo			Demolizioni parti strutturali
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			DM 17/01/2018

Testo Rilievo		Per le demolizioni di parti di strutture esistenti non sono fornite indicazioni (seppure preliminari a livello di PFTE) circa le modalità di esecuzione.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		In tale fase progettuale, non si ritiene fornire un piano di demolizioni. Nella relazione viene indicato l'esecuzione di una demolizione "controllata". Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Si prende atto della determinazione della S.A.
Rilievo	Nr. 185	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Tipologia di intervento
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo va meglio chiarita la tipologia di intervento ai sensi del DM 2018 (sembra un adeguamento sismico, ma va confermato).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato Nella relazione verrà esplicitato la tipologia di intervento quale adeguamento sismico
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento
Rilievo	Nr. 193	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Prescrizioni all'uso
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo vanno chiaramente indicate le prescrizioni all'uso fino all'esecuzione degli interventi (l'edificio sembra non utilizzato ma deve essere chiarito).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento
Rilievo	Nr. 191	Francesco PORCO

Titolo Rilievo	Elementi non strutturali ed impianti
Tipologia Rilievo	Non conformità
Riferimento Normativo	DM 17/01/2018 - 7.2.3
Testo Rilievo	L'elaborato non è completo, non sono fornite indicazioni in merito alle verifiche alle azioni orizzontali di elementi non strutturali ed impianti (essendo l'edificio in classe III).
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO
Valutazione Replica	Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica	Si prende atto della determinazione della S.A.

Num. Doc. P-86	Inserito il: 31/07/2024	Rev. -
D09-Diagramma di Gantt.pdf		

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Rilievo	Nr. 222	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Tempi appalto
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 All.I.7, Sez. II, art.18
Testo Rilievo		Il cronoprogramma rappresenta lo sviluppo temporale della attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori (suddivisi per macro-categorie). Si rileva che l'elaborato non è completo in quanto mancano le fasi di progettazione e affidamento lavori.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		L'elaborato D09 è il diagramma di GANTT riferito all'esecuzione dei lavori; il cronoprogramma delle fasi attuative è l'elaborato A03
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente a condizione che sia condiviso dalla SA.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti.

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Rilievo	Nr. 29	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Generatore di calore a condensazione
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.3 c.1 Allegato I.7
Testo Rilievo		Par. 2.2.1: la relazione parla di una caldaia a condensazione prevista per la produzione di ACS, della quale non si ha riscontro in progetto (vedi G07.15 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE: LOCALE TECNICO, UBICAZIONE PANNELLI SOLARI)
		(A.3)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato. L'integrazione del solare per la produzione di ACS è affidato a un chiller
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Relazione corretta

Rilievo	Nr. 35	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Impianto di condizionamento: unità esterne
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.3 c.1 Allegato I.7
Testo Rilievo		Par.: 2.2.8: in progetto non sono riporta le potenzialità delle unità esterne di condizionamento, nè di quelle interne
		(A.3)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato

prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 32	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Circuito di ricircolo ACS
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.3 c.1 Allegato I.7
Testo Rilievo		Par. 2.2.2: in progetto non si ha traccia del circuito di ricircolo dell'ACS
		(A.3)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Documento rettificato

Rilievo	Nr. 41	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Pannelli solari
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		-
Testo Rilievo		Non sono fornite specifiche riguardo il sistema di pannelli solari previsti, mentre sull'elaborato grafico sono indicati come a tubi "sottovuoto"
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato

Rilievo	Nr. 28	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Completezza della progettazione
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 "Art.39 2.b Allegato I.7"
Testo Rilievo		Vedi Ril. G-26 - PATANE' Gabriele
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)

Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr.	33	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo	Trattamento dell'acqua		
Tipologia Rilievo	Non conformità		
Riferimento Normativo	D.lvo 36/2023 Art.3 c.1 Allegato I.7		
Testo Rilievo	Par. 2.2.4: nel progetto non si ha un riscontro del trattamento dell'acqua, come qui descritto (A.3)		
Autore Replica	Antonio RUSSO		
Testo Replica	Rettificato		
Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'		
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata		
Testo Valutazione Replica	Proposta esaustiva		
Autore Esito	Gabriele PATANE'		
Esito	Rilievo Chiuso		
Testo Esito	Rilievo superato		

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Rilievo	Nr. 34	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Scarico acque bianche di centrale
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.3 c.1 Allegato I.7
Testo Rilievo		Par. 2.2.7: in progetto non c'è riscontro alcuno a quanto descritto nel presente paragrafo
		(A.3)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		è già riportato nei grafici
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente: la pagina 8 del G07_A riporta solo un particolare della camera da letto tipo, non la rete di raccolta e convogliamento
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO

Contraddittorio
Testo Contraddittorio

Rilievo Chiuso
RUP:
La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-80

Inserito il: 31/07/2024

Rev. -

D07.5-Tabulato di Calcolo - Corpo 3.pdf

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Rilievo	Nr. 185	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Tipologia di intervento
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo va meglio chiarita la tipologia di intervento ai sensi del DM 2018 (sembra un adeguamento sismico, ma va confermato).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato Nella relazione verrà esplicitato la tipologia di intervento quale adeguamento sismico
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo	Nr. 190	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Demolizioni parti strutturali
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Per le demolizioni di parti di strutture esistenti non sono fornite indicazioni (seppure preliminari a livello di PFTE) circa le modalità di esecuzione.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		In tale fase progettuale, non si ritiene fornire un piano di demolizioni. Nella relazione viene indicato l'esecuzione di una demolizione "controllata". Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)

Autore Valutazione Replica

Valutazione Replica

Testo Valutazione Replica

Francesco PORCO
Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Si prende atto della determinazione della S.A.

Rilievo

Nr. 193

Francesco PORCO

Titolo Rilievo

Prescrizioni all'uso

Tipologia Rilievo

Non conformità

Riferimento Normativo

DM 17/01/2018 - 8.4

Testo Rilievo

L'elaborato non è completo vanno chiaramente indicate le prescrizioni all'uso fino all'esecuzione degli interventi (l'edificio sembra non utilizzato ma deve essere chiarito).

Autore Replica

Testo Replica

Antonio RUSSO

Rettificato

Autore Valutazione Replica

Valutazione Replica

Testo Valutazione Replica

Francesco PORCO

Azione correttiva accettata

-

Autore Esito

Esito

Testo Esito

Francesco PORCO

Rilievo Chiuso

Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo

Nr. 185

Francesco PORCO

Titolo Rilievo

Tipologia di intervento

Tipologia Rilievo

Non conformità

Riferimento Normativo

DM 17/01/2018 - 8.4

Testo Rilievo

L'elaborato non è completo va meglio chiarita la tipologia di intervento ai sensi del DM 2018 (sembra un adeguamento sismico, ma va confermato).

Autore Replica

Testo Replica

Antonio RUSSO

Rettificato
Nella relazione verrà esplicitato la tipologia di intervento quale adeguamento sismico

Autore Valutazione Replica

Valutazione Replica

Testo Valutazione Replica

Francesco PORCO

Azione correttiva accettata

-

Autore Esito

Esito

Testo Esito

Francesco PORCO

Rilievo Chiuso

Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo

Nr. 188

Francesco PORCO

Titolo Rilievo

Progetto nuove strutture

Tipologia Rilievo

Non conformità

Riferimento Normativo

DM 17/01/2018

Testo Rilievo

Per le nuove strutture vanno forniti criteri di predimensionamento: carichi, fattore di struttura, materiali, etc.

Autore Replica

Antonio RUSSO

MyCheck

51/364

Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento
Rilievo	Nr. 188	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Progetto nuove strutture
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Per le nuove strutture vanno forniti criteri di predimensionamento: carichi, fattore di struttura, materiali, etc.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento
Rilievo	Nr. 187	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Progetto interventi su struttura esistente
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Non risultano descritti e dimensionati gli intervento presenti negli elaborati grafici (G05.7).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento
Rilievo	Nr. 190	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Demolizioni parti strutturali
Tipologia Rilievo		Non conformità

Riferimento Normativo	DM 17/01/2018
Testo Rilievo	Per le demolizioni di parti di strutture esistenti non sono fornite indicazioni (seppure preliminari a livello di PFTE) circa le modalità di esecuzione.
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	In tale fase progettuale, non si ritiene fornire un piano di demolizioni. Nella relazione viene indicato l'esecuzione di una demolizione "controllata". Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO
Valutazione Replica	Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica	Si prende atto della determinazione della S.A.

Rilievo	Nr.	193	Francesco PORCO
Titolo Rilievo	Prescrizioni all'uso		
Tipologia Rilievo	Non conformità		
Riferimento Normativo	DM 17/01/2018 - 8.4		
Testo Rilievo	L'elaborato non è completo vanno chiaramente indicate le prescrizioni all'uso fino all'esecuzione degli interventi (l'edificio sembra non utilizzato ma deve essere chiarito).		
Autore Replica	Antonio RUSSO		
Testo Replica	Rettificato		
Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO		
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata		
Testo Valutazione Replica	-		
Autore Esito	Francesco PORCO		
Esito	Rilievo Chiuso		
Testo Esito	Rilievo relativo ad altro documento		

Rilievo	Nr. 187	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Progetto interventi su struttura esistente
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Non risultano descritti e dimensionati gli intervento presenti negli elaborati grafici (G05.7).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo **Nr. 186** **Francesco PORCO**

Titolo Rilievo	Documenti mancanti
Tipologia Rilievo	Non conformità
Riferimento Normativo	DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo	Nell'ultima pagina si rinvia alla "relazione di calcolo ed al relativo tabulato" che non risultano essere presenti in progetto.
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato. Per mero errore non erano stati allegati
Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	Francesco PORCO
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo	Nr. 191	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Elementi non strutturali ed impianti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 7.2.3
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo, non sono fornite indicazioni in merito alle verifiche alle azioni orizzontali di elementi non strutturali ed impianti (essendo l'edificio in classe III).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Si prende atto della determinazione della S.A.

Rilievo	Nr. 186	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Documenti mancanti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		Nell'ultima pagina si rinvia alla "relazione di calcolo ed al relativo tabulato" che non risultano essere presenti in progetto.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato. Per mero errore non erano stati allegati
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		P-80.186

Rilievo	Nr. 191	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Elementi non strutturali ed impianti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 7.2.3
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo, non sono fornite indicazioni in merito alle verifiche alle azioni orizzontali di elementi non strutturali ed impianti (essendo l'edificio in classe III).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Si prende atto della determinazione della S.A.

Num. Doc. P-18 **Inserito il: 04/07/2024** **Rev. 1**

Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale

D14_Piano di monitoraggio geotecnico.pdf

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-90 **Inserito il: 31/07/2024** **Rev. -**

D13_Piano_di_Manutenzione.PDF

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Rilievo	Nr. 218	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Programma di manutenzione
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 All.I.7, Sez. II art.19.9
Testo Rilievo		Si rileva che l'elaborato non è completo in quanto manca il programma di manutenzione con i relativi tre sottoprogrammi previsti dal riferimento normativo.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato

Autore Valutazione Replica	MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-

Autore Esito	MAURO DE LUCA PICIONE
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	azione correttiva effettuata

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Rilievo	Nr. 62	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Cabina di trasformazione
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art. 27 Allegato I.7
Testo Rilievo		Il documento non contempla l'impiantistica di cabina

(A.6)

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato

Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	Proposta esaustiva

Autore Esito	Gabriele PATANE'
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo superato

Rilievo	Nr. 61	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Diiffusione sonora
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art. 27 Allegato I.7
Testo Rilievo		Il documento non contempla l'impianto di diffusione sonora

(A.6)

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato

Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	Proposta esaustiva

Autore Esito	Gabriele PATANE'
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo superato

Rilievo	Nr. 59	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Programma di manutenzione
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		art. 19 comma 3.c D. Lgs.vo 36/2023
Testo Rilievo		Manca il programma di manutenzione
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Rilievo	Nr. 60	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Pannelli solari
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art. 27 Allegato I.7
Testo Rilievo		Il documento non contempla l'impianto solare termico
		(A.6)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Rilievo Nr. 63 Gabriele PATANE'

Titolo Rilievo Impianto IRAI
Tipologia Rilievo Non conformità
Riferimento Normativo D.lvo 36/2023 Art. 27 Allegato I.7
Testo Rilievo Il documento non contempla l'impianto IRAI

(A.6)

Autore Replica Antonio RUSSO
Testo Replica Rettificato

Autore Valutazione Replica Gabriele PATANE'
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica Proposta esaustiva

Autore Esito Gabriele PATANE'
Esito Rilievo Chiuso
Testo Esito Rilievo superato

Rilievo **Nr.** 64 Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo Mezzi di estinzione incendi
Tipologia Rilievo Non conformità
Riferimento Normativo D.lvo 36/2023 Art. 27 Allegato I.7
Testo Rilievo Il documento non contempla i mezzi per l'estinzione incendi

(A.6)

Autore Replica Antonio RUSSO
Testo Replica Rettificato

Autore Valutazione Replica Gabriele PATANE'
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica Proposta esaustiva

Autore Esito Gabriele PATANE'
Esito Rilievo Chiuso
Testo Esito Rilievo superato

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-79

Inserito il: 31/07/2024

Rev. -

D07.4-Tabulato di Calcolo - Corpo 2.pdf

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Rilievo	Nr. 190	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Demolizioni parti strutturali
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Per le demolizioni di parti di strutture esistenti non sono fornite indicazioni (seppure preliminari a livello di PFTE) circa le modalità di esecuzione.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		In tale fase progettuale, non si ritiene fornire un piano di demolizioni. Nella relazione viene indicato l'esecuzione di una demolizione "controllata". Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Si prende atto della determinazione della S.A.

Rilievo	Nr. 185	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Tipologia di intervento
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo va meglio chiarita la tipologia di intervento ai sensi del DM 2018 (sembra un adeguamento sismico, ma va confermato).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato Nella relazione verrà esplicitato la tipologia di intervento quale adeguamento sismico
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo	Nr. 188	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Progetto nuove strutture
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Per le nuove strutture vanno forniti criteri di predimensionamento: carichi, fattore di struttura, materiali, etc.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-

Autore Esito	Francesco PORCO
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo	Nr.	193	Francesco PORCO
Titolo Rilievo			Prescrizioni all'uso
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo			L'elaborato non è completo vanno chiaramente indicate le prescrizioni all'uso fino all'esecuzione degli interventi (l'edificio sembra non utilizzato ma deve essere chiarito).
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato
Autore Valutazione Replica			Francesco PORCO
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			-
Autore Esito			Francesco PORCO
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo	Nr.	190	Francesco PORCO
Titolo Rilievo			Demolizioni parti strutturali
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			DM 17/01/2018
Testo Rilievo			Per le demolizioni di parti di strutture esistenti non sono fornite indicazioni (seppure preliminari a livello di PFTE) circa le modalità di esecuzione.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			In tale fase progettuale, non si ritiene fornire un piano di demolizioni. Nella relazione viene indicato l'esecuzione di una demolizione "controllata". Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica			Francesco PORCO
Valutazione Replica			Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica			Si prende atto della determinazione della S.A.

Rilievo	Nr.	186	Francesco PORCO
Titolo Rilievo			Documenti mancanti
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo			Nell'ultima pagina si rinvia alla "relazione di calcolo ed al relativo tabulato" che non risultano essere presenti in progetto.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato. Per mero errore non erano stati allegati

Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento
Rilievo	Nr. 191	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Elementi non strutturali ed impianti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 7.2.3
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo, non sono fornite indicazioni in merito alle verifiche alle azioni orizzontali di elementi non strutturali ed impianti (essendo l'edificio in classe III).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Si prende atto della determinazione della S.A.
Rilievo	Nr. 193	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Prescrizioni all'uso
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo vanno chiaramente indicate le prescrizioni all'uso fino all'esecuzione degli interventi (l'edificio sembra non utilizzato ma deve essere chiarito).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento
Rilievo	Nr. 185	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Tipologia di intervento
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo va meglio chiarita la tipologia di intervento ai sensi del DM 2018 (sembra un adeguamento sismico, ma va confermato).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato

Nella relazione verrà esplicitato la tipologia di intervento quale adeguamento sismico

Autore Valutazione Replica Francesco PORCO
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica -

Autore Esito Francesco PORCO
Esito Rilievo Chiuso
Testo Esito Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo **Nr.** 188 Francesco PORCO
Titolo Rilievo Progetto nuove strutture
Tipologia Rilievo Non conformità
Riferimento Normativo DM 17/01/2018
Testo Rilievo Per le nuove strutture vanno forniti criteri di predimensionamento: carichi, fattore di struttura, materiali, etc.

Autore Replica Antonio RUSSO
Testo Replica Rettificato

Autore Valutazione Replica Francesco PORCO
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica -

Autore Esito Francesco PORCO
Esito Rilievo Chiuso
Testo Esito Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo **Nr.** 186 Francesco PORCO
Titolo Rilievo Documenti mancanti
Tipologia Rilievo Non conformità
Riferimento Normativo DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo Nell'ultima pagina si rinvia alla "relazione di calcolo ed al relativo tabulato" che non risultano essere presenti in progetto.

Autore Replica Antonio RUSSO
Testo Replica Rettificato.
 Per mero errore non erano stati allegati

Autore Valutazione Replica Francesco PORCO
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica -

Autore Esito Francesco PORCO
Esito Rilievo Chiuso
Testo Esito Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo **Nr.** 187 Francesco PORCO
Titolo Rilievo Progetto interventi su struttura esistente

Tipologia Rilievo	Non conformità
Riferimento Normativo	DM 17/01/2018
Testo Rilievo	Non risultano descritti e dimensionati gli intervento presenti negli elaborati grafici (G05.7).
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato
Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	Francesco PORCO
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo	Nr. 187	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Progetto interventi su struttura esistente
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Non risultano descritti e dimensionati gli intervento presenti negli elaborati grafici (G05.7).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo	Nr. 191	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Elementi non strutturali ed impianti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 7.2.3
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo, non sono fornite indicazioni in merito alle verifiche alle azioni orizzontali di elementi non strutturali ed impianti (essendo l'edificio in classe III).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Si prende atto della determinazione della S.A.

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Rilievo	Nr. 200	Eleonora TORRE
Titolo Rilievo		Tracciabilità e ripercorribilità dell'elaborato. Normativa applicata
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 36/2023 art. 41
Testo Rilievo		Richiamando il rilievo Ril. P-1.197 - TORRE Eleonora, si riscontra che l'elaborato non è datato e fa riferimento, in materia di archeologia, a normative ampiamente superate al presumibile momento della stesura
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Eleonora TORRE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Eleonora TORRE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato a seguito della revisione dell'Elaborato

Rilievo	Nr. 196	Eleonora TORRE
Titolo Rilievo		Coerenza. Normativa riguardante l'archeologia
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 36/2023 art. 41 e all. I.8
Testo Rilievo		Osservando che quanto dichiarato dai progettisti a p. 12 non è conforme alla normativa, in quanto è proprio in assenza di vincoli archeologici che va attivata la procedura che porterà, su indicazione del Soprintendente, alla Verifica preventiva di interesse archeologico, si prende atto della dichiarazione per cui l'intervento non comporterà scavi a quote diverse da quelle già impegnate da manufatti esistenti e pertanto la documentazione archeologica non sarebbe dovuta
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si conferma
Autore Valutazione Replica		Eleonora TORRE
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		-

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Rilievo	Nr. 217	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Riferimento normativo e aspetti cantiere
Tipologia Rilievo		Non conformità

Riferimento Normativo	D.Lgs. 36/2023 All.I.7, Sez. II art.10
Testo Rilievo	Si rileva che l'elaborato non è affidabile in quanto riferito al DPR 207/2010 art.20, e non al Nuovo Codice, mancando dei contenuti previsti al punto 4 del riferimento normativo riguardanti gli aspetti relativi a: l'installazione del cantiere e alla viabilità di accesso, anche provvisoria, finalizzato a evitare il pericolo per le persone e l'ambiente e a contenere l'interferenza con il traffico locale; b) l'indicazione delle misure e delle azioni necessarie a evitare inquinamento acustico e vibrazionale; c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie d) l'indicazione delle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo; f) le modalità di dismissione del cantiere e del ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi. g) le modalità di trasporto di merci e persone, funzionali al cantiere dell'opera.
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato Trattasi di mero refuso, il contenuto riferisce di tutti i punti richiesti, in quanto la relazione D03 concerne la fattibilità ambientale. Si specifica che l'opera non è soggetta a Studio di impatto ambientale di cui all'at. 10.
Autore Valutazione Replica	MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	MAURO DE LUCA PICIONE
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Azione correttiva effettuata.

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Rilievo	Nr.	78	ALESSANDRA FANTINI
Titolo Rilievo			Allegati
Tipologia Rilievo			Osservazione
Riferimento Normativo			-
Testo Rilievo			La relazione DNSH è indicata come allegata (cap. 7) mentre costituisce elaborato a sé.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato

Autore Valutazione Replica	ALESSANDRA FANTINI
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-

Autore Esito	ALESSANDRA FANTINI
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Azione correttiva effettuata.

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-87

Inserito il: 31/07/2024

Rev. -

D10-Layout di Cantiere.pdf

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Rilievo	Nr. 243	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Apprestamenti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, punto 2.2.1
Testo Rilievo		Si rileva che l'elaborato non è completo in quanto non individua tutti gli apprestamenti come da PSC e computo costi sicurezza, quali la gru a torre, i ponteggi sul perimetro dei vari edifici, le sagome di scavo dove utilizzare i puntelli, etc.

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica	MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Si resta in attesa di tale dichiarazione di condivisione dalla SA.
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio	PROGETTISTI: Verrà aggiornato l'elaborato.
Autore Esito	MAURO DE LUCA PICIONE
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Azione correttiva effettuata

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-88

Inserito il: 01/08/2024

Rev. -

D11_Relazione sostenibilità dell'opera.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Rilievo	Nr. 77	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Guida operativa DNSH
Testo Rilievo		Vedi Ril. P-16.66 - PATANE' Gabriele
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata

Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo non superato (vedi parr. 5.3.8.2 e 5.3.8.6 del Capitolato speciale di appalto A01)
		Rilievo superato come da nota DGRS-Documento di Gestione Reiterazione del Servizio
Rilievo	Nr. 75	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Regime 1 o Regime 2
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Guida operativa DNSH
Testo Rilievo		La relazione non precisa se l'intervento ricade in una misura per la quale è stato definito un contributo sostanziale (Regime 1) o parziale (Regime 2), da cui discriminare la compatibilità degli interventi previsti
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Non trattandosi di finanziamento PNRR, al progetto non è associata alcuna missione e dunque nessun regime
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente
Rilievo	Nr. 76	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale (EPgl,tot)
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Guida operativa DNSH
Testo Rilievo		Non c'è evidenza che il risparmio di energia primaria globale sia superiore a 30%
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato da quanto riportato a pag. 22 di D15
Rilievo	Nr. 74	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Caldaiie a gas
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Guida operativa DNSH
Testo Rilievo		Scheda 2: la scheda 2 riferita alle ristrutturazioni non ammette l'utilizzo di caldaie a gas, previsto per la produzione di ACS
Autore Replica		Antonio RUSSO

Testo Replica	Rettificato. L'integrazione del solare per la produzione di ACS è affidato a un chiller
Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	Proposta esaustiva
Autore Esito	Gabriele PATANE'
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo sperato, non sono previste caldaie a gas

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-92

Inserito il: 31/07/2024

Rev. -

D16-Relazione Geologica.pdf

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-81

Inserito il: 31/07/2024

Rev. -

D07.6-Tabulato di Calcolo - Corpo Scala.pdf

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Rilievo	Nr. 187	Francesco PORCO
Titolo Rilievo	Progetto interventi su struttura esistente	
Tipologia Rilievo	Non conformità	
Riferimento Normativo	DM 17/01/2018	

Testo Rilievo	Non risultano descritti e dimensionati gli intervento presenti negli elaborati grafici (G05.7).	
Autore Replica	Antonio RUSSO	
Testo Replica	Rettificato	
Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO	
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata	
Testo Valutazione Replica	-	
Autore Esito	Francesco PORCO	
Esito	Rilievo Chiuso	
Testo Esito	Rilievo relativo ad altro documento	

Rilievo	Nr. 186	Francesco PORCO
Titolo Rilievo	Documenti mancanti	
Tipologia Rilievo	Non conformità	
Riferimento Normativo	DM 17/01/2018 - 8.4	
Testo Rilievo	Nell'ultima pagina si rinvia alla "relazione di calcolo ed al relativo tabulato" che non risultano essere presenti in progetto.	
Autore Replica	Antonio RUSSO	
Testo Replica	Rettificato. Per mero errore non erano stati allegati	
Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO	
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata	
Testo Valutazione Replica	-	
Autore Esito	Francesco PORCO	
Esito	Rilievo Chiuso	
Testo Esito	Rilievo superato	

Rilievo	Nr. 188	Francesco PORCO
Titolo Rilievo	Progetto nuove strutture	
Tipologia Rilievo	Non conformità	
Riferimento Normativo	DM 17/01/2018	
Testo Rilievo	Per le nuove strutture vanno forniti criteri di predimensionamento: carichi, fattore di struttura, materiali, etc.	
Autore Replica	Antonio RUSSO	
Testo Replica	Rettificato	
Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO	
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata	
Testo Valutazione Replica	-	
Autore Esito	Francesco PORCO	
Esito	Rilievo Chiuso	
Testo Esito	Rilievo relativo ad altro documento	

Rilievo	Nr. 185	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Tipologia di intervento
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo va meglio chiarita la tipologia di intervento ai sensi del DM 2018 (sembra un adeguamento sismico, ma va confermato).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato Nella relazione verrà esplicitato la tipologia di intervento quale adeguamento sismico
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo	Nr. 193	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Prescrizioni all'uso
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo vanno chiaramente indicate le prescrizioni all'uso fino all'esecuzione degli interventi (l'edificio sembra non utilizzato ma deve essere chiarito).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo	Nr. 186	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Documenti mancanti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		Nell'ultima pagina si rinvia alla "relazione di calcolo ed al relativo tabulato" che non risultano essere presenti in progetto.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato. Per mero errore non erano stati allegati
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-

Autore Esito	Francesco PORCO
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo	Nr.	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Tipologia di intervento
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo va meglio chiarita la tipologia di intervento ai sensi del DM 2018 (sembra un adeguamento sismico, ma va confermato).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato Nella relazione verrà esplicitato la tipologia di intervento quale adeguamento sismico
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo	Nr.	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Elementi non strutturali ed impianti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 7.2.3
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo, non sono fornite indicazioni in merito alle verifiche alle azioni orizzontali di elementi non strutturali ed impianti (essendo l'edificio in classe III).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Si prende atto della determinazione della S.A.

Rilievo	Nr.	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Demolizioni parti strutturali
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Per le demolizioni di parti di strutture esistenti non sono fornite indicazioni (seppure preliminari a livello di PFTE) circa le modalità di esecuzione.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		In tale fase progettuale, non si ritiene fornire un piano di demolizioni. Nella relazione viene indicato l'esecuzione di una demolizione "controllata". Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO

Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Si prende atto della determinazione della S.A.
Rilievo	Nr. 193	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Prescrizioni all'uso
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo vanno chiaramente indicate le prescrizioni all'uso fino all'esecuzione degli interventi (l'edificio sembra non utilizzato ma deve essere chiarito).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento
Rilievo	Nr. 187	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Progetto interventi su struttura esistente
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Non risultano descritti e dimensionati gli intervento presenti negli elaborati grafici (G05.7).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato
Rilievo	Nr. 188	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Progetto nuove strutture
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Per le nuove strutture vanno forniti criteri di predimensionamento: carichi, fattore di struttura, materiali, etc.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato

Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	
	Francesco PORCO
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo	Nr.	190	Francesco PORCO
Titolo Rilievo	Demolizioni parti strutturali		
Tipologia Rilievo	Non conformità		
Riferimento Normativo	DM 17/01/2018		
Testo Rilievo	Per le demolizioni di parti di strutture esistenti non sono fornite indicazioni (seppure preliminari a livello di PFTE) circa le modalità di esecuzione.		
Autore Replica	Antonio RUSSO		
Testo Replica	In tale fase progettuale, non si ritiene fornire un piano di demolizioni. Nella relazione viene indicato l'esecuzione di una demolizione "controllata". Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)		
Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO		
Valutazione Replica	Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo		
Testo Valutazione Replica	Si prende atto della determinazione della S.A.		

Rilievo	Nr. 191	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Elementi non strutturali ed impianti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 7.2.3
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo, non sono fornite indicazioni in merito alle verifiche alle azioni orizzontali di elementi non strutturali ed impianti (essendo l'edificio in classe III).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Si prende atto della determinazione della S.A.

Num. Doc. P-78

Inserito il: 31/07/2024

Rev. -

D07.3-Tabulato di Calcolo - Corpo 1.pdf

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Rilievo	Nr. 191	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Elementi non strutturali ed impianti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 7.2.3
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo, non sono fornite indicazioni in merito alle verifiche alle azioni orizzontali di elementi non strutturali ed impianti (essendo l'edificio in classe III).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Si prende atto della determinazione della S.A.

Rilievo	Nr. 187	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Progetto interventi su struttura esistente
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Non risultano descritti e dimensionati gli intervento presenti negli elaborati grafici (G05.7).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo	Nr. 185	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Tipologia di intervento
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo va meglio chiarita la tipologia di intervento ai sensi del DM 2018 (sembra un adeguamento sismico, ma va confermato).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato Nella relazione verrà esplicitato la tipologia di intervento quale adeguamento sismico
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo	Nr. 191	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Elementi non strutturali ed impianti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 7.2.3
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo, non sono fornite indicazioni in merito alle verifiche alle azioni orizzontali di elementi non strutturali ed impianti (essendo l'edificio in classe III).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Si prende atto della determinazione della S.A.

Rilievo	Nr.	187	Francesco PORCO
Titolo Rilievo	Progetto interventi su struttura esistente		
Tipologia Rilievo	Non conformità		
Riferimento Normativo	DM 17/01/2018		
Testo Rilievo	Non risultano descritti e dimensionati gli intervento presenti negli elaborati grafici (G05.7).		
Autore Replica	Antonio RUSSO		
Testo Replica	Rettificato		
Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO		
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata		
Testo Valutazione Replica	-		
Autore Esito	Francesco PORCO		
Esito	Rilievo Chiuso		
Testo Esito	Rilievo relativo ad altro documento		

Rilievo	Nr.	186	Francesco PORCO
Titolo Rilievo			Documenti mancanti
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo			Nell'ultima pagina si rinvia alla "relazione di calcolo ed al relativo tabulato" che non risultano essere presenti in progetto.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato. Per mero errore non erano stati allegati
Autore Valutazione Replica			Francesco PORCO
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			-
Autore Esito			Francesco PORCO
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo	Nr.	188	Francesco PORCO
Titolo Rilievo	Progetto nuove strutture		
Tipologia Rilievo	Non conformità		
Riferimento Normativo	DM 17/01/2018		
Testo Rilievo	Per le nuove strutture vanno forniti criteri di predimensionamento: carichi, fattore di struttura, materiali, etc.		
Autore Replica	Antonio RUSSO		
Testo Replica	Rettificato		
Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO		
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata		
Testo Valutazione Replica	-		
Autore Esito	Francesco PORCO		
Esito	Rilievo Chiuso		
Testo Esito	Rilievo relativo ad altro documento		

Rilievo	Nr. 190	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Demolizioni parti strutturali
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Per le demolizioni di parti di strutture esistenti non sono fornite indicazioni (seppure preliminari a livello di PFTE) circa le modalità di esecuzione.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		In tale fase progettuale, non si ritiene fornire un piano di demolizioni. Nella relazione viene indicato l'esecuzione di una demolizione "controllata". Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Si prende atto della determinazione della S.A.

Rilievo	Nr.	193	Francesco PORCO
Titolo Rilievo	Prescrizioni all'uso		
Tipologia Rilievo	Non conformità		
Riferimento Normativo	DM 17/01/2018 - 8.4		
Testo Rilievo	L'elaborato non è completo vanno chiaramente indicate le prescrizioni all'uso fino all'esecuzione degli interventi (l'edificio sembra non utilizzato ma deve essere chiarito).		
Autore Replica	Antonio RUSSO		
Testo Replica	Rettificato		
Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO		
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata		
Testo Valutazione Replica	-		
Autore Esito	Francesco PORCO		
Esito	Rilievo Chiuso		

Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento
Rilievo	Nr. 188	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Progetto nuove strutture
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Per le nuove strutture vanno forniti criteri di predimensionamento: carichi, fattore di struttura, materiali, etc.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento
Rilievo	Nr. 190	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Demolizioni parti strutturali
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Per le demolizioni di parti di strutture esistenti non sono fornite indicazioni (seppure preliminari a livello di PFTE) circa le modalità di esecuzione.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		In tale fase progettuale, non si ritiene fornire un piano di demolizioni. Nella relazione viene indicato l'esecuzione di una demolizione "controllata". Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Si prende atto della determinazione della S.A.
Rilievo	Nr. 185	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Tipologia di intervento
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo va meglio chiarita la tipologia di intervento ai sensi del DM 2018 (sembra un adeguamento sismico, ma va confermato).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato Nella relazione verrà esplicitato la tipologia di intervento quale adeguamento sismico
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-

81/364

Autore Esito

Esito

Testo Esito

Francesco PORCO

Rilievo Chiuso

Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo

Nr. 193

Francesco PORCO

Titolo Rilievo

Tipologia Rilievo

Riferimento Normativo

Testo Rilievo

Prescrizioni all'uso

Non conformità

DM 17/01/2018 - 8.4

L'elaborato non è completo vanno chiaramente indicate le prescrizioni all'uso fino all'esecuzione degli interventi (l'edificio sembra non utilizzato ma deve essere chiarito).

Autore Replica

Testo Replica

Antonio RUSSO

Rettificato

Autore Valutazione Replica

Valutazione Replica

Testo Valutazione Replica

Francesco PORCO

Azione correttiva accettata

-

Autore Esito

Esito

Testo Esito

Francesco PORCO

Rilievo Chiuso

Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo

Nr. 186

Francesco PORCO

Titolo Rilievo

Tipologia Rilievo

Riferimento Normativo

Testo Rilievo

Documenti mancanti

Non conformità

DM 17/01/2018 - 8.4

Nell'ultima pagina si rinvia alla "relazione di calcolo ed al relativo tabulato" che non risultano essere presenti in progetto.

Autore Replica

Testo Replica

Antonio RUSSO

Rettificato.
Per mero errore non erano stati allegati

Autore Valutazione Replica

Valutazione Replica

Testo Valutazione Replica

Francesco PORCO

Azione correttiva accettata

-

Autore Esito

Esito

Testo Esito

Francesco PORCO

Rilievo Chiuso

Rilievo relativo ad altro documento

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Rilievo	Nr. 189	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Interventi su struttura esistente
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Gli interventi tipologici (G05.7) risultano non contestualizzati, sono solo dei tipologici ma non è chiaro dove siano applicati.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato Negli elaborati grafici di progetto verranno indicati tipologia di intervento e loro localizzazione
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato

Rilievo	Nr. 189	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Interventi su struttura esistente
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Gli interventi tipologici (G05.7) risultano non contestualizzati, sono solo dei tipologici ma non è chiaro dove siano applicati.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato Negli elaborati grafici di progetto verranno indicati tipologia di intervento e loro localizzazione
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Rilievo	Nr. 56	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		IMPIANTO ANTINTRUSIONE E TVCC
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.39 c.2 lett a)2 e c) Allegato I.7
Testo Rilievo		Par. 2.2.10: non se ne ha riscontro negli elaborati di progetto

	(E.2)
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 57	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		IMPIANTO TELEFONICO E VIDEOCITOFONICO
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.39 c.2 lett a)2 e c) Allegato I.7
Testo Rilievo		Par. 2.2.12: non se ne ha riscontro negli elaborati di progetto
		(E.2)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 58	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Impianto filodiffusione
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.39 c.2 lett a)2 e c) Allegato I.7
Testo Rilievo		Par. 2.2.14: non se ne ha riscontro negli elaborati di progetto
		(E.2)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'

Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 55	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Riferimento errato alla norma
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		CEI 64-7
Testo Rilievo		Par. 2.2.3: la norma citata 64-7 ha come oggetto "Impianti di illuminazione situati all'esterno con alimentazione serie" che non ha nulla a che vedere con il contenuto del paragrafo
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Riferimento eliminato

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-119	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
B01.1-architettonico.ifc		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-46	Inserito il: 09/07/2024	Rev. -

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Rilievo	Nr. 164	Marco VASSALE
Titolo Rilievo		Contenuto informativo
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Art- 42, D.Lgs. 36/23
Testo Rilievo		Facendo seguito a quanto già espresso attraverso il Ril. P-46.163, si rileva che il modello non sembra contenere Pset e parametri informativi personalizzati ai fini degli scopi progettuali.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Marco VASSALE
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Si rimanda ad eventuali determinazioni della Stazione Appaltante.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 163	Marco VASSALE
Titolo Rilievo		Parametri informativi
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Art. 42, D.Lgs. 36/23
Testo Rilievo		In assenza di documentazione di riferimento (pGI, Schede di sviluppo Informativo, ecc.) non è possibile esprimere un giudizio in merito alla completezza informativa del modello.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Marco VASSALE
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Si rimanda ad eventuali determinazioni della Stazione Appaltante.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 165	Marco VASSALE
Titolo Rilievo		Modelli disciplinari
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Art. 42, D.Lgs. 36/23
Testo Rilievo		Il modello non risulta scomposto in modelli disciplinari.

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica	Marco VASSALE
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Si rimanda ad eventuali determinazioni della Stazione Appaltante.
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Num. Doc. P-120	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
B01.2-architettonico A-P.ifc		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-47	Inserito il: 09/07/2024	Rev. -
MODELLO BIM PLN		
B.01.2.pln.p7m.p7m		

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Rilievo	Nr. 166	Marco VASSALE
Titolo Rilievo		Vedere rilievi di cui al P-46
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Vedere rilievi di cui al P-46
Testo Rilievo		Vedere rilievi di cui al P-46
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Marco VASSALE
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Si rimanda ad eventuali determinazioni della Stazione Appaltante.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Num. Doc. P-130	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
D01_Relazione Generale.pdf		
Sostituisce:		

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Rilievo	Nr. 204	Eleonora TORRE
Titolo Rilievo	Esaustività della Relazione generale in materia di archeologia	
Tipologia Rilievo	Non conformità	
Riferimento Normativo	Dlgs 36/2023 all. I. 7 artt. 7 commi 1 e 2	
Testo Rilievo	La relazione non è completa ai sensi della normativa richiamata in quanto non illustra correttamente le problematiche archeologiche (l'assenza di vincoli diretti non esime dall'obbligo di effettuare studi archeologici) né chiarisce esaurientemente i motivi per cui dal corpo progettuale sarebbero esclusi gli elaborati archeologici (cfr. rilievo P-7.196) -	
Autore Replica	Antonio RUSSO	
Testo Replica	La verifica preventiva dell'interesse archeologico non è richiesta per gli interventi in oggetto, in quanto trattasi di demolizione e ricostruzione.	
Autore Valutazione Replica	Eleonora TORRE	
Valutazione Replica	Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo	
Testo Valutazione Replica	-	

Rilievo	Nr. 205	Eleonora TORRE
Titolo Rilievo	Assenza della data nel cartiglio	
Tipologia Rilievo	Non conformità	
Riferimento Normativo	D.Lgs 36/2023 art. 41	
Testo Rilievo	Ril. P-1.197	
Autore Replica	Antonio RUSSO	
Testo Replica	Rettificato	
Autore Valutazione Replica	Eleonora TORRE	
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata	
Testo Valutazione Replica	-	
Autore Esito	Eleonora TORRE	
Esito	Rilievo Chiuso	
Testo Esito	Rilievo superato a seguito della revisione dell'Elaborato	

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Rilievo	Nr. 212	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Dismissione cantiere
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 All.I.7, Sez. II, art.7.2. g
Testo Rilievo		La relazione generale contiene le indicazioni sulla fase di dismissione del cantiere e di ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi. Si rileva l'assenza di tali contenuti.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Si resta in attesa di tale dichiarazione di condivisione dalla SA.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Rilievo	Nr. 84	ALESSANDRA FANTINI
Titolo Rilievo		Geologia
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 - All. I7 - Art. 8 c.3 lett. a)

Testo Rilievo	L'elaborato non riferisce in merito agli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e sismici.
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Cfr. Elaborati relativi alla valutazione della sicurezza
Autore Valutazione Replica	ALESSANDRA FANTINI
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	L'elaborato deve riferire in merito agli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e sismici e non può semplicemente rimandare alle relazioni specialistiche.
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio	PROGETTISTI: Verrà integrata la relazione generale secondo le richieste del rilievo.
Autore Esito	ALESSANDRA FANTINI
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Azione correttiva effettuata.

Rilievo	Nr. 83	ALESSANDRA FANTINI
Titolo Rilievo		Discariche
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 - All. 17 - Art. 8 c.3 lett. h
Testo Rilievo		Il piano di gestione delle materie non riferisce in merito alla disponibilità e localizzazione di siti di recupero e discariche.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		ALESSANDRA FANTINI
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente a condizione che sia condiviso dal RUP.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Rilievo	Nr. 93	Elena PIERRI
Titolo Rilievo		Riutilizzo acque piovane
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 All.17 Art. 8

Testo Rilievo	Manca descrizione del sistema di riutilizzo delle acque di copertura
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica	Elena PIERRI
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Agli atti non si evidenzia di alcuna Dichiarazione del RUP, si reitera il rilievo.
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 92	Elena PIERRI
Titolo Rilievo	Invarianza idraulica	
Tipologia Rilievo	Non conformità	
Riferimento Normativo	D.lvo 36/2023 All.17 Art.39 c.2 lettera a	
Testo Rilievo	Mancono riferimenti ad eventuali regolamenti comunali/regionali circa il soddisfacimento del principio dell'invarianza idraulica	
Autore Replica	Antonio RUSSO	
Testo Replica	Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)	
Autore Valutazione Replica	Elena PIERRI	
Valutazione Replica	Replica non accettata	
Testo Valutazione Replica	Agli atti non si evidenzia di alcuna Dichiarazione del RUP, si reitera il rilievo.	
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO	
Contraddittorio	Rilievo Chiuso	
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.	

Rilievo	Nr. 91	Elena PIERRI
Titolo Rilievo	Inquadramento idrologico ed idraulico	
Tipologia Rilievo	Non conformità	
Riferimento Normativo	D.Lgs. 36/2023 - All. 17 - Art. 8 c.3 lett. a)	
Testo Rilievo	Manca inquadramento idrologico ed idraulico dell'area di intervento	
Autore Replica	Antonio RUSSO	
Testo Replica	Cfr. Elaborati relativi alla valutazione della sicurezza	
Autore Valutazione Replica	Elena PIERRI	
Valutazione Replica	Replica non accettata	
Testo Valutazione Replica	Non è chiara l'attinenza della replica al rilievo, i contenuti richiesti sono previsti dalla normativa. Si reitera il rilievo salva diversa determinazione della SA	
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO	

Contraddittorio	Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio	PROGETTISTI: Verrà riportata in relazione generale l'inquadramento idrologico ed idraulico.
Autore Esito	Elena PIERRI
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	L'elaborato è stato aggiornato, si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti circa l'inesistenza di vincoli e assenza di reticoli idrografici.

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Rilievo	Nr. 94	Elena PIERRI
Titolo Rilievo		Reti esistenti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 - All. I7 - Art. 8
Testo Rilievo		Il progetto non riferisce circa l'idoneità delle reti esistenti in rapporto alle maggiori portate immesse derivanti dalla realizzazione delle opere di progetto
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Elena PIERRI
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Agli atti non si evidenzia di alcuna Dichiarazione del RUP, si reitera il rilievo.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Rilievo	Nr. 211	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Interferenze
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 All.I.7, Sez. II, art.7.2. d
Testo Rilievo		La relazione generale contiene l'accertamento in ordine alle interferenze dell'intervento da realizzare con opere preesistenti o con pubblici servizi presenti lungo il tracciato e proposta di risoluzione delle interferenze stesse e stima dei prevedibili oneri. Si rileva che l'analisi non è affidabile in quanto demandata completamente alla fase successiva di progettazione.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (Vedi dichiarazione RUP)
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Si resta in attesa di tale dichiarazione di condivisione dalla SA.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso

Testo Contraddittorio

RUP:

La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Rilievo	Nr. 102	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo	Oneri di risoluzione delle interferenze	
Tipologia Rilievo	Non conformità	
Riferimento Normativo	Allegato I.7 art. 6 comma 4 lettera f, art. 7 comma 2 lettera c punto 2	
Testo Rilievo	Il par. 13.2 che tratta la problematica relativa alla risoluzione delle interferenze demanda la quantificazione di tempi e costi alla successiva fase di sviluppo progettuale. Ciò non è in linea con il presupposto di norma che impone che nella fase di PFTE si debba determinare la spesa attendibile per la realizzazione dell'opera.	
Autore Replica	Antonio RUSSO	
Testo Replica	Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)	
Autore Valutazione Replica	Lucia VENANTI	
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata	
Testo Valutazione Replica	Si rimane in attesa della dichiarazione del RUP	
Autore Esito	Lucia VENANTI	
Esito	Rilievo Chiuso	
Testo Esito	Rilievo non superato. Si rimane in attesa della dichiarazione del RUP.	
	Ulteriore revisione: Il rilievo è superato con il chiarimento del RUP di cui al doc. rif. R-62 e con l'inserimento sia all'interno del CSA che dello SCD revisionati della precisazione relativa al fatto che "gli oneri necessari all'eliminazione di eventuali interferenze, i medesimi risultano inseriti tra le somme a disposizione della stazione appaltante e, dunque esclusi dall'appalto principale, dal computo metrico delle lavorazioni oggetto di affidamento, nonché dall'applicazione del ribasso".	

Rilievo	Nr.	103	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo	Riepilogo aspetti economici		
Tipologia Rilievo	Non conformità		
Riferimento Normativo	Allegato I.7 art. 7 comma 1 lettera f		
Testo Rilievo	La relazione è carente per quanto riguarda la trattazione degli aspetti economici e finanziari del progetto. E' necessario precisare all'interno del presente documento: -il costo stimato dei lavori; -il quadro economico di spesa; -indicazioni generali in termini di coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella fase di realizzazione dell'opera, sia nelle fasi di manutenzione programmata e straordinaria.		
Autore Replica	Antonio RUSSO		
Testo Replica	Rettificato		
Autore Valutazione Replica	Lucia VENANTI		

Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	Lucia VENANTI
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Non conformità superata dall'inserimento in relazione del quadro economico. Il rilievo si trasforma in osservazione in quanto non sono state inserite le indicazioni generali in termini di coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella fase di realizzazione dell'opera, sia nelle fasi di manutenzione programmata e straordinaria
	Ulteriore riesame
	Rilievo superato dalla revisione dell'elaborato

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Rilievo	Nr.	208	Sergio MASSARENTE
Titolo Rilievo	< opere a verde >		
Tipologia Rilievo	Non conformità		
Riferimento Normativo	codice 36/23 Allegato I.7Art. 7 c,1 lett. a)÷f)		
Testo Rilievo	manca un paragrafo sulle opere a verde con speciale riferimento al roof garden ed alla sua tecnologia		
Autore Replica	Antonio RUSSO		
Testo Replica	rettificato		
Autore Valutazione Replica	Sergio MASSARENTE		
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata		
Testo Valutazione Replica	-		
Autore Esito	Sergio MASSARENTE		
Esito	Rilievo Chiuso		
Testo Esito	codice 36/23 Art. 7 nella relazione generale , il progetto del verde è citato a pag.52. quanto redatto non si configura come una risposta adeguata al rilievo formulato ovvero una relazione sulle opere a verde e sul roof garden. si ripete il rilievo: manca una relazione /studio specialistico afferente le opere a verde, con particolare riferimento al roof garden ed alla sua tecnologia , alle essenze impiegate ecc. con l'emissione dell'elaborato D17 il rilievo è superato		

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Rilievo	Sergio MASSARENTE
Nr.	521
Titolo Rilievo	> opere a verde >
Tipologia Rilievo	Non conformità
Riferimento Normativo	codice 36/23 Art. 7
Testo Rilievo	nella relazione generale , il progetto del verde è citato a pag.52. quanto redatto non si configura come una adeguata risposta al rilievo formulato ovvero una relazione sulle opere a verde e sul roof garden . si reitera il rilievo : manca una relazione /studio specialistico afferente le opere a verde, con particolare riferimento al roof garden ed alla sua tecnologia , alle essenze impiegate ecc.
Autore Esito	Sergio MASSARENTE

Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	con l'emissione dell'elaborato D17 il rilievo è superato

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Rilievo	Nr. 20	Alessandro BACCHETTI
Titolo Rilievo		Aree esterne
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DLgs 36/2023 All. I7 Art. 8
Testo Rilievo		Dato che devono essere demoliti e ricostruiti i corpi laterali, non è chiaro se siano previsti interventi anche sulle aree esterne limitrofe.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Alessandro BACCHETTI
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente a condizione che sia condiviso dalla Stazione appaltante
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio		PROGETTISTI: Verranno forniti ulteriori chiarimenti in merito alle aree esterne limitrofe nella relazione generale.
Autore Esito		Alessandro BACCHETTI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Azione correttiva effettuata

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Rilievo	Nr. 12	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo	Reti di infrastrutturazione	
Tipologia Rilievo	Non conformità	
Riferimento Normativo	D.lvo 36/2023 Art. 7 c.1 lett. d)	
Testo Rilievo	Par. 4.2.1.1.1 Il progetto non riporta affatto le opere di urbanizzazione (A.2)	
Autore Replica	Antonio RUSSO	
Testo Replica	Il progetto non necessita di opere di urbanizzazione in quanto il manufatto è esistente ed urbanizzato	
Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'	
Valutazione Replica	Replica non accettata	
Testo Valutazione Replica	Chiarimento non sufficiente: va verificata l'adeguatezza delle reti di sottoservizi ai quali la struttura sarà allacciata in funzione del fabbisogno	
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO	
Contraddittorio	Determinazione da recepire	
Testo Contraddittorio	PROGETTISTI: Si faccia riferimento agli elaborati relativi alla CDS contenenti anche i calcoli delle portate dei sottoservizi.	

Rilievo	Nr. 13	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Impianto di illuminazione area esterna
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		-

Testo Rilievo	Par. 4.2.1.1.5 L'illuminazione esterna realizzata nn solo con apparecchi su pali h=8m ma anche da apparecchi con pali inferiori
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato nella relazione tecnica D02
Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	Proposta esaustiva
Autore Esito	Gabriele PATANE'
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo superato

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Rilievo	Nr. 16	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Reti di infrastrutturazione
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art. 7 c.1 lett. d)
Testo Rilievo		Par. 4.2.2.1.1 Il progetto non riporta affatto le opere di urbanizzazione (A.2)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Il progetto non necessita di opere di urbanizzazione in quanto il manufatto è esistente ed urbanizzato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente: va verificata l'adeguatezza delle reti di sottoservizi ai quali la struttura sarà allacciata in funzione del fabbisogno
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio		PROGETTISTI: Si faccia riferimento agli elaborati relativi alla CDS contenenti anche i calcoli delle portate dei sottoservizi.
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato dal contraddittorio

Rilievo	Nr. 18	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Individuazione dei punti di adduzione e scarico
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art. 7 c.1 lett. d)
Testo Rilievo		Il progetto non individua i punti di adduzione idrica dalla rete "esterna", come pure i punti di conferimento degli scarichi delle acque nere

(A.2)

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Rilievo	Nr.	11	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo			Riutilizzo dell'acqua piovana
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			D.lvo 36/2023 Art. 7 c.1 lett. d)
Testo Rilievo			Par. 4.2 Contrariamente a quanto qui descritto, il progetto non prevede il riutilizzo dell'acqua piovana, né per i servizi igienici né a fini irrigui

(A.2)

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Il progetto prevede il riutilizzo dell'acqua piovana a fini irrigui, per il dettaglio progettuale si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr.	19	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo			Individuazione dei punti di scarico
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			D.lvo 36/2023 Art. 7 c.1 lett. d)
Testo Rilievo			Il progetto non individua i punti di conferimento degli scarichi delle acque bianche

(A.2)

Autore Replica	Antonio RUSSO
-----------------------	---------------

Testo Replica	Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 17	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Reti di infrastrutturazione
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art. 7 c.1 lett. d)
Testo Rilievo		Par. 4.2.2.1.1 Il progetto non riporta affatto le opere di urbanizzazione (A.2)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Il progetto non necessita di opere di urbanizzazione in quanto il manufatto è esistente ed urbanizzato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente: va verificata l'adeguatezza delle reti di sottoservizi ai quali la struttura sarà allacciata in funzione del fabbisogno
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio		PROGETTISTI: Si faccia riferimento agli elaborati relativi alla CDS contenenti anche i calcoli delle portate dei sottoservizi.
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato dal contraddittorio

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Rilievo	Nr. 252	Riccardo ROGHI
Titolo Rilievo		D.lgs. 36/2023 art. 38 e L 241/1990
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Iter approvativo
Testo Rilievo		Non si ha riscontro dell'iter approvativo del progetto (titoli abilitativi acquisiti o da acquisire, eventuale indizione di Conferenza di Servizi).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		E' stata espletata la conferenza dei servizi della quale si allega l'atto di chiusura.
Autore Valutazione Replica		Riccardo ROGHI
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Riccardo ROGHI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato dalla trasmissione della conferenza di servizi.

Rilievo	Nr. 231	Riccardo ROGHI
Titolo Rilievo		Completezza analisi vincoli sovraordinati
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lgs. 36/2023 all. I.7 art. 7 c. 2 lett. c.2)
Testo Rilievo		Gli "esiti degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura ambientale paesaggistica o di qualsiasi altra natura, interferenti sulle aree o sulle opere interessate" non sono esaustivi: in relazione alla pianificazione sovraordinata è stato preso in considerazione il solo PTC. Si chiede, in alternativa: - di integrare la Relazione generale in analogia all'analisi degli strumenti di pianificazione e dei vincoli presente nello Studio di Prefattibilità Ambientale, che può essere ritenuto esaustivo; - di inserire un rimando a tale documento per un'analisi più dettagliata.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		La parte vincolistica come evidenziato è riportata nello studio di fattibilità ambientale. Nella relazione generale vi è solo un accenno.
Autore Valutazione Replica		Riccardo ROGHI
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Come indicato nel rilievo, si chiede quantomeno di inserire un rimando allo Studio di Prefattibilità Ambientale per un'analisi più dettagliata.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio		PROGETTISTI: Verrà inserito un rimando ad altri elaborati.
Autore Esito		Riccardo ROGHI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato dall'aggiunta del rimando allo Studio di prefattibilità ambientale.

D02_Relazione Tecnica Architettonica.pdf

Sostituisce:

Num. Doc. P-71

Inserito il: 31/07/2024

Rev. -

D02_Relazione_Tecnica_Architettonica.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Rilievo	Nr. 85	ALESSANDRA FANTINI
Titolo Rilievo	Specifiche acustiche	
Tipologia Rilievo	Non conformità	
Riferimento Normativo	D.Lgs. 36/2023 - All. I7 - Art. 39 c.1 lett. b	
Testo Rilievo	Il documento riporta alcune specifiche acustiche (es.: isolamento acustico infissi 34- 44dB, assorbimento acustico aw 0,65 dei controsoffitti, ecc.) che non trovano riscontro in alcun documento specialistico.	
Autore Replica	Antonio RUSSO	
Testo Replica	Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)	
Autore Valutazione Replica	ALESSANDRA FANTINI	
Valutazione Replica	Replica non accettata	
Testo Valutazione Replica	Chiarimento sufficiente a condizione che sia condiviso dal RUP.	
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO	
Contraddittorio	Rilievo Chiuso	
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.	

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Rilievo	Nr. 202	Eleonora TORRE
Titolo Rilievo	Assenza della data dell'elaborato	
Tipologia Rilievo	Non conformità	
Riferimento Normativo	Dlgs 36/2023 art. 41	
Testo Rilievo	Ril. P-1.197 -	
Autore Replica	Antonio RUSSO	
Testo Replica	Rettificato	
Autore Valutazione Replica	Eleonora TORRE	
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata	
Testo Valutazione Replica	-	
Autore Esito	Eleonora TORRE	
Esito	Rilievo Chiuso	
Testo Esito	Rilievo superato a seguito della revisione dell'Elaborato	

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Rilievo	Nr. 108	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Esaustività del contenuto
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Allegato I.7 art. 8
Testo Rilievo		Vedi rilievo G-104.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Il RUP ha determinato la modalità di presentazione delle relazioni tecniche specialistiche
Autore Valutazione Replica		Lucia VENANTI
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Si richiede conferma del RUP segnalando che è necessario comunque integrare con i contenuti evidenziati nel rilievo come mancanti dando atto nell'ambito del contraddittorio, per ciascuno di tali contenuti, in quale elaborato progettuale si intenda inserirlo.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Rilievo	Nr. 209	Sergio MASSARENTE
Titolo Rilievo		< opere a verde >
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		codice 36/23 Allegato I.7 ART. 6 c.7 lett. b)
Testo Rilievo		manca un paragrafo sulle opere a verde con speciale riferimento al roof garden ed alla sua tecnologia
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Sergio MASSARENTE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Sergio MASSARENTE

Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Nella relazione le opere a verde sono trattate al punto 4.1.3 SCELTE PROGETTUALI PER LE AREE ESTERNE AREE VERDI: Per le aree verdi si prevede l'inerbimento con idrosemina, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m²; la potatura delle alberature presenti, nonché la messa a dimora di nuove specie arboree e arbustive, quali la ginestra e l'alaterno. Quanto redatto non si configura come una adeguata risposta al rilievo formulato ovvero una relazione sulle opere a verde e sul roof garden . si reitera il rilievo : manca una relazione /studio specialistico afferente le opere a verde, con particolare riferimento al roof garden ed alla sua tecnologia , alle essenze impiegate ecc. con l'emissione dell'elaborato D17 il rilievo è superato

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Rilievo	Nr. 181	Sergio MASSARENTE
Titolo Rilievo		< opere a verde >
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		codice 36/23 Art. 8 c.3 lett. a)÷r)
Testo Rilievo		si rileva che manca una relazione /studio specialistico afferente le opere a verde, con particolare riferimento al roof garden ed alla sua tecnologia , alle essenze impiegate ecc.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato (aggiunto nella relazione generale)
Autore Valutazione Replica		Sergio MASSARENTE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Sergio MASSARENTE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Nella relazione le opere a verde sono trattate al punto 4.1.3 SCELTE PROGETTUALI PER LE AREE ESTERNE AREE VERDI: Per le aree verdi si prevede l'inerbimento con idrosemina, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m²; la potatura delle alberature presenti, nonché la messa a dimora di nuove specie arboree e arbustive, quali la ginestra e l'alaterno. Quanto redatto non si configura come una adeguata risposta al rilievo formulato ovvero una relazione sulle opere a verde e sul roof garden . si reitera il rilievo : manca una relazione /studio specialistico afferente le opere a verde, con particolare riferimento al roof garden ed alla sua tecnologia , alle essenze impiegate ecc. quanto redatto non si configura come una adeguata risposta al rilievo formulato ovvero una relazione sulle opere a verde e sul roof garden . si reitera il rilievo : manca una relazione /studio specialistico afferente le opere a verde, con particolare riferimento al roof garden ed alla sua tecnologia , alle essenze impiegate ecc. con l'emissione dell'elaborato D17 il rilievo è superato

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Rilievo	Nr. 53	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Riferimento errato alla norma
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		CEI 64-7
Testo Rilievo		par. 4.2.1.5: la norma citata 64-7 ha come oggetto "Impianti di illuminazione situati all'esterno con alimentazione serie" che non ha nulla a che vedere con il contenuto del paragrafo
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Riferimento eliminato

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Rilievo	Nr. 111	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Rete di scarico par. 4.2.2.1.4
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 "Art.6 Allegato I.7"
Testo Rilievo		Il progetto non presenta la rete di raccolta e convogliamento degli scarichi
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 113	Gabriele PATANE'
---------	---------	------------------

Titolo Rilievo	Impianto di irrigazione par. 4.2.2.1.5
Tipologia Rilievo	Non conformità
Riferimento Normativo	D.lvo 36/2023 "Art.6 Allegato I.7"
Testo Rilievo	Il progetto non presenta la rete dell'impianto di irrigazione
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr.	54	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo			Produzione ACS
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			D.lvo 36/2023 "Art.40 c.2 lett.b) Allegato I.7"
Testo Rilievo			Contrariamente a quanto riportato in P-10 D06_Relazione Tecnica ex legge 10.pdf P-19 D15_Diagnosi energetica nel paragrafo 4.2.2.2.1 si afferma che l'integrazione del solare per la produzione di ACS non è affidato a una caldaia a condensazione ma a un chiller (A.6)
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato. L'integrazione del solare per la produzione di ACS è affidato a un chiller
Autore Valutazione Replica			Gabriele PATANE'
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			Proposta esaustiva
Autore Esito			Gabriele PATANE'
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			Rilievo superato, a patto di intendere "chiller" come macchina termica a pompa di calore e non nel senso stretto del termine di "refrigeratore"

Rilievo	Nr.	110	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo			Adduzione idrica par. 4.2.2.1.2
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			D.lvo 36/2023 "Art.6 Allegato I.7"
Testo Rilievo			Il progetto non presenta i punti di adduzione alle reti esterne per l'adduzione idrica
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)

Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Rilievo	Nr.	112	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo			Rete di convogliamento e raccolta acque meteoriche par. 4.2.2.1.4
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			D.lvo 36/2023 "Art.6 Allegato I.7"
Testo Rilievo			Il progetto non presenta la rete di raccolta e convogliamento delle acque bianche
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Il progetto presenta una rete di raccolta e convogliamento delle acque bianche (cfr computo), per il dettaglio progettuale si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica			Gabriele PATANE'
Valutazione Replica			Replica non accettata
Testo Valutazione Replica			Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio			Lorenzo RUSSO
Contraddittorio			Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio			RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

D06_Relazione_Tecnica_ex_legge_10 rev1.pdf

Sostituisce:

Num. Doc. P-75

Inserito il: 31/07/2024

Rev. -

D06_Relazione_Tecnica_ex_legge_10.pdf

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Rilievo	Nr. 43	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Generatore a combustione
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.12 c.3 Allegato I.7
Testo Rilievo		Pag. 7 di 174: non si ha corrispondenza in progetto dei generatori riportati
		(E.2)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo non superato: paragrafo 5.1, pagina 5 di 175 "Sistema di generazione costituito da unità esterne ad espansione diretta che consentono il funzionamento del regime di climatizzazione (riscaldamento in inverno e raffrescamento in estate), mentre la produzione dell'acqua calda sanitaria avviene tramite l'impiego dei pannelli solari con l'integrazione delle caldaie a condensazioni" NON SONO PREVISTE CALDAIE A CONDENSAZIONE
		Elaborato aggiornato

Rilievo	Nr. 69	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Dati dimensionali incoerenti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.12 c.3 Allegato I.7
Testo Rilievo		pag. 20: le caratteristiche dimensionali della copertura di tipo 1 (strato G con 35 cm di terracotta + drenaggio, massa superficiale 2948 kg/mq) appaiono non logiche Vedasi pure le coperture tipo 2 e 3, con conseguente calcolo della trasmittanza periodica Yie.

	Non si hanno dati di dettaglio per le pareti verticali
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Nel calcolo della massa è stato tenuto in conto anche della densità del solaio in acciaio. Non sono state verificate le pareti verticali in quanto quelle relative al fabbricato esistente sono in cemento facciavista da conservare in quanto esempio di architettura brutalista napoletana, si è dunque impossibilitati ad intervenire
Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio della correttezza dei dati di base utilizzati per la verifica
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio	PROGETTISTI: Sono stati ricontrollati i dati dell'analisi energetica ed effettivamente corrispondono alle stratigrafie di progetto.
Autore Esito	Gabriele PATANE'
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Pur ribadendo la perplessità sull'attendibilità tecnica dei dati riportati non avendo elementi per confutarli, si considera chiuso il rilievo

Rilievo	Nr. 45	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Collettore solare
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.12 c.3 Allegato I.7
Testo Rilievo		Pag. 11 di 174: il tipo di collettore solare non ha corrispondenza con quanto in progetto (sottovuoto)
		(E.2)

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato. Il collettore solare è del tipo sottovuoto
Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	Proposta esaustiva
Autore Esito	Gabriele PATANE'
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo superato

Rilievo	Nr. 44	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Macchine frigorifere
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.12 c.3 Allegato I.7
Testo Rilievo		Pag. 7 di 174: non si ha corrispondenza in progetto delle potenzialità e del numero di macchine riportate
		(E.2)

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato
Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	Proposta esaustiva
Autore Esito	Gabriele PATANE'
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo non superato: pag. 6 di 175, è riportata un'unica PdC della potenza di 387 kW, mentre in realtà di sono 8 unità motocondensanti esterne.

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-124	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
B01.3-architettonico nativo.pln		

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-135	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
D08_PSC.pdf		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-83	Inserito il: 31/07/2024	Rev. -
D08-PSC.pdf		

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Rilievo	Nr. 232	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Caratteristiche area del cantiere
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.1.1
Testo Rilievo		Si rileva che in premessa al paragrafo "caratteristiche area del cantiere" non sono indicati gli orari di maggiore fruizione.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato

Autore Valutazione Replica	MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	MAURO DE LUCA PICIONE
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Azione correttiva effettuata

Rilievo	Nr.	235	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo			Organizzazione del cantiere
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.2.2
Testo Rilievo			In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene l'analisi degli elementi quali la modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi, gli impianti, accesso dei mezzi e forniture, etc. Si rileva che tale analisi non è completa in quanto tali aspetti non sono stati considerati.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato
Autore Valutazione Replica			MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			-
Autore Esito			MAURO DE LUCA PICIONE
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			Azione correttiva effettuata

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Rilievo	Nr.	237	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo			Rischio di esplosione
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.2.3.b-bis)
Testo Rilievo			L'analisi dei rischi in riferimento alle lavorazioni prevede quella relativa al rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosivo. Si rileva che l'elaborato non è completo poiché tale analisi non è stata effettuata.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Per quanto concerne la valutazione del rischio inerente alla presenza di ordigni bellici inesplosivi prevista dal d.lgs. n. 81/2008, non risulta necessaria in quanto le opere in progetto riguardano demolizione e ricostruzione di manufatti esistenti.
Autore Valutazione Replica			MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica			Replica non accettata
Testo Valutazione Replica			Chiarimento sufficiente a condizione che sia condiviso dalla SA.

Autore Contraddittorio

Contraddittorio

Testo Contraddittorio

Lorenzo RUSSO

Determinazione da recepire

PROGETTISTI:
La replica dei progettisti verrà riportata all'interno del PSC.

Autore Esito

Esito

Testo Esito

MAURO DE LUCA PICIONE

Rilievo Chiuso

Rilievo superato in forza del chiarimento fornito

Rilievo

Nr. 238

Titolo Rilievo

Tipologia Rilievo

Riferimento Normativo

Testo Rilievo

MAURO DE LUCA PICIONE

Coordinamento generale del psc

Osservazione

D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.1.2.f

Si rileva che il capitolo relativo al coordinamento generale del psc, a pag.115 dell'elaborato, riporta le descrizioni incomplete da programma, non modificate in funzione del cantiere in esame.

Autore Replica

Testo Replica

Antonio RUSSO

Rettificato

Autore Valutazione Replica

Valutazione Replica

Testo Valutazione Replica

MAURO DE LUCA PICIONE

Azione correttiva accettata

-

Autore Esito

Esito

Testo Esito

MAURO DE LUCA PICIONE

Rilievo Chiuso

Azione correttiva effettuata

Rilievo

Nr. 234

Titolo Rilievo

Tipologia Rilievo

Riferimento Normativo

Testo Rilievo

MAURO DE LUCA PICIONE

Caratteristiche idrogeologiche

Non conformità

D.Lgs 81/08, All.XV art. 2.1.4

Il PSC è corredato da una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.
Si rileva che il capitolo dedicato, risulta vuoto nei contenuti.

Autore Replica

Testo Replica

Antonio RUSSO

Rettificato

Autore Valutazione Replica

Valutazione Replica

Testo Valutazione Replica

MAURO DE LUCA PICIONE

Azione correttiva accettata

-

Autore Esito

Esito

Testo Esito

MAURO DE LUCA PICIONE

Rilievo Chiuso

Azione correttiva effettuata

Rilievo

Nr. 240

Titolo Rilievo

MAURO DE LUCA PICIONE

Organizzazione pronto soccorso, antincendio

Tipologia Rilievo	Non conformità
Riferimento Normativo	D.Lgs 81/08, All.XV, punto 2.1.2.h
Testo Rilievo	Il PSC deve contenere le modalità di organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori ed i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio del servizio pronto soccorso e della prevenzione incendi. Si rileva che tale analisi non è completa in quanto mancano le misure per la prevenzione incendi.
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato
Autore Valutazione Replica	MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	MAURO DE LUCA PICIONE
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Azione correttiva effettuata

Rilievo	Nr. 236	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Rischio estese demolizioni
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV art. 2.2.3.f
Testo Rilievo		L'analisi dei rischi in riferimento alle lavorazioni prevede quella relativa ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni. Si rileva che l'elaborato non è completo poiché tale analisi non è stata effettuata.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Azione correttiva effettuata, elaborato integrato

Rilievo	Nr. 230	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Descrizione opera/area cantiere
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.1.2.a.3
Testo Rilievo		Il PSC contiene l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali. Si rileva che la descrizione è stata riportata nel paragrafo precedente relativo alla descrizione del contesto area del cantiere, mentre il paragrafo dedicato risulta vuoto nei contenuti.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso
Testo Esito Azione correttiva effettuata

Rilievo **Nr.** 233 MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo Interferenze reti esistenti
Tipologia Rilievo Non conformità
Riferimento Normativo D.Lgs 81/08, All.XV, punto 2.2.1.a
Testo Rilievo In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali in relazione alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee.
Si rileva che l'elaborato non è completo poiché tali analisi risultano assenti per l'area di cantiere specifica, ed il paragrafo a pag.14 non individua le misure preventive e protettive ed i rischi specifici annessi.

Autore Replica Antonio RUSSO
Testo Replica Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)

Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica Replica non accettata
Testo Valutazione Replica Si resta in attesa di tale dichiarazione di condivisione dalla SA.

Autore Contraddittorio Lorenzo RUSSO
Contraddittorio Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio RUP:
La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo **Nr.** 241 MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo Valutazione dei rischi
Tipologia Rilievo Non conformità
Riferimento Normativo D.Lgs 81/08, All.XV, art. 2.2.4
Testo Rilievo Per ogni elemento individuato nell'analisi dei rischi presenti per lo specifico cantiere, il PSC contiene le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro.
Si rileva che l'elaborato non è completo poiché la valutazione dei rischi è assente.

Autore Replica Antonio RUSSO
Testo Replica Rettificato
Elaborato aggiunto in coda al PSC

Autore Valutazione Replica MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica -

Autore Esito MAURO DE LUCA PICIONE
Esito Rilievo Chiuso
Testo Esito Azione correttiva effettuata

D15_DIAGNOSI.pdf

Sostituisce:

Num. Doc. P-91

Inserito il: 01/08/2024

Rev. -

D15_Diagnosi_energetica.pdf

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Rilievo	Nr. 48	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Calcolo della producibilità dell'impianto fotovoltaico
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 "Art.40 c.2 lett.b) Allegato I.7"
Testo Rilievo		Nel calcolo della producibilità dell'impianto fotovoltaico non si è tenuto conto dell'ombreggiamento dell'edificio sull'impianto. In più, è stata considerata un'inclinazione di tilt pari a 30°, per il quale non si ha un riscontro grafico della struttura di supporto
		(A.6)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Manca il calcolo dettagliato della producibilità dell'impianto fotovoltaico in relazione alla disposizione ed orientamento dei moduli fotovoltaici. E' stata stimata una perdita di producibilità di impianto pari al 20% per ombreggiamento

Rilievo	Nr. 49	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Consuntivo energia
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 "Art.40 c.2 lett.b) Allegato I.7"
Testo Rilievo		I valori di produzione di energia solare termica e fotovoltaica riportati non corrispondono a quanto riportato nel consuntivo energia della relazione P-10 D06_Relazione Tecnica ex legge 10.
		(A.6)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'

Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	Proposta esaustiva
Autore Esito	Gabriele PATANE'
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo superato

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Rilievo	Nr. 46	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Superficie pannello solare termico
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		-
Testo Rilievo		pag. 15 di 22: si parla di 98 mq di superficie di captazione solare. Non se ne ha un riscontro in progetto
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato

Rilievo	Nr. 68	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Tipo di diagnosi energetica effettuata
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 23/06/2022
Testo Rilievo		Il presente documento non precisa se la diagnosi energetica è stata effettuata secondo una procedura "standard" (secondo UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775) ovvero "dinamica" (conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Trattandosi di una struttura chiusa da decenni ed in completo abbandono, per la quale non sono presenti consumi per un riscontro oggettivo non è possibile procedere secondo una modalità standard definita dalle normative. Nel documento elaborato: definito appunto report di diagnosi sono stati messi a confronto gli scenari ante e post intervento determinati dalla L. 10 ed APE ante e post intervento. Sulla base di tali evidenze è stato determinato uno scenario ante e post intervento mettendo a confronto le due situazioni dal punto di vista energetico e dei costi energetici. Dunque non è stata redatta una diagnosi secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso

Testo Contraddittorio

RUP:
La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 50	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Fabbisogno energetico
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 "Art.40 c.2 lett.b) Allegato I.7"
Testo Rilievo		Il fabbisogno energetico qui riportato non corrisponde a quanto riportato nella relazione P-10 D06_Relazione Tecnica ex legge 10
		(A.6)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo non superato: il fabbisogno energetico per vettore energetico post intervento (Pagg. 19/25 e ss.) non corrisponde a quanto riportato nel D06_Relazione Tecnica ex legge 10 (pagg. 13 e ss.).

Rilievo superato come da nota DGRS-Documento di Gestione Reiterazione del Servizio

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-125

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

B02.1-Corpo1.ifc

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-126

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

B02.2-Corpo2.ifc

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-127

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

B02.3-Corpo3.ifc

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-133

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

D07.1-Tabulato di calcolo corpo esistente.pdf

Sostituisce:

Num. Doc. P-76

Inserito il: 31/07/2024

Rev. -

D07.1-Tabulato di calcolo Corpo esistente.pdf

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Rilievo	Nr. 193	Francesco PORCO
Titolo Rilievo	Prescrizioni all'uso	
Tipologia Rilievo	Non conformità	
Riferimento Normativo	DM 17/01/2018 - 8.4	
Testo Rilievo	L'elaborato non è completo vanno chiaramente indicate le prescrizioni all'uso fino all'esecuzione degli interventi (l'edificio sembra non utilizzato ma deve essere chiarito).	
Autore Replica	Antonio RUSSO	
Testo Replica	Rettificato	
Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO	
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata	
Testo Valutazione Replica	-	
Autore Esito	Francesco PORCO	
Esito	Rilievo Chiuso	
Testo Esito	Rilievo relativo ad altro documento	

Rilievo	Nr. 185	Francesco PORCO
---------	---------	-----------------

Titolo Rilievo	Tipologia di intervento
Tipologia Rilievo	Non conformità
Riferimento Normativo	DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo	L'elaborato non è completo va meglio chiarita la tipologia di intervento ai sensi del DM 2018 (sembra un adeguamento sismico, ma va confermato).
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato Nella relazione verrà esplicitato la tipologia di intervento quale adeguamento sismico
Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	Francesco PORCO
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo	Nr.	190	Francesco PORCO
Titolo Rilievo			Demolizioni parti strutturali
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			DM 17/01/2018
Testo Rilievo			Per le demolizioni di parti di strutture esistenti non sono fornite indicazioni (seppure preliminari a livello di PFTE) circa le modalità di esecuzione.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			In tale fase progettuale, non si ritiene fornire un piano di demolizioni. Nella relazione viene indicato l'esecuzione di una demolizione "controllata". Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica			Francesco PORCO
Valutazione Replica			Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica			Si prende atto della determinazione della S.A.

Rilievo	Nr.	188	Francesco PORCO
Titolo Rilievo			Progetto nuove strutture
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			DM 17/01/2018
Testo Rilievo			Per le nuove strutture vanno forniti criteri di predimensionamento: carichi, fattore di struttura, materiali, etc.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato
Autore Valutazione Replica			Francesco PORCO
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			-
Autore Esito			Francesco PORCO
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo	Nr. 191	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Elementi non strutturali ed impianti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 7.2.3
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo, non sono fornite indicazioni in merito alle verifiche alle azioni orizzontali di elementi non strutturali ed impianti (essendo l'edificio in classe III).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Si prende atto della determinazione della S.A.

Rilievo	Nr. 186	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Documenti mancanti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		Nell'ultima pagina si rinvia alla "relazione di calcolo ed al relativo tabulato" che non risultano essere presenti in progetto.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato. Per mero errore non erano stati allegati
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo	Nr.	187	Francesco PORCO
Titolo Rilievo	Progetto interventi su struttura esistente		
Tipologia Rilievo	Non conformità		
Riferimento Normativo	DM 17/01/2018		
Testo Rilievo	Non risultano descritti e dimensionati gli intervento presenti negli elaborati grafici (G05.7).		
Autore Replica	Antonio RUSSO		
Testo Replica	Rettificato		
Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO		
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata		
Testo Valutazione Replica	-		
Autore Esito	Francesco PORCO		
Esito	Rilievo Chiuso		
Testo Esito	Rilievo relativo ad altro documento		

Rilievo	Nr. 188	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Progetto nuove strutture
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Per le nuove strutture vanno forniti criteri di predimensionamento: carichi, fattore di struttura, materiali, etc.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento

Rilievo	Nr. 190	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Demolizioni parti strutturali
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Per le demolizioni di parti di strutture esistenti non sono fornite indicazioni (seppure preliminari a livello di PFTE) circa le modalità di esecuzione.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		In tale fase progettuale, non si ritiene fornire un piano di demolizioni. Nella relazione viene indicato l'esecuzione di una demolizione "controllata". Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Si prende atto della determinazione della S.A.

Rilievo	Nr. 185	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Tipologia di intervento
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo va meglio chiarita la tipologia di intervento ai sensi del DM 2018 (sembra un adeguamento sismico, ma va confermato).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato Nella relazione verrà esplicitato la tipologia di intervento quale adeguamento sismico
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO

Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento
Rilievo	Nr. 187	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Progetto interventi su struttura esistente
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Non risultano descritti e dimensionati gli intervento presenti negli elaborati grafici (G05.7).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento
Rilievo	Nr. 193	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Prescrizioni all'uso
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo vanno chiaramente indicate le prescrizioni all'uso fino all'esecuzione degli interventi (l'edificio sembra non utilizzato ma deve essere chiarito).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo relativo ad altro documento
Rilievo	Nr. 191	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Elementi non strutturali ed impianti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 7.2.3
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo, non sono fornite indicazioni in merito alle verifiche alle azioni orizzontali di elementi non strutturali ed impianti (essendo l'edificio in classe III).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)

Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO
Valutazione Replica	Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica	Si prende atto della determinazione della S.A.

Rilievo	Nr.	186	Francesco PORCO
Titolo Rilievo			Documenti mancanti
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo			Nell'ultima pagina si rinvia alla "relazione di calcolo ed al relativo tabulato" che non risultano essere presenti in progetto.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato. Per mero errore non erano stati allegati
Autore Valutazione Replica			Francesco PORCO
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			-
Autore Esito			Francesco PORCO
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			Rilievo relativo ad altro documento

Num. Doc. P-137	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
D17_Relazione Tecnica opere a verde.pdf		

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-138	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
E01-QE_REV1.pdf		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-93	Inserito il: 01/08/2024	Rev. -
E01-QE.pdf		

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Rilievo	Nr.	201	Eleonora TORRE
Titolo Rilievo			Tracciabilità e ripercorribilità dell'elaborato. Assenza della data
Tipologia Rilievo			Non conformità

Riferimento Normativo	Dlgs 36/2023 art. 41
Testo Rilievo	cfr. Ril. P-1.197 - TORRE Eleonora
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato
Autore Valutazione Replica	Eleonora TORRE
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	Eleonora TORRE
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo superato dalla revisione dell'Elaborato

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Rilievo	Nr. 219	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo	Costo manodopera	
Tipologia Rilievo	Non conformità	
Riferimento Normativo	D.Lgs. 36/2023 All.I.7, Sez. II art.17	
Testo Rilievo	Si rileva che il costo relativo alla manodopera indicato non è affidabile in assenza dell'elaborato con il calcolo dell'incidenza della manodopera per le singole lavorazioni.	
Autore Replica	Antonio RUSSO	
Testo Replica	Si integra con la redazione dello specifico elaborato	
Autore Valutazione Replica	MAURO DE LUCA PICIONE	
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata	
Testo Valutazione Replica	-	
Autore Esito	MAURO DE LUCA PICIONE	
Esito	Rilievo Chiuso	
Testo Esito	Azione correttiva effettuata	

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Rilievo	Nr. 160	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Oneri per collegio arbitrale e collegio consultivo tecnico
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		CSA art. 2.31 capitolo 1
Testo Rilievo		All'art. 2.31 del capitolo 1 si prevede la possibilità di nominare un collegio arbitrale al fine di risolvere eventuali controversie. Il QE non prevede nessun onere in tal senso.

Lo stesso vale per la nomina del collegio consultivo tecnico.

Autore Replica Antonio RUSSO
Testo Replica è presente alla voce B17-Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

Autore Valutazione Replica Lucia VENANTI
Valutazione Replica Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica -

Rilievo	Nr. 141	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Costi sicurezza
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Circolare M.I.T. 30/10/20212 n.4536, Avvertenze generali prezzo Campania 2024 par. 10.a
Testo Rilievo		Vedi Ril. P-22.148 - VENANTI Lucia all'elaborato E.03.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Lucia VENANTI
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Lucia VENANTI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		L'azione correttiva non risulta applicata. I prezzi unitari dell'elaborato E03-Sicurezza revisionato rimangono i medesimi già inseriti nella precedente emissione. Ulteriore riesame Rilievo superato dalla revisione dell'elaborato E.03.

Rilievo	Nr. 147	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Iva su lavori
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		Buona prassi
Testo Rilievo		L'IVA al 10% di cui al rigo C1 è stata calcolata relativamente all'importo totale dei lavori di cui al rigo Importo totale lavori (A1+A2+A3+A4+A5) detratto il costo delle spese tecniche di progettazione (rigo A3). Tale informazione dovrebbe essere resa chiara.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Lucia VENANTI
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Lucia VENANTI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato dalla revisione dell'elaborato.

Rilievo	Nr. 109	Lucia VENANTI
----------------	----------------	---------------

Titolo Rilievo	Incidenza manodopera
Tipologia Rilievo	Osservazione
Riferimento Normativo	Allegato I.7 art. 9 comma 1 lettera c
Testo Rilievo	Non essendo presente nel corpo progettuale il quadro di incidenza della manodopera non è possibile verificare la correttezza del costo della manodopera di cui al punto A1.1 del QE.
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Tale elaborato non è richiesto per il PFTE
Autore Valutazione Replica	Lucia VENANTI
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Si concorda con la replica tuttavia il rilievo è stato sollevato in quanto ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera c dell'Allegato I.7 il verificatore deve dare atto della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate; è necessaria determinazione del RUP.
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio	PROGETTISTI: Verrà trasmesso l'elaborato.
Autore Esito	Lucia VENANTI
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo superato dall'emissione dell'elaborato E04-MANODOPERA.

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

Nessun Rilievo

Nessun Rilievo

Nessun Rilievo

Nessun Rilievo

E02-CME.PDF

Nessun Rilievo

Nessun Rilievo

Nessun Rilievo

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Rilievo	Nr. 150	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Nota metodologica
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		-
Testo Rilievo		E' stata verificata la perfetta corrispondenza della declaratoria e dei prezzi unitari delle voci movimentate nel computo al prezzario regionale della Campania o al prezzo di analisi dei seguenti inserimenti:
		9
		10
		45
		44
		81
		52
		24
		69
		11
		22
		1
		3
		2
		278
		23
		7
		49
		71
		8
		53
		373
		303

46
57
18
83
256
257
47
73
281
21
176
173
63
82
43
42
17
75
213
50
38
212
34
219
174
158
72
244
29
181
155
217
55
37
56
157
154
123
74
68
59
365
222
285
145
236
178
283
67
211
275
301
177

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	-
Autore Valutazione Replica	Lucia VENANTI
Valutazione Replica	Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica	-

Rilievo	Nr. 153	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Prezzi elementari delle analisi prezzi
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Allegato I.7 art. 16 comma 1 + art. 31 comma 2 lettera a

Testo Rilievo		E' necessario esplicitare la fonte da cui sono stati tratti i prezzi elementari nel caso che questi siano tratti da listini ufficiali o dare evidenza delle offerte ricevute nel caso che questi derivino da indagini di mercato.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Lucia VENANTI
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Si rimane in attesa della dichiarazione del RUP
Autore Esito		Lucia VENANTI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo non superato. Si rimane in attesa della dichiarazione del RUP.
		Ulteriore riesame: Rilievo superato dalla dichiarazione del RUP di cui al doc. rif. R-62.

Rilievo	Nr. 154	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Aggregazione delle voci secondo le categorie di cui al codice degli appalti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Allegato I.7 art. 16 comma 1 + art.31 comma 7
Testo Rilievo		Il riepilogo per categorie riportato a pag. 76 deve essere organizzato esplicitando le categorie di appartenenza, sia generali che specializzate, ai sensi dell'allegato II.12 al codice.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Lucia VENANTI
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Lucia VENANTI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato dalla revisione dell'elaborato.

Rilievo	Nr. 152	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Declaratoria voce CAM24_I01.020.015.H
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Allegato I.7 art. 16 comma 1 + art. 31 comma 2 lettera a
Testo Rilievo		La declaratoria della voce CAM24_I01.020.015.H non corrisponde perfettamente a quella della voce del prezzario Regione Campania per quanto riguarda la parte finale, che nel computo è "con miscelatore monocomando" mentre nel prezzario ufficiale è "con gruppo incasso".
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		La declaratoria della voce CAM24_I01.020.015.H corrisponde perfettamente a quella della voce del prezzario Regione Campania
Autore Valutazione Replica		Lucia VENANTI
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		-

131/364

Rilievo	Nr. 151	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Listino di riferimento
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		Buona prassi
Testo Rilievo		Sarebbe opportuno inserire una premessa con la specifica del listino di riferimento ufficiale da cui sono stati tratti i prezzi di computo.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Lucia VENANTI
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Lucia VENANTI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		La premessa non è stata inserita. Permane l'osservazione.
		Ulteriore riesame Rilievo superato dalla revisione dell'elaborato.

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Rilievo	Nr. 178	Sergio MASSARENTE
Titolo Rilievo		< verifica voci di computo campionate con metodo di Pareto>
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		allegato I7 codice 36/23 art-16 punto 1
Testo Rilievo		vengono campionate le seguenti voci estratte con il metodo di Pareto : 45 - NPE02 Tramezzatura a secco per pareti interne in pannelli di gesso 44 - NPE01 Fornitura e posa in opera di tamponamento in pannelli di gesso 81- CAM24_E18.080.030.C Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre 52 - CAM24_E13.070.020.B Pavimento in PVC a tinta unita o variegato 49- Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro 71-CAM24_E21.010.005.B Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura 53-NPE03 Realizzazione tetto giardino 46- CAM24_E10.040.050.F Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso Isolamento termico di pareti esterne 57 - CAM24_E10.020.030.F Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido 47-CAM24_E07.010.030.A Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 73-CAM24_E21.020.030.B Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura

82- CAM24_E20.020.050.A
Vetrata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm

43-CAM24_T01.020.010.A
Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione

42-CAM24_A02.040.410.A
Spicconatura accurata d'intonaci, asportazione effettuata seguendo i contorni delle parti evidenziate

72-CAM24_E21.010.010.A
Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo

74 CAM24_E21.020.055.H
Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassi

68 NPE05
Fornitura e posa in opera di membrana a base di poliurea pura bicomponente priva di solventi

59 CAM24_E12.010.020.A
Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS)

il cme non risulta ripercorribile :

- manca il riferimento all'elaborato grafico di riferimento dove trovare la voce individuata e debitamente quotata .
- gli elaborati grafici non consentono una lettura comparata cme / elab.grafico e viceversa per carenza di informazioni riportate sugli stessi .

Autore Replica Antonio RUSSO

Testo Replica Non è chiaro il rilievo

Autore Valutazione Replica Sergio MASSARENTE

Valutazione Replica Replica non accettata

Testo Valutazione Replica trattasi dell'elenco delle voci estratte con metodo di pareto ,
il rilievo è il seguente :

il cme non risulta ripercorribile:

- manca il riferimento all'elaborato grafico di riferimento dove trovare la voce individuata e debitamente quotata .
- gli elaborati grafici non consentono una lettura comparata cme / elab.grafico e viceversa per carenza di informazioni riportate sugli stessi .

Autore Contraddittorio Lorenzo RUSSO

Contraddittorio Determinazione da recepire

Testo Contraddittorio PROGETTISTI:
Verrà integrato il computo metrico con le richieste del rilievo rendendo ripercorribili le calcolazioni e le relative voci con gli elaborati grafici.

Autore Esito Sergio MASSARENTE

Esito Rilievo Chiuso

Testo Esito A) con l'emissione del cme integrato con quanto richiesto dal rilievo , lo stesso , dal punto di vista redazionale è superato .

B) Ripercorribilità delle voci sugli elaborati grafici :

premessa in contraddittorio i professionisti hanno dichiarato :

Verrà integrato il computo metrico con le richieste del rilievo rendendo ripercorribili le calcolazioni e le relative voci con gli elaborati grafici.

verifica :

45 - NPE02

Tramezzatura a secco per pareti interne in pannelli di gesso
sono indicati i seguenti elaborati :CFR. ELABORATI G04/A, G04/B, G04/C, G04/D e G04/E DEL PFTE

rilievo :

sulle tavole indicate G04/A, G04/B, G04/C, e G04/E non vi è traccia di Tramezzatura a secco per pareti interne in pannelli di gesso.

manca legenda e indicazione su elaborato

il CME non è ripercorribile

44 - NPE01

Fornitura e posa in opera di tamponamento in pannelli di gesso

sono indicati i seguenti elaborati :CFR. ELABORATI G04/A, G04/B, G04/C, G04/D e G04/E DEL PFTE

rilievo :

sulle tavole indicate G04/A, G04/B, G04/C, e G04/E non vi è traccia di tamponamento in pannelli di gesso.

manca legenda e indicazione su elaborato

il CME non è ripercorribile

81- CAM24_E18.080.030.C

Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre

sono indicati i seguenti elaborati :CFR. ELABORATI G04/A, G04/B, G04/C, G04/D e G04/E DEL PFTE

rilievo :

sulle tavole indicate G04/A, G04/B, G04/C, e G04/E non vi è traccia di indicazione di "Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre".

Inoltre nel cme si riporta che :

...."Si stima una superfice di infissi pari a 1000 mq"...

nel CME deve trovare contezza l'esatta metratura dei serramenti previsti e non una "stima".

manca legenda e indicazione su elaborato

il CME non è ripercorribile

52 - CAM24_E13.070.020.B

Pavimento in PVC a tinta unita o variegato

sono indicati i seguenti elaborati :CFR. ELABORATI G04/A, G04/B, G04/C, G04/D e G04/E DEL PFTE

rilievo :

sulle tavole indicate G04/A, G04/B, G04/C, e G04/E non vi è traccia di indicazione di Pavimento in PVC a tinta unita o variegato.

manca legenda e indicazione su elaborato

il CME non è ripercorribile

Fine verifica, il CME e le relative quantità non risultano ripercorribili con gli elaborati grafici di riferimento in quanto gli stessi non consentono una lettura comparata cme / elab.grafico e viceversa per carenza di informazioni riportate sugli stessi .

Si sospende la verifica delle altre voci in quanto si palesa la non conformità della ripercorribilità,

con l'emissione degli elaborati revisionati ed integrati i rilievi sono superati

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Rilievo	Nr. 144	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Antenna TV
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.40 c.2 lett.f)
Testo Rilievo		L'antenna TV centralizzata non ha corrispondenza negli elaborati di progetto
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 143	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Cabina MT/BT (cat 20)
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.40 c.2 lett.f)
Testo Rilievo		da n° 247: quanto computato non ha corrispondenza in progetto
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		è già riportato nei grafici
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio		PROGETTISTI: Si faccia riferimento all'elaborato G06.16.
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato

Rilievo	Nr. 145	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Antintrusione (Cat 28)
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.40 c.2 lett.f)
Testo Rilievo		da n° 358: quanto computato non ha corrispondenza in progetto

Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato da determinazione
Rilievo	Nr. 124	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Ascensore
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.40 c.2 lett. f)8
Testo Rilievo		373 CAM24_L21.010.040.A Sono computatati 3 ascensori con le stesse caratteristiche (6 fermate). In progetto gli ascensori sono 2 dello stesse caratteristiche e 1 diverso, con un numero di fermate diverso da 6
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Nel computo si tiene conto della presente voce di tariffa solo in termini di contabilità, si rimanda all'esecutivo per dettagli tecnici
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.
Rilievo	Nr. 125	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Apparecchi illuminanti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.40 c.2 lett. f)1
Testo Rilievo		303 CAM24_L03.100.030.C Non è possibile ripercorrere la correttezza delle quantità computate, in quanto il progetto riporta i punti luce e non gli apparecchi, per cui non è possibile associare in maniera univoca il punto luce progettato al tipo di apparecchio computato (in più, non si comprende per la voce nello specifico sia computato come il prodotto di 7 x115) (B.1)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'

Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 138	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Telecamere
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.40 c.2 lett. f)8
Testo Rilievo		365 CAM24_L10.010.020.A In progetto non sono riportate le telecamere
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 129	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Canale metallico portacavi larghezza 400 mm
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.40 c.2 lett. f)8
Testo Rilievo		219 CAM24_L02.030.020.F Il progetto non prevede canale metallico larghezza 400 mm, ma di larghezza 300 mm o 500 mm
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Aggiornato

Rilievo	Nr. 139	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Pulsante sottotraccia

Tipologia Rilievo	Non conformità
Riferimento Normativo	D.lvo 36/2023 Art.40 c.2 lett. f)8
Testo Rilievo	283 CAM24_L01.010.260.A Nelle stanze non sono presenti pulsanti ma interruttori luce
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Si conferma e sono stati computati
Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Chiarimento non sufficiente; si fa riferimento al fatto che, mentre il documento economico prevede il pulsante, l'elaborato grafico prevede l'interruttore
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio	PROGETTISTI: Verrà corretta la tavola mantenendo la voce del pulsante.
Autore Esito	Gabriele PATANE'
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo superato

Rilievo	Nr. 136	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Illuminazione esterna
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		278 CAM24_L20.010.010.F
Testo Rilievo		Il progetto dell'illuminazione esterna prevede 25 pali e 26 apparecchi. Nel computo sono stati previsti 44 pali e 44 armature stradali
	301	CAM24_U06.060.010.C
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato

Rilievo	Nr. 126	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo	Interruttori ed apparecchiature da quadro elettrico	
Tipologia Rilievo	Non conformità	
Riferimento Normativo	D.lvo 36/2023 Art.40 c.2 lett. f)1	
Testo Rilievo	Non è possibile ripercorrere la correttezza delle quantità computate, in quanto il progetto non riporta gli schemi dei quadri elettrici	
	(rif.	
	256	CAM24_L01.030.070.A
	257	CAM24_L01.030.070.B
	275	CAM24_L02.210.020.F

)

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr.	133	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo			Canale metallico portacavi
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			D.lvo 36/2023 Art.40 c.2 lett. f)8
Testo Rilievo			217 CAM24_L02.030.020.E Computati 850 m; contati in progetto 500 m vedi pure 222 CAM24_L02.070.010.A
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Sono stati considerati anche le montanti ed eventuali percorsi secondari non leggibili in pianta e si è fatto una revisione aggiungendole graficamente anche nei locali tecnici
Autore Valutazione Replica			Gabriele PATANE'
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			Chiarimento sufficiente
Autore Esito			Gabriele PATANE'
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			Aggiornato

Rilievo	Nr.	127	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo			Cavi elettrici
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			D.lvo 36/2023 Art.40 c.2 lett. f)1
Testo Rilievo			Non è possibile ripercorrere la correttezza delle quantità compute, in quanto il progetto non riporta gli schemi dei quadri elettrici (rif. 213 CAM24_L02.010.200.I 212 CAM24_L02.010.200.H 244 CAM24_L02.010.200.E 236 CAM24_L02.010.220.C 211 CAM24_L02.010.200.G) (B.1)

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr.	123	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo			Impianto fotovoltaico
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			D.lvo 36/2023 Art.40 c.2 lett. f)8
Testo Rilievo			278 CAM24_L20.010.010.F Computati 500 moduli: non c'è corrispondenza in pianta (B.1)
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato
Autore Valutazione Replica			Gabriele PATANE'
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			Proposta esaustiva
Autore Esito			Gabriele PATANE'
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			I moduli sono 299 e non 500.
			Rilievo superato come da nota DGRS-Documento di Gestione Reiterazione del Servizio

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Rilievo	Nr. 146	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Analisi prezzi
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art. 40 c.2 lett. f 1) Allegato I.7
Testo Rilievo		Non si ha un riscontro oggettivo dei costi del materiale assunti nell'analisi prezzi
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO

Contraddittorio	Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr.	132	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo			Arredo completo per bagno disabili
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			D.lvo 36/2023 Art.40 c.2 lett. f)8
Testo Rilievo	158		CAM24_I01.030.060.A
			Computati 18, contati 14
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato
Autore Valutazione Replica			Gabriele PATANE'
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			Proposta esaustiva
Autore Esito			Gabriele PATANE'
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			Aggiornato

Rilievo	Nr.	134	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo			Lavabo a colonna
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			D.lvo 36/2023 Art.40 c.2 lett. f)8
Testo Rilievo	157		CAM24_I01.020.060.A
			Computati 110, contati 100
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato
Autore Valutazione Replica			Gabriele PATANE'
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			Proposta esaustiva
Autore Esito			Gabriele PATANE'
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			Aggiornato

Rilievo	Nr.	130	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo			Pannello solare termico
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			D.lvo 36/2023 Art.40 c.2 lett. f)8
Testo Rilievo	181		NPI07

		Computati 16: in progetto ce ne sono 12
		(B.1)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato
Rilievo	Nr. 135	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Vaso a sedere
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.40 c.2 lett. f)8
Testo Rilievo		154 CAM24_I01.020.010.A
		Computati 130, contati 97
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Aggiornato
Rilievo	Nr. 142	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		IRRIGAZIONE (Cat 14)
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.40 c.2 lett.f)
Testo Rilievo		da num. 101: quanto computato non ha corrispondenza in progetto
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP:

La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 128	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Unità motocondensanti esterne
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.40 c.2 lett. f)8
Testo Rilievo	173	CAM24_M12.020.020.G
	174	CAM24_M12.020.020.F
		Complessivamente, sono computate 8+5=13 unità, mentre in progetto ce ne sono 9. Impossibile ripercorrere il computo: in progetto non sono indicate le potenzialità
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato. Ci saranno 10 unità esterne di cui due sono accoppiate per un totale di 8 partenze
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Sono computate due unità esterne per ACS, mentre in progetto ce ne è solo una
		Rilievo superato come da nota DGRS-Documento di Gestione Reiterazione del Servizio

Rilievo	Nr. 137	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Unità interna a 4 vie
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.40 c.2 lett. f)1
Testo Rilievo	177	CAM24_M12.040.020.B
	178	CAM24_M12.040.020.D
		Quantità non ripercorribile: sono computate tre taglie di cassette a quattro vie, in progetto ne è rappresentata una sola
		In progetto ci sono anche unità a due vie, non previste nel computo
		(in totale, in progetto ci sono 65 cassette a 4 vie, e non 55, come computato)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato. Le unita a cassette presenti in computo sono tutte a quattro vie in quanto non riportato nel listino Regione Campania, ma si è rispettato il totale
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato

Rilievo	Nr. 131	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Piatti doccia
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.40 c.2 lett. f)8
Testo Rilievo		155 CAM24_I01.020.015.H
		Computati 110: contati in progetto 71
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Aggiornato

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Rilievo	Nr.	140	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo	TRATTAMENTO ACQUE (Cat 13)		
Tipologia Rilievo	Non conformità		
Riferimento Normativo	D.lvo 36/2023 Art.40 c.2 lett.f)		
Testo Rilievo	da num 91: quanto computato non ha riscontro in progetto (A.6)		
Autore Replica	Antonio RUSSO		
Testo Replica	Rettificato		
Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'		
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata		
Testo Valutazione Replica	Proposta esaustiva		
Autore Esito	Gabriele PATANE'		
Esito	Rilievo Chiuso		
Testo Esito	Non c'è riscontro in progetto di un sistema di trattamento delle acque. Rilievo superato come da nota DGRS-Documento di Gestione Reiterazione del Servizio		

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Rilievo Nr. 195 Francesco PORCO

Titolo Rilievo	Ripercorribilità misure
Tipologia Rilievo	Non conformità
Riferimento Normativo	D.lgs 36/2023 - Allegato I7 - Art.40 c.2 lett.f)
Testo Rilievo	Le quantità adottate per le voci strutturali non trovano riscontro negli elaborati grafici e non sono verificabili. Per alcune voci (esempio 22, 24, etc.) si adottano percentuali non giustificate.
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO
Valutazione Replica	Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica	Si prende atto della determinazione della S.A.

Rilievo	Nr.	194	Francesco PORCO
Titolo Rilievo			Campionamento opere strutturali
Tipologia Rilievo			Osservazione
Riferimento Normativo			\\
Testo Rilievo			Voci oggetto di verifica: 9, 10, 24, 11, 22, 1, 3, 2, 23, 7, 8, 18, 21, 17, 75, 34, 29.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			-
Autore Valutazione Replica			Francesco PORCO
Valutazione Replica			Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica			-

Num. Doc. P-140	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
E03-Stima costi della sicurezza rev02.pdf		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-95	Inserito il: 31/07/2024	Rev. -
E03-Sicurezza.PDF		

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Rilievo	Nr.	228	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo			Ponteggio

Tipologia Rilievo	Non conformità
Riferimento Normativo	D.Lgs 81/08, All.XV, art. 4.1.1
Testo Rilievo	Si rileva che il quantitativo totale utilizzato per la voce n.10 non è ripercorribile in quanto non sono presenti i calcoli per arrivare a tale dato in funzione del ponteggio riportato nella planimetria di cantiere, nè in quest'ultima sono indicate le quote parziali ed i ponteggi suddivisi per edifici come da descrizione della voce.
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	All'art. 16 - Calcolo sommario dei lavori - si specifica che il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima. Si rimandano all'esecutivo i dettagli richiesti
Autore Valutazione Replica	MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Chiarimento non sufficiente in quanto, nel caso di PFTE posto a base gara, la normativa prevede che sia redatto il PSC con i contenuti indicati al D.lgs 81/08 all.XV, che prevede la stima analitica dei costi della sicurezza e non quella sommaria.
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio	PROGETTISTI: La voce n. 10 verranno riportate all'interno del PSC o nella planimetria di cantiere.
Autore Esito	MAURO DE LUCA PICIONE
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Azione correttiva effettuata

Rilievo	Nr. 226	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Numero prefabbricati
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, punto 4.1.1
Testo Rilievo		Si rileva che il quantitativo totale utilizzato per le voci n.3 e n.5 non è ripercorribile in quanto non coerente con il numero di prefabbricati individuati nella planimetria di cantiere.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Azione correttiva effettuata

Rilievo	Nr. 229	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Costi sicurezza
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, punto 4.1.1
Testo Rilievo		Nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Si rileva che il computo non è completo poiché tali costi non sono stati considerati.

Autore Replica

Testo Replica

Antonio RUSSO

Rettificato

Autore Valutazione Replica

Valutazione Replica

Testo Valutazione Replica

MAURO DE LUCA PICIONE

Replica non accettata

Si resta in attesa di tale dichiarazione di condivisione dalla SA.

Autore Contraddittorio

Contraddittorio

Testo Contraddittorio

Lorenzo RUSSO

Determinazione da recepire

RINA:
Si resta in attesa dell'elaborato revisionato.

Autore Esito

Esito

Testo Esito

MAURO DE LUCA PICIONE

Rilievo Chiuso

Azione correttiva effettuata

Rilievo

Nr. 224

Titolo Rilievo

Tipologia Rilievo

Riferimento Normativo

Testo Rilievo

MAURO DE LUCA PICIONE

Stima sommaria

Osservazione

D.Lgs. 36/2023 All.I.7, Sez. II, art.21.2. a

Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto dovrà il piano di sicurezza e di coordinamento e stima dei costi.
Si rileva che il titolo dell'elaborato non è coerente con il progetto in esame in quanto la stima deve essere analitica.

Autore Replica

Testo Replica

Antonio RUSSO

Rettificato

Autore Valutazione Replica

Valutazione Replica

Testo Valutazione Replica

MAURO DE LUCA PICIONE

Azione correttiva accettata

-

Autore Esito

Esito

Testo Esito

MAURO DE LUCA PICIONE

Rilievo Chiuso

Azione correttiva effettuata

Rilievo

Nr. 532

Titolo Rilievo

Tipologia Rilievo

Riferimento Normativo

Testo Rilievo

MAURO DE LUCA PICIONE

Nuoci prezzi sicurezza

Non conformità

D.Lgs 81/08, All.XV, punto 4

Si rileva che l'elaborato revisionato comprende tre nuove voci sicurezza NPS01 NPS02 e NPS03 per le quali non risulta fornita le relativa analisi prezzo.

Autore Esito

Esito

Testo Esito

MAURO DE LUCA PICIONE

Rilievo Chiuso

Azione correttiva effettuata

Rilievo	Nr. 225	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Recinzione
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, punto 4.1.1
Testo Rilievo		Si rileva che le voci n.1e n.20 non sono ripercorribili in quanto nè il PSC, nè la planimetria di cantiere, individuano le diverse tipologie di recinzione computate.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		All'art. 16 - Calcolo sommario dei lavori - si specifica che il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima. Si rimandano all'esecutivo i dettagli richiesti
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente in quanto, nel caso di PFTE posto a base gara, la normativa prevede che sia redatto il PSC con i contenuti indicati al D.lgs 81/08 all.XV, che prevede la stima analitica dei costi della sicurezza e non quella sommaria.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio		PROGETTISTI: Le voci n. 1 e 20 verranno riportate all'interno del PSC o nella planimetria di cantiere.
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Azione correttiva effettuata

Rilievo	Nr. 227	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Scavi
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 81/08, All.XV, punto 4.1.1
Testo Rilievo		Si rileva che il quantitativo totale utilizzato per la voce n.10, non è ripercorribile in quanto nè il PSC, nè la planimetria di cantiere, individuano tali apprestamenti.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		All'art. 16 - Calcolo sommario dei lavori - si specifica che il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima. Si rimandano all'esecutivo i dettagli richiesti
Autore Valutazione Replica		MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente in quanto, nel caso di PFTE posto a base gara, la normativa prevede che sia redatto il PSC con i contenuti indicati al D.lgs 81/08 all.XV, che prevede la stima analitica dei costi della sicurezza e non quella sommaria.
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio		PROGETTISTI: La voce n. 10 (sbadacchiature) verranno riportate all'interno del PSC o nella planimetria di cantiere
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Azione correttiva effettuata

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Rilievo	Nr. 148	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Utile da scorporare
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Circolare M.I.T. 30/10/2012 n.4536, Avvertenze generali prezzario Campania 2024 par. 10.a
Testo Rilievo		Dal momento che per la stima dei costi della sicurezza viene utilizzato Prezzario Regionale, i prezzi unitari vanno scorporati della quota di utile prevista del 10%, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato, come precisato anche dal M.I.T. con propria Circolare 30 ottobre 2012, n.4536 pubblicata sulla G.U. n.265 del 13 novembre 2012.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Lucia VENANTI
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Lucia VENANTI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		L'azione correttiva non risulta applicata. I prezzi unitari dell'elaborato revisionato rimangono i medesimi già inseriti nella precedente emissione. Ulteriore riesame Rilievo superato dalla revisione dell'elaborato

Num. Doc. P-141	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
E04-MANODOPERA_REV1.PDF		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-96	Inserito il: 31/07/2024	Rev. -
E04-MANODOPERA.PDF		

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-134	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
D07_Relazione Tecnica Strutturale_Corpo esistente_rev1.pdf		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-82	Inserito il: 31/07/2024	Rev. -
D07_Relazione Tecnica Strutturale_Corpo esistente.pdf		

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Rilievo	Nr. 798	Francesco PORCO
Titolo Rilievo	Geometria fondazioni esistenti	
Tipologia Rilievo	Osservazione	
Riferimento Normativo	D.lgs 36/2023 - Allegati I7 - art.8 / DM 17/01/2018 - 8.4	
Testo Rilievo	Si veda osservazione Ril. G-797.	

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Rilievo	Nr. 186	Francesco PORCO
Titolo Rilievo	Documenti mancanti	
Tipologia Rilievo	Non conformità	
Riferimento Normativo	DM 17/01/2018 - 8.4	
Testo Rilievo	Nell'ultima pagina si rinvia alla "relazione di calcolo ed al relativo tabulato" che non risultano essere presenti in progetto.	
Autore Replica	Antonio RUSSO	
Testo Replica	Rettificato. Per mero errore non erano stati allegati	
Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO	
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata	
Testo Valutazione Replica	-	
Autore Esito	Francesco PORCO	
Esito	Rilievo Chiuso	
Testo Esito	Rilievo superato	

Rilievo	Nr. 191	Francesco PORCO
---------	---------	-----------------

Titolo Rilievo		Elementi non strutturali ed impianti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 7.2.3
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo, non sono fornite indicazioni in merito alle verifiche alle azioni orizzontali di elementi non strutturali ed impianti (essendo l'edificio in classe III).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Si prende atto della determinazione della S.A.
Rilievo	Nr. 190	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Demolizioni parti strutturali
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Per le demolizioni di parti di strutture esistenti non sono fornite indicazioni (seppure preliminari a livello di PFTE) circa le modalità di esecuzione.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		In tale fase progettuale, non si ritiene fornire un piano di demolizioni. Nella relazione viene indicato l'esecuzione di una demolizione "controllata". Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Si prende atto della determinazione della S.A.
Rilievo	Nr. 193	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Prescrizioni all'uso
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo vanno chiaramente indicate le prescrizioni all'uso fino all'esecuzione degli interventi (l'edificio sembra non utilizzato ma deve essere chiarito).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato (viene dichiarato che "l'edificio non soddisfa le verifiche strutturali").
Rilievo	Nr. 185	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Tipologia di intervento
Tipologia Rilievo		Non conformità

Riferimento Normativo	DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo	L'elaborato non è completo va meglio chiarita la tipologia di intervento ai sensi del DM 2018 (sembra un adeguamento sismico, ma va confermato).
Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato Nella relazione verrà esplicitato la tipologia di intervento quale adeguamento sismico
Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	Francesco PORCO
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo superato

Rilievo	Nr. 187	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Progetto interventi su struttura esistente
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Non risultano descritti e dimensionati gli intervento presenti negli elaborati grafici (G05.7).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato

Rilievo	Nr. 186	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Documenti mancanti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		Nell'ultima pagina si rinvia alla "relazione di calcolo ed al relativo tabulato" che non risultano essere presenti in progetto.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato. Per mero errore non erano stati allegati
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato

Rilievo	Nr. 191	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Elementi non strutturali ed impianti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 7.2.3
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo, non sono fornite indicazioni in merito alle verifiche alle azioni orizzontali di elementi non strutturali ed impianti (essendo l'edificio in classe III).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Si prende atto della determinazione della S.A.

Rilievo	Nr. 188	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Progetto nuove strutture
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Per le nuove strutture vanno forniti criteri di predimensionamento: carichi, fattore di struttura, materiali, etc.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Azione correttiva effettuata, si veda relazione su corpi nuovi

Rilievo	Nr.	190	Francesco PORCO
Titolo Rilievo	Demolizioni parti strutturali		
Tipologia Rilievo	Non conformità		
Riferimento Normativo	DM 17/01/2018		
Testo Rilievo	Per le demolizioni di parti di strutture esistenti non sono fornite indicazioni (seppure preliminari a livello di PFTE) circa le modalità di esecuzione.		
Autore Replica	Antonio RUSSO		
Testo Replica	In tale fase progettuale, non si ritiene fornire un piano di demolizioni. Nella relazione viene indicato l'esecuzione di una demolizione "controllata". Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)		
Autore Valutazione Replica	Francesco PORCO		
Valutazione Replica	Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo		
Testo Valutazione Replica	Si prende atto della determinazione della S.A.		

Rilievo	Nr. 188	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Progetto nuove strutture
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Per le nuove strutture vanno forniti criteri di predimensionamento: carichi, fattore di struttura, materiali, etc.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Azione correttiva effettuata, si veda relazione su corpi nuovi

Rilievo	Nr. 185	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Tipologia di intervento
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo va meglio chiarita la tipologia di intervento ai sensi del DM 2018 (sembra un adeguamento sismico, ma va confermato).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato Nella relazione verrà esplicitato la tipologia di intervento quale adeguamento sismico
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato

Rilievo	Nr. 193	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Prescrizioni all'uso
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018 - 8.4
Testo Rilievo		L'elaborato non è completo vanno chiaramente indicate le prescrizioni all'uso fino all'esecuzione degli interventi (l'edificio sembra non utilizzato ma deve essere chiarito).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-

Autore Esito	Francesco PORCO
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo superato (viene dichiarato che "l'edificio non soddisfa le verifiche strutturali").

Rilievo	Nr.	187	Francesco PORCO
Titolo Rilievo			Progetto interventi su struttura esistente
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			DM 17/01/2018
Testo Rilievo			Non risultano descritti e dimensionati gli intervento presenti negli elaborati grafici (G05.7).
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato
Autore Valutazione Replica			Francesco PORCO
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			-
Autore Esito			Francesco PORCO
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			Rilievo superato

Num. Doc. P-128

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

B02.4-Modello strutturale nativo.zip.p7m

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-142

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

G_02_rev1.pdf

Sostituisce:

Num. Doc. P-97

Inserito il: 31/07/2024

Rev. -

G_02.pdf

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Rilievo	Nr. 169	Sergio MASSARENTE
Titolo Rilievo		< contenuto dell'elaborato >
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		codice 36/23 art.12 punto 3 comma b)
Testo Rilievo		l'elaborato non risulta conforme a quanto richiesto all'art.12 punto 3 comma b) del codice 36/23 al quale si rimanda . l'Elaborato non rappresenta la planimetria generale dell'edificio oggetto di intervento ma una localizzazione a grande scala sul territorio .
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Sergio MASSARENTE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Sergio MASSARENTE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		con l'emissione dell'elaborata revisionato il rilievo è superato

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-143	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
G_03_rev1.pdf		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-98	Inserito il: 01/08/2024	Rev. -
G_03.pdf		

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Rilievo	Nr. 170	Sergio MASSARENTE
Titolo Rilievo		< contenuti tecnici >
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		codice 36/23 art.12 punto 3 comma d)
Testo Rilievo		si rileva che gli elaborati non soddisfano quanto richiesto dall' art.12 punto 3 comma d) del codice 36/23. che si riporta : d) schemi grafici e sezioni-tipo nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche geometrico spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare. - gli elaborati sono redatti a livello grafico elementare. - sono privi di adeguata quotatura che consenta una verifica delle quote assolute esposte al centro stanza . - mancano quote serramenti esterni ed interni . - mancano le altezze interne - mancano legende esplicative - mancano le tabelle relative ai materiali strutturali e di finitura presenti , anche ai fini della individuazione di componenti nocive (amianto ad es) ed importanti per la demolizione selettiva . - prospetti e sezioni non risultano quotati in modo esaustivo e risultano privi di legende che indichino di quali materiali e finiture siano composti. - sono presenti fotografie senza indicazione del punto di ripresa e relativo numero
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato per quanto concerne le quote ed il wc disabili. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Sergio MASSARENTE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		con riferimento alla rettifica apportata ed alla dichiarazione del RUP il rilievo è superato
Autore Esito		Sergio MASSARENTE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		con riferimento alla rettifica apportata ed alla dichiarazione del RUP il rilievo è superato

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-144	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
G_04_A_rev1.pdf		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-99	Inserito il: 01/08/2024	Rev. -
G_04_A.pdf		

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Rilievo	Nr. 171	Sergio MASSARENTE
Titolo Rilievo		< contenuti tecnici >
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		codice 36/23 art.12 punto 3 comma d)
Testo Rilievo		l'elaborato non risulta completamente quotato, - mancano le altezze interne dei locali - la lunghezza dei perimetri dei locali - mancano le dimensioni dei serramenti interni ed esterni - sono presenti al centro dei locali aree in valore assoluto ma non presenti quote adeguate a verificarne la correttezza - sono presenti , come simbologia , delle rampe ma senza indicazione delle dimensioni e delle quote di partenza ed arrivo. - le diverse retinature dei muri non hanno a corredo una legenda che ne consenta la composizione - lo spessore dei muri dei servizi igienici viene indicata in 10 cm , si richiedono delucidazioni in merito anche in funzione dell'impiantistica e dei rivestimenti. - i wc sono privi di quote e posizione dei sanitari .

- mancano le indicazioni delle US in adiacenza scale di emergenza , manca indicazione di serramento dotato di maniglione antipanico e relative quote dimensionali.
- i wc disabili privi di quote non risultano verificabili
- sono presenti fotografie ma senza indicazione (una didascalia) sulla utilità della loro presenza .

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato per quanto concerne le quote ed il wc disabili. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica	Sergio MASSARENTE
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	con riferimento alla rettifica apportata ed alla dichiarazione del RUP il rilievo è superato
Autore Esito	Sergio MASSARENTE
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	con riferimento alla rettifica apportata ed alla dichiarazione del RUP il rilievo è superato

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-145	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
G_04_B_rev1.pdf		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-100	Inserito il: 01/08/2024	Rev. -
G_04_B.pdf		

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Rilievo	Nr. 172	Sergio MASSARENTE
Titolo Rilievo		< contenuti tecnici >
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		codice 36/23 art.12 punto 3 comma d)
Testo Rilievo		come P-26
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato per quanto concerne le quote. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Sergio MASSARENTE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		con riferimento alla rettifica apportata ed alla dichiarazione del RUP il rilievo è superato
Autore Esito		Sergio MASSARENTE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		con riferimento alla rettifica apportata ed alla dichiarazione del RUP il rilievo è superato

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Rilievo	Nr. 182	Sergio MASSARENTE
Titolo Rilievo		<.opere a verde >
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		codice 36/23 Art. 12 c.3 lett d)
Testo Rilievo		il roof garden risulta un disegno muto .mancano .quote metriche -mancano tabelle / dettagli sulla composizione del roof garden manca un dettaglio del pacchetto del solaio comprendente il roof garden con materiali , spessori , drenaggi ecc.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato per quanto concerne le quote. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)

Autore Valutazione Replica	Sergio MASSARENTE
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	con riferimento alla rettifica apportata ed alla dichiarazione del RUP il rilievo è superato
Autore Esito	Sergio MASSARENTE
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	con riferimento alla rettifica apportata ed alla dichiarazione del RUP il rilievo è superato

Num. Doc. P-146	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
G_04_C_rev1.pdf		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-101	Inserito il: 01/08/2024	Rev. -
G_04_C.pdf		

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Rilievo	Nr. 220	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Scala rappresentazione
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 All.I.7, Sez. II, art.12
Testo Rilievo		Si rileva che l'elaborato non è completo in quanto manca la scala di rappresentazione utilizzata.

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato
Autore Valutazione Replica	MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	MAURO DE LUCA PICIONE
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Azione correttiva effettuata

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Rilievo	Nr. 184	Sergio MASSARENTE
Titolo Rilievo	< contenuti tecnici>	
Tipologia Rilievo	Non conformità	
Riferimento Normativo	codice 36/23 art.12 punto 3 comma d)	
Testo Rilievo	l'elaborato risulta elementare e privo di indicazioni sui materiali , sul verde pensile , sulle quote dei parapetti sulla mitigazione visiva delle scale antincendio ecc.	
Autore Replica	Antonio RUSSO	
Testo Replica	Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)	
Autore Valutazione Replica	Sergio MASSARENTE	
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata	
Testo Valutazione Replica	con riferimento alla dichiarazione del RUP il rilievo è superato	
Autore Esito	Sergio MASSARENTE	
Esito	Rilievo Chiuso	
Testo Esito	con riferimento alla dichiarazione del RUP il rilievo è superato	

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Rilievo	Nr.	183	Sergio MASSARENTE
Titolo Rilievo	<.opere a verde>		
Tipologia Rilievo	Non conformità		
Riferimento Normativo	codice 36/23 Art. 12 c.3 lett. d)		
Testo Rilievo	Il roof garden risulta un disegno muto,		
Autore Replica	Antonio RUSSO		
Testo Replica	Rettificato per quanto concerne le quote. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)		
Autore Valutazione Replica	Sergio MASSARENTE		

Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	con riferimento alla rettifica apportata ed alla dichiarazione del RUP il rilievo è superato
Autore Esito	Sergio MASSARENTE
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	con riferimento alla rettifica apportata ed alla dichiarazione del RUP il rilievo è superato

Num. Doc. P-147	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
G_04_D_rev1.pdf		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-102	Inserito il: 01/08/2024	Rev. -
G_04_D.pdf		

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Rilievo	Nr. 221	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Scala rappresentazione
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs. 36/2023 All.I.7, Sez. II, art.12
Testo Rilievo		Si rileva che l'elaborato non è completo in quanto manca la scala di rappresentazione utilizzata.

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato
Autore Valutazione Replica	MAURO DE LUCA PICIONE
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	MAURO DE LUCA PICIONE
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Azione correttiva effettuata

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Rilievo	Nr.	173	Sergio MASSARENTE
Titolo Rilievo			< contenuti tecnici>
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			codice 36/23 art.12 punto 3 comma d)
Testo Rilievo			elaborato completamente muto di informazioni . si ricorda che l'articolo sopraindicato richiede che gli elaborati grafici siano tali da ..." permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche geometrico spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare "
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato per quanto concerne le quote. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica			Sergio MASSARENTE
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			con riferimento alla rettifica apportata ed alla dichiarazione del RUP il rilievo è superato
Autore Esito			Sergio MASSARENTE
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			con riferimento alla rettifica apportata ed alla dichiarazione del RUP il rilievo è superato
Rilievo	Nr.	174	Sergio MASSARENTE
Titolo Rilievo			< sezione a colori e render tridimensionali >
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			codice 36/23 art.12 punto 3 comma d)
Testo Rilievo			elaborati muti privi di ogni contenuto tecnico o descrittivo e non indicati , come contenuto , nel cartiglio
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato per quanto concerne le quote. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)

Autore Valutazione Replica	Sergio MASSARENTE
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	con riferimento alla rettifica apportata ed alla dichiarazione del RUP il rilievo è superato
Autore Esito	Sergio MASSARENTE
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	con riferimento alla rettifica apportata ed alla dichiarazione del RUP il rilievo è superato

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-148	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
G_04_E_rev1.pdf		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-103	Inserito il: 01/08/2024	Rev. -
G_04_E.pdf		

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Rilievo	Nr. 175	Sergio MASSARENTE
Titolo Rilievo		< contenuti tecnici elaborati 1:50>
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		codice 36/23 art.12 punto 3 comma d) - DM 236/89
Testo Rilievo		- il wc disabili non essendo quotato non è verificabile ai sensi del d.m 236/1989 punto 8.1.6. -mancano le quote dei serramenti interni ed esterni. -muri wc spessore 10 cm , si richiedono delucidazioni in merito alla loro conformazione in rapporto all'impiantistica ed alle finiture -porta wc disabile , il punto 4.1.1. d.m 236/89 le richiede preferibilmente scorrevoli o con anta a libro mentre nel grafico è rappresentata una porta a volata apribile verso l'interno mentre dovrebbe risultare con apertura verso l'esterno . - vista la scala metrica dei disegni , gli stessi risultano elementari e privi di dettaglio e informazioni tecniche proprie della scala di rappresentazione 1:50.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato per quanto concerne le quote ed il wc disabili. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Sergio MASSARENTE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		con riferimento alla rettifica apportata ed alla dichiarazione del RUP il rilievo è superato
Autore Esito		Sergio MASSARENTE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		con riferimento alla rettifica apportata ed alla dichiarazione del RUP il rilievo è superato

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-149	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
G_04_F_rev1.pdf		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-104	Inserito il: 01/08/2024	Rev. -
G_04_F.pdf		

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Rilievo	Nr. 176	Sergio MASSARENTE
Titolo Rilievo		< leggibilità del confronto >
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		codice 36/23 art.12 punto 3 comma d)
Testo Rilievo		- quanto proposto è un confronto visivo ma non tecnico. - occorre un elaborato di demolizioni (in giallo) e di costruzioni (in rosso) come da convenzione del disegno tecnico.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Sergio MASSARENTE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Sergio MASSARENTE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		con l'emissione dell'elaborato aggiornato il rilievo è superato

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-150	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
G_04_G_rev1.pdf		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-105	Inserito il: 01/08/2024	Rev. -
G_04_G.pdf		

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Rilievo	Nr. 177	Sergio MASSARENTE
Titolo Rilievo		< leggibilità del confronto >
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		codice 36/23 art.12 punto 3 comma d)
Testo Rilievo		come progressivo P-31
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Sergio MASSARENTE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Sergio MASSARENTE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		con l'emissione dell'elaborato rettificato il rilievo è superato

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-151	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
G06-A_rev1.pdf		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-106	Inserito il: 31/07/2024	Rev. -
G06-A.pdf		

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Rilievo	Nr. 37	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Titolo elaborato
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art. 39 c.2 b.1)

Testo Rilievo		Il titolo dell'elaborato nel cartiglio non corrisponde a quanto riportato nell'elenco elaborati
		(A.9)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato
Rilievo	Nr. 3	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Impianto fotovoltaico
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.12 c.1 Allegato I.7
Testo Rilievo		Lo schema a blocchi non prevede l'impianto fotovoltaico
		(E.2)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato
Rilievo	Nr. 39	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Alimentazione elettrica apparecchiature di climatizzazione
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.12 c.3 Allegato I.7
Testo Rilievo		Manca l'alimentazione elettrica alle apparecchiature di climatizzazione e produzione ACS
		(E.2)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva

Autore Esito	Gabriele PATANE'	
Esito	Rilievo Chiuso	
Testo Esito	Alimentazioni riportate in G06-B	
Rilievo	Nr. 1	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Schema altimetrico incompleto
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		-
Testo Rilievo		Lo schema altimetrico a pag. 2 è incompleto
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato
Rilievo	Nr. 4	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Cabina elettrica di trasformazione
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.12 c.1 Allegato I.7
Testo Rilievo		Lo schema a blocchi non prevede le apparecchiature della cabina di trasformazione Vedi P-35 G06_C (E.2)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		è già riportato nei grafici
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Si reitera il rilievo. Aggiornato con rimando a G06.16

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-152	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
G06-B_rev1.pdf		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-107	Inserito il: 31/07/2024	Rev. -
G06-B.pdf		

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Rilievo	Nr. 38	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Titolo elaborato
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art. 39 c.2 b.1)
Testo Rilievo		Il titolo dell'elaborato nel cartiglio non corrisponde a quanto riportato nell'elenco elaborati
		(A.9)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato

Rilievo	Nr. 40	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Alimentazione elettrica apparecchiature di climatizzazione
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.12 c.3 Allegato I.7
Testo Rilievo		Manca l'alimentazione elettrica alle apparecchiature di climatizzazione e produzione ACS
		(E.2)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata

Testo Valutazione Replica	Proposta esaustiva
Autore Esito	Gabriele PATANE'
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo superato

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-153	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
G06-C_rev1.pdf		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-108	Inserito il: 31/07/2024	Rev. -
G06-C.pdf		

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Rilievo	Nr. 2	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Impianto fotovoltaico
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.12 c.1 Allegato I.7
Testo Rilievo		Il progetto riporta un impianto fotovoltaico costituito da 111 moduli, per una potenza complessiva di 145 kWp, corrispondenti a circa 1300 W per modulo fotovoltaico, superiore a quanto tecnicamente presente in commercio
		(E.2)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso

Testo Esito		Rilievo superato
Rilievo	Nr. 47	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Ombreggiamento dell'impianto fotovoltaico
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		-
Testo Rilievo		La posizione dell'impianto fotovoltaico, in relazione anche alla distanza dall'edificio (più alto di esso) ed alla sua posizione rispetto al sud, influisce negativamente sulla producibilità dell'impianto fotovoltaico, dal momento che esso risulterebbe ombreggiato per larghi tratti
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		La questione è stata valutata, non si hanno altre superficie a disposizione, per cui si sono state sfruttate tutte le superficie a disposizione, anche a discapito della producibilità. Nella presente revisione il fotovoltaico è stato posizionato anche sul terrazzo del corpo basso esposto a sud
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente; necessario rivalutare la producibilità dell'impianto e quindi la sostenibilità dell'opera in termini di produzione di energia da fonte rinnovabile
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio		PROGETTISTI: Verrà comunque garantito il fabbisogno minimo di energia prodotta da fonti rinnovabili.
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-154

G06-D.pdf

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-155	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
G07-A_rev1.pdf		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-109	Inserito il: 31/07/2024	Rev. -
G07-A.pdf		

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Rilievo	Nr. 6	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Scarico
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 "Art.40 c.2 lett.d) Allegato I.7"
Testo Rilievo		Manca la rete dello scarico delle acque bianche e nere (A.6)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		La rete di scarico delle acque bianche e nere è presente nell'elaborato G07.8
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente: la pagina 8 del G07_A riporta solo un particolare della camera da letto tipo, non la rete di raccolta e convogliamento
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 9	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Canalizzazione aria
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 "Art.40 c.2 lett.d) Allegato I.7"
Testo Rilievo		Nelle residenze sono previsti impianti canalizzati: manca la rappresentazione delle canalizzazioni di distribuzione dell'aria, le prese dell'aria esterna e l'espulsione, il recupero calore (A.6)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Le unità interne delle camere sono unità ventilanti a bassa prevalenza, quindi non è presente canalizzazione. Inoltre, non sono presenti recuperatori di calore, visto la presenza delle finestre.

Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Chiarimento non sufficiente: c'è da aspettarsi la modifica del progetto, dove sono riportati i canalizzati a 1 via (G07_B)? Altro punto: la presenza di finestre non è incompatibile con la presenza di finestre
Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio	PROGETTISTI: Non sono presente canalizzazioni. Sono solo presenti unità interne con prenum di mandata con bocchetta e griglia di aspirazione in finta trave di cartongesso.
Autore Esito	Gabriele PATANE'
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo superato dalla determinazione di contraddittorio

Rilievo	Nr. 5	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Ricircolo sanitario
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo	D.lvo 36/2023	"Art.40 c.2 lett.d) Allegato I.7"
Testo Rilievo		Manca il circuito di ricircolo sanitario
		(A.6)

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato

Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	Proposta esaustiva

Autore Esito	Gabriele PATANE'
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo superato

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-156

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

G07-B_rev1.pdf

Sostituisce:

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Rilievo	Nr. 27	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Apparecchiature in centrale
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art. 39 c.1 lett. d)
Testo Rilievo		Le dimensioni delle apparecchiature riportate non sono compatibili con l'accessibilità all'area della centrale
		(D.4)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato

Rilievo	Nr. 36	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Associazione unità esterne / unità interne di climatizzazione
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		-
Testo Rilievo		Non è stabilita un'associazione tra le unità esterne rappresentate nell'elaborato G07.9 e le varie unità interne
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA
Autore Contraddittorio		Lorenzo RUSSO
Contraddittorio		Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio		RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 31	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Canna fumaria
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		UNI 10683
Testo Rilievo		Manca la canna fumaria per l'espulsione dei fumi del generatore di calore a gas metano per la produzione di ACS
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Non presente
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente

Rilievo	Nr. 21	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Titolo elaborato
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art. 39 c.2 b.1)
Testo Rilievo		Il titolo dell'elaborato nel cartiglio non corrisponde a quanto riportato nell'elenco elaborati
		(A.9)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato

Rilievo	Nr. 8	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Rete di distribuzione fluido
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 "Art.40 c.2 lett.d) Allegato I.7"
Testo Rilievo		manca la rete del fluido dell'impianto di climatizzazione
		(A.6)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Si rimanda all'esecutivo (VEDI DICHIARAZIONE RUP)
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Replica non accettata
Testo Valutazione Replica		Chiarimento non sufficiente; necessario riscontro in contraddittorio con la SA

Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Rilievo Chiuso
Testo Contraddittorio	RUP: La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

Rilievo	Nr. 7	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Scarico condense
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 "Art.40 c.2 lett.d) Allegato I.7"
Testo Rilievo		Manca la rete di raccolta e scarico condense
		(A.6)

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	la rete di raccolta e scarico condense è presente nell'elaborato G07.7 e G07.8

Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Replica non accettata
Testo Valutazione Replica	Chiarimento non formulato; necessario riscontro in contraddittorio con la SA

Autore Contraddittorio	Lorenzo RUSSO
Contraddittorio	Determinazione da recepire
Testo Contraddittorio	PROGETTISTI: la rete di raccolta e scarico condense è presente nell'elaborato G07.7 e G07.8

Autore Esito	Gabriele PATANE'
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo superato

Rilievo	Nr. 30	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Generatore di calore a condensazione per ACS
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art.3 c.1 Allegato I.7
Testo Rilievo		Non è rappresentato in centrale il generatore di calore a gas metano per la produzione di ACS (si nota, invece, la presenza di un "Chiller ACS"

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato. L'integrazione del solare per la produzione di ACS è affidato a un chiller

Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	Proposta esaustiva

Autore Esito	Gabriele PATANE'
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo superato

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-157	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
G07-C.pdf		

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-163	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
IA_01_rev1.pdf		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-117	Inserito il: 31/07/2024	Rev. -
IA_01.pdf		

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Rilievo	Nr. 120	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Dimensionamento riserva idrica
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Codice di prevenzione incendi
Testo Rilievo		Manca il dimensionamento della riserva idrica antincendio

Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Il calcolo è riportato a pag 48 paragrafo 7.6.6 nella relazione antincendio
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente
Rilievo	Nr. 114	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Affollamento locale piano primo
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Codice di prevenzione incendi
Testo Rilievo		Il locale al piano primo è un unico ambiente, senza separazioni fisiche, che può ospitare fino a 108 persone (27 tavoli da 4 posti); questo ambiente andrebbe quindi classificato come area TO
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		I tavoli sono indicativi, il locale avrà una limitazione di capienza in quanto serve solo per lo studio in collettivo, ai piani delle camere sono presenti molte aule studio a disposizione dei residenti.
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente
Immagine in allegato (vedere sezione in fondo al documento)		
Rilievo	Nr. 119	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Locale antincendio
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		UNI 11292
Testo Rilievo		Manca il locale per l'alloggiamento del gruppo di pressurizzazione antincendio
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato, era presente solo nei grafici degli impianti meccanici
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato
Rilievo	Nr. 116	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Piano settimo
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Codice prevenzione incendi
Testo Rilievo		Il progetto non considera il locale al piano settimo, (sala studio) e in generale tutto il settimo piano per quanto riguarda l'affollamento e le vie di esodo
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Perché i residenti o stanno nelle camere o stanno nelle aule studio, è stato considerata una percentuale di incremento per tenere in conto i possibili ospiti. Le larghezze delle vie d'esodo

tengono comunque conto dell'affollamento completo del relativo piano

Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica	Chiarimento sufficiente

Immagine in allegato (vedere sezione in fondo al documento)

Rilievo	Nr.	115	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo			Archivio
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			Codice di prevenzione incendi
Testo Rilievo			Il progetto non ha tenuto conto della presenza di un archivio al piano seminterrato

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato. Trattasi di deposito

Autore Valutazione Replica	Gabriele PATANE'
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	Proposta esaustiva

Autore Esito	Gabriele PATANE'
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Pag. 25 tabella 3-3: i locali 10 e 11 riportati non hanno corrispondenza in IA02.02

Rilievo superato come da nota DGRS-Documento di Gestione Reiterazione del Servizio

Immagine in allegato (vedere sezione in fondo al documento)

Num. Doc. P-159	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
IA02-A_rev1.pdf		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-113	Inserito il: 31/07/2024	Rev. -
IA02-A.pdf		

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Rilievo	Nr. 117	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Lunghezza vie di esodo
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Codice di prevenzione incendi
Testo Rilievo		Non sono riportate le lunghezze delle vie di esodo
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato

Num. Doc. P-160	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
IA02-B_rev1.pdf		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-114	Inserito il: 31/07/2024	Rev. -
IA02-B.pdf		

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-161	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
-----------------	-------------------------	--------

IA02-C_rev1.pdf

Sostituisce:

Num. Doc. P-115

Inserito il: 31/07/2024

Rev. -

IA02-C.pdf

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Rilievo	Nr. 121	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Piano settimo
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		-
Testo Rilievo		Il piano settimo è dotato di un solo idrante: da evidenziare la possibilità di copertura dell'area
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato

Num. Doc. P-162

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

IA02-D_rev1.pdf

Sostituisce:

Num. Doc. P-116

Inserito il: 31/07/2024

Rev. -

IA02-D.pdf

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Rilievo	Nr. 122	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Illuminazione di sicurezza
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Codice di prevenzione incendi
Testo Rilievo		Manca l'illuminazione di sicurezza sulle scale antincendio
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva
Autore Esito		Gabriele PATANE'
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato

Num. Doc. P-158	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
G05-A_rev1.pdf		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-111	Inserito il: 31/07/2024	Rev. -
G05-A.pdf		

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Rilievo	Nr. 189	Francesco PORCO
Titolo Rilievo		Interventi su struttura esistente
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		DM 17/01/2018
Testo Rilievo		Gli interventi tipologici (G05.7) risultano non contestualizzati, sono solo dei tipologici ma non è chiaro dove siano applicati.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato Negli elaborati grafici di progetto verranno indicati tipologia di intervento e loro localizzazione
Autore Valutazione Replica		Francesco PORCO
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Francesco PORCO
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato, si veda documento G05-B

Num. Doc. P-121

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

EE - Elenco elaborati_PFTE_rev1.pdf

Sostituisce:

Num. Doc. P-66

Inserito il: 01/08/2024

Rev. -

EE_Elenco_elaborati.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Rilievo	Nr. 197	Eleonora TORRE
Titolo Rilievo		Tracciabilità e ripercorribilità dell'elaborato. Assenza della data
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Dlgs 36/2023 art. 41
Testo Rilievo		Si rileva che in assenza della data di emissione non è possibile verificare se l'elaborato risponda alla normativa vigente all'atto della stesura, anche in funzione della successiva fase progettuale.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Eleonora TORRE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Eleonora TORRE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato a seguito della revisione dell'Elaborato

Rilievo	Nr. 203	Eleonora TORRE
Titolo Rilievo		Assenza degli Elaborati archeologici
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.Lgs 36/2023 art. 41
Testo Rilievo		Ril. G-198 - TORRE Eleonora
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		La verifica preventiva dell'interesse archeologico non è richiesta per gli interventi in oggetto, in quanto trattasi di demolizione e ricostruzione.
Autore Valutazione Replica		Eleonora TORRE
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		-

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Rilievo	Nr. 162	Marco VASSALE
Titolo Rilievo		Sezione BIM
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Art. 42, D.Lgs. 36/23
Testo Rilievo		Non si individua, all'interno dell'elaborato, una sezione dedicata alle produzioni BIM (a mero titolo esemplificativo: Piano di Gestione Informativa, Modelli, ecc.).
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Marco VASSALE
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Marco VASSALE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato dalla riemissione progettuale.

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Riljevo Nr. 95

Elena PIERRI

Titolo Rilievo

Carta del reticolo idrografico

Tipologia Rilievo

Non conformità

Riferimento Normativo

D.lvo 36/2023 All.17 art.12 comma 3 lettera c.4

Testo Rilievo

Manca Carta del reticolo idrografico

Autore Replica

Antonio RUSSO

Testo Replica

Come riportato nella Relazione Geologica (Cfr. Elaborati relativi alla valutazione della sicurezza), per quanto riguarda la rete idrografica il sito in esame non risulta né prossimo, né attraversato da alvei o canali artificiali, pertanto, lo stesso sito non è soggetto a nessun fenomeno di alluvionamento in caso di eventi meteorici critici, pertanto lo stesso sito è classificato a pericolosità idraulica nulla

Autore	Valutazione	Replica
...	...	...

Elena PIERRI

Valutazione Replica

Replica non accettata

Testo Valutazione Replica

L'elaborato è richiesto dalla normativa al fine di avere contezza del quadro idrografico in relazione all'area di intervento. Si reitera il rilievo salva diversa determinazione della SA

Autore Contraddittorio

Lorenzo RUSSO

Contraddittorio

Rilievo Chiuso

Testo Contraddittorio

RUP:

La RUP ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 condivide i contenuti dell'elaborato prodotto dai progettisti ed eventuali integrazioni sono rimandate al livello progettuale esecutivo. Pertanto si solleva l'organismo di ispezione dalla verifica di tale aspetto progettuale.

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-129

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

B03-PGI.pdf

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Rilievo	Nr. 796	Marco VASSALE
Titolo Rilievo	Elaborato escluso dalla verifica	
Tipologia Rilievo	Osservazione	
Riferimento Normativo	Vedere Ril. G-167 - VASSALE Marco	
Testo Rilievo	Elaborato escluso dalla presente verifica ai sensi delle determinazioni della Stazione Appaltante. Vedere, in merito, Ril. G-167 - VASSALE Marco	

Num. Doc. P-122

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

A01_CSA_rev1.pdf

Sostituisce:

Num. Doc. P-67

Inserito il: 01/08/2024

Rev. -

A01_CSA.PDF

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Rilievo	Nr. 199	Eleonora TORRE
Titolo Rilievo	Tracciabilità e ripercorribilità dell'elaborato	
Tipologia Rilievo	Non conformità	
Riferimento Normativo	D.Lgs 36/2024 art. 41	
Testo Rilievo	Ril. P-1.197 - TORRE Eleonora	

Autore Replica	Antonio RUSSO
Testo Replica	Rettificato
Autore Valutazione Replica	Eleonora TORRE
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	Eleonora TORRE
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo superato a seguito della revisione dell'elaborato

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Rilievo	Nr.	Luca AGLIOCCHI
Titolo Rilievo		etichettature
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		artt. 79/80/87 – all. II.5 Parte II lett. B del dlgs 36/2023
Testo Rilievo		Premesso che l'all. II.5 Parte II lett. B del d.lgs. 36/2023 prevede che: “Le stazioni appaltanti che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, e forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri a esso connessi; b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative; d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate; e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante”. L'elaborato non prevede nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		L'etichettatura specifica come mezzo di prova per i lavori o i servizi sarà inserita nei criteri di aggiudicazione del disciplinare di gara
Autore Valutazione Replica		Luca AGLIOCCHI
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		-

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Rilievo	Nr. 157	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Note a piè di pagina
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Allegato I.7 art. 9 comma 1 lettera c
Testo Rilievo		In molti articoli del capitolato vi sono dei richiami numerici a quelle che sembrerebbero dover essere note a piè di pagina che tuttavia non risultano presenti. Vedi immagine allegata.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Lucia VENANTI
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Lucia VENANTI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato dalla revisione dell'elaborato.

Immagine in allegato (vedere sezione in fondo al documento)

Rilievo	Nr. 155	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Congruenza tra CSA e QE
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Allegato I.7 art. 9 comma 1 lettera c
Testo Rilievo		Non è chiaro da cosa scaturisca il valore dell'importo dei lavori comprensivo di IVA di cui all'art. 1.4 del capitolo 1 il quale non appare corrispondere alla somma "Importo totale lavori (A1+A2+A3+A4+A5)" detratto il costo delle spese tecniche di progettazione (rigo A3) più IVA lavori (rigo C1) del QE di progetto. Inoltre l'importo scritto in formato numerico differisce dall'importo scritto in formato letterale. Allo stesso modo non appare corrispondente l'importo relativo alla progettazione indicato nel CSA e quello indicato nel QE. La corrispondenza tra le informazioni di CSA e QE deve essere chiara e immediata.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Lucia VENANTI
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Lucia VENANTI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato dalla revisione dell'elaborato.

Rilievo	Nr. 158	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Costi sicurezza
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Circolare M.I.T. 30/10/20212 n.4536, Avvertenze generali prezzo Campania 2024 par. 10.a
Testo Rilievo		Vedi Ril. P-22.148 - VENANTI Lucia all'elaborato E.03.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato

Autore Valutazione Replica	Lucia VENANTI
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	Lucia VENANTI
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Vedi commento all'elaborato E.03 revisionato. Rilievo non superato.
	Ulteriore riesame Rilievo superato dalla revisione dell'elaborato E.03.

Rilievo	Nr.	156	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo			Categorie scorporabili
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			Allegato I.7 art. 31 comma 7 lettera B
Testo Rilievo			La tabelle relative alle categorie scorporabili e subappaltabili di cui alla lettera b) dell'art. 1.4 del capitolo 1 devono essere compilate.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato
Autore Valutazione Replica			Lucia VENANTI
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			-
Autore Esito			Lucia VENANTI
Esito			Rilievo Chiuso
Testo Esito			Le tabelle sono state compilate. Tuttavia la non conformità permane in quanto il valore attribuito nel CSA art. 1.4 alla categoria OG1 (vedi tabella a pag. 3) pari a 7.539.225,52€ non corrisponde all'importo che si riscontra nel CME dove, nel capitolo delle supercategorie riportato a pag. 78, la somma dei valori corrispondenti a OG1 Edilizia e OG1 Strutture risulta pari a 7.271.876,80€.
			Ulteriore revisione: Il rilievo è stato superato dalla revisione dell'elaborato e dal chiarimento fornito nel doc. rif. R-62.

Rilievo	Nr.	159	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo			Verifica di interesse archeologico
Tipologia Rilievo			Non conformità
Riferimento Normativo			Allegato I.7 art. 9 comma 1 lettera c
Testo Rilievo			All'art. 2.29 del capitolo 1 si parla di "verifica preventiva di interesse archeologico" e tuttavia nel corpo progettuale tale tema non viene trattato in quanto apparirebbe non applicabile alla fattispecie di progetto. E' necessario un chiarimento in merito.
Autore Replica			Antonio RUSSO
Testo Replica			Rettificato
Autore Valutazione Replica			Lucia VENANTI
Valutazione Replica			Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica			-
Autore Esito			Lucia VENANTI
Esito			Rilievo Chiuso

Testo Esito

Il rilievo non è superato. Non è chiaro come mai l'art. 2.9 del capitolo 2 continui a contenere l'elenco degli elaborati da produrre in fase di PFTE (ossia nel fase in esame) e perché tra tali elaborati risulti ancora citata la relazione di verifica preventiva di interesse archeologico, mentre a pag. 10 della Relazione Generale viene riferito che tale verifica non risulta necessaria.

Ulteriore riesame

Rilievo superato dalla revisione dell'elaborato

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Rilievo	Nr. 206	Sergio MASSARENTE
Titolo Rilievo		< contenuto e finalità >
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		codice 36/23 ART. 21. c.2 lett. c),d)
Testo Rilievo		premesso che il presente PFTE deve essere posto a base di gara , si rileva che il capitolato speciale non norma tale condizione ed è redatto come un normale CSA da appalto su esecutivo. manca tutta una sezione in merito ai servizi di progettazione esecutiva.
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		I riferimenti ai servizi di progettazione esecutiva sono presenti a pag. 4-5-da 20 a 25
Autore Valutazione Replica		Sergio MASSARENTE
Valutazione Replica		Chiarimento sufficiente, chiudi rilievo
Testo Valutazione Replica		-

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Rilievo	Nr. 22	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo		Impianti speciali
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D.lvo 36/2023 Art. 39 c.2 lett.b) d)
Testo Rilievo		Mancano completamente tutti gli impianti speciali (D.5)
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Gabriele PATANE'
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		Proposta esaustiva

Autore Esito	Gabriele PATANE'
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo superato

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Rilievo	Nr. 520	Gabriele PATANE'
Titolo Rilievo	2.3.9 Risparmio idrico	
Tipologia Rilievo	Non conformità	
Riferimento Normativo	DM 23/06/2022	
Testo Rilievo	Vedi Ril. P-89.66 - PATANE' Gabriele D12_Relazione_sui_Criteri_ambientali_minimi_(Cam).pdf.	

Autore Esito	Gabriele PATANE'
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	

Rilievo superato come da nota DGRS-Documento di Gestione Reiterazione del Servizio

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

Num. Doc. P-123	Inserito il: 02/09/2024	Rev. -
A02_SDC_rev1.pdf		
Sostituisce:		
Num. Doc. P-68	Inserito il: 31/07/2024	Rev. -
A02_SDC.PDF		

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Rilievo	Nr. 100	Luca AGLIOCCHI
Titolo Rilievo		oggetto dell'appalto
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		art. 44 d.lgs. 36/2023
Testo Rilievo		art. 1 all'art. 1 dello SdC relativamente all'oggetto dell'affidamento si fa riferimento solo all'esecuzione di lavori ma non alla parte di servizi legata alla progettazione esecutiva che l'aggiudicatario dovrà svolgere
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Luca AGLIOCCHI
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Luca AGLIOCCHI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		-

Rilievo	Nr. 101	Luca AGLIOCCHI
Titolo Rilievo		schema di contratto
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		art. 32 all. I 7 del d.lgs. 36/2023
Testo Rilievo		l'elaborato non prevede i contenuti di cui alla lettera g) dell'art. 32 all. I 7 del d.lgs. 36/2023
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato
Autore Valutazione Replica		Luca AGLIOCCHI
Valutazione Replica		Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica		-
Autore Esito		Luca AGLIOCCHI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		-

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Rilievo	Nr. 161	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Contenuti minimi non presenti
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Allegato I.7 art. 32
Testo Rilievo		Il documento non contiene alcuni dei contenuti prescritti per norma quali: -l'elenco degli oneri a carico dell'appaltatore Nell'art. 20 dedicato alla modalità di soluzione delle controversie è rimasta la nota "CANCELLARE quello che non interessa".
Autore Replica		Antonio RUSSO
Testo Replica		Rettificato

Autore Valutazione Replica	Lucia VENANTI
Valutazione Replica	Azione correttiva accettata
Testo Valutazione Replica	-
Autore Esito	Lucia VENANTI
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo superato dalla revisione dell'elaborato. Tuttavia si evidenzia che non è chiaro se siano a carico dell'appaltatore: -i costi di conferimento a discarica dei terreni ed altri rifiuti di cantiere; -l'installazione ed il noleggio della gru; -gli oneri necessari all'eliminazione di eventuali interferenze. Ulteriore riesame Rilievo superato dalla revisione dell'elaborato

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

RILIEVI SUI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Num. Doc. R-4	Inserito il: 26/07/2024	Rev. -
Prot. n. 2024-4623.pdf		

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-35

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

D03.pdf.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-49

Inserito il: 07/08/2024

Rev. -

Nota_a_RINA_CHECK_7.08.2024-signed.pdf

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-22

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

Istruzioni pago PA.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-40

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

EE.pdf.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Rilievo	Nr. 536	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo	Richiesta chiarimenti citta metropolitana	
Tipologia Rilievo	Non conformità	
Riferimento Normativo	Allegato I.7 art. 6	
Testo Rilievo	Si rileva che nell'elaborato è espressa la richiesta di chiarimenti con al richiesta di attestazione di conformità urbanistica, non si ha evidenza dell'esito della richiesta con il superamento della richiesta di chiarimenti.	
Autore Esito	MAURO DE LUCA PICIONE	
Esito	Rilievo Chiuso	
Testo Esito	Rilievo superato con i chiarimenti forniti nell'integrazione dei deocumenti di riferimento.	

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-13

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

Prot. n. 2024-5720.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-6

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

CANCELLATO - 0955_001.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Rilievo	Nr. 533	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Titolo e legenda documento
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Allegato I.7 art. 6
Testo Rilievo		Si rileva che il documento è privo di cartiglio, legenda e titolo rendendolo non ripercorribile.
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo non risolto
Testo Esito		-

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-48

Inserito il: 01/08/2024

Rev. -

Dich Assunzione Responsabilità 2.pdf.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-3

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

Prot. n. 2024-4170 - Soprintendenza.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-11

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

Copia_DocPrincipale_2024_0025505_01.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Rilievo	Nr. 528	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Fabbisogno idrico
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Allegato I.7 art. 17
Testo Rilievo		Non è chiaro se dal calcolo effettuato risulta che il fabbisogno idrico di progetto sia interamente coperto dall'alimentazione idrica esistente o se viceversa sia necessario che l'ente intervento con un potenziamento dell'alimentazione con conseguenti oneri economici per la S.A.
Autore Esito		Lucia VENANTI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato con chiarimento fornito nella nota della S.A. doc. rif. R-56.

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-17

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

cmna.REGISTRO_UFFICIALE.2024.0080117.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Rilievo	Nr. 537	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Richiesta di chiarimenti non riscontrata
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D. Lgs. 36/2023 art. 38
Testo Rilievo		Si rileva che non si ha evidenza della richiesta di chiarimenti espressa nel documento.
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato con i chiarimenti forniti nell'integrazione dei documenti di riferimento.

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Rilievo **Nr. 531**

Lucia VENANTI

Titolo Rilievo

Richiesta di chiarimenti non riscontrata

Tipologia Rilievo	Non conformità
Riferimento Normativo	D. Lgs. 36/2023 art. 38
Testo Rilievo	Il documento dà atto che la richiesta di chiarimenti formulata con lettera prot. n. 72296 del 09.05.2024 (documento di riferimento R-14) non ha avuto riscontro. Pertanto il PFTE non pare di fatto dotato di attestazione di conformità urbanistica la quale non è stata né attestata dai progettisti né resa dall'ente.
Autore Esito	Lucia VENANTI
Esito	Rilievo Chiuso
Testo Esito	Rilievo superato con chiarimento fornito dalla S.A. nel doc. rif. R-62.

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-2

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

CANCELLATO - INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI PFTE RESIDENZA DE AMICIS.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Rilievo	Nr. 527	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Documento non datato e non sottoscritto
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		-
Testo Rilievo		Il documento risulta privo di data e di sottoscrizione del firmatario.
Autore Esito		Lucia VENANTI
Esito		Rilievo non risolto
Testo Esito		-

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Allegato 03.pdf.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-18

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

Prot. n. 2024-5530.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-33

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

D01.pdf.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-44

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

TAV.G03.2.pdf.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-5

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

Prot. n. 2024-5697.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-42

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

TAV.G02.pdf.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-15

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

Prot. n. 2024-5517.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Rilievo	Nr. 535	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Richiesta di chiarimenti non riscontrata
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D. Lgs. 36/2023 art. 38
Testo Rilievo		Si rileva che non si ha evidenza della richiesta di chiarimenti espressa nel documento.
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato con i chiarimenti forniti nell'integrazione dei documenti di riferimento

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Rilievo	Nr. 530	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Richiesta di chiarimenti non riscontrata
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		D. Lgs. 36/2023 art. 38
Testo Rilievo		Il documento dà atto che la richiesta di chiarimenti formulata con lettera prot. n. 72296 del 09.05.2024 (documento di riferimento R-14) non ha avuto riscontro. Pertanto il PFTE non è chiaro se la dichiarazione di coerenza ai sensi dell'art. 3 comma 4 del Regolamento Regionale n. 5/2011 debba essere o meno acquisita.
Autore Esito		Lucia VENANTI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato con chiarimento fornito dalla S.A. nel doc. rif. R-62.

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-41

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

TAV.G01.pdf.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-8

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

ABC STRALCIO PLANIMETRICO DEI PUNTI DI IMMISSIONE_ipotesi.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-23

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

MANDATO n. 1159-2024 mod.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-28

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

avviso-4955858-signed.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-19	Inserito il: 26/07/2024	Rev. -
71755-REG-1714486382812-CCF_000049.pdf		

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Rilievo	Nr. 538	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo	Parere W.F	
Tipologia Rilievo	Non conformità	
Riferimento Normativo	Allegato I.7 art. 22	
Testo Rilievo	Si rileva che non si ha evidenza dell'ottenimento del parere W.F.	
Autore Esito	MAURO DE LUCA PICIONE	
Esito	Rilievo Chiuso	
Testo Esito	Rilievo superato in forza dei chiarimenti forniti nei documenti di riferimento integrati	

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Rilievo	Nr. 526	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Valutazione W.FF.
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Allegato I.7 art. 22 comma 3, Art. 2.9 CSA (elaborato di progetto A.1)
Testo Rilievo		La prescritta valutazione del progetto non risulta ottenuta.
Autore Esito		Lucia VENANTI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato con chiarimento fornito nella nota della S.A. doc. rif. R-56.

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-47

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

TAV.G03.5.pdf.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-43

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

TAV.G03.1.pdf.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-9

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

CalcoloPortataIdricaCasaStudiante-Napoli.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-14

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

CANCELLATO - 3462552_2532-REG-1715171706622-ADISU_riscontro_7-05-24.pdf.p7m.p7m.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Rilievo	Nr. 534	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Richiesta chiarimenti città metropolitana
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Allegato I.7 art. 6
Testo Rilievo		Si rileva che nell'elaborato è espressa la richiesta di chiarimenti con al richiesta di attestazione di conformità urbanistica, non si ha evidenza dell'esito della richiesta con il superamento della richiesta di chiarimenti.
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo non risolto
Testo Esito		-

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-46

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

TAV.G03.4.pdf.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-34

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

D02.pdf.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-20

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

CalcoloPI_adisurc.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-29

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

Allegato 01.pdf.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-39

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

D07.pdf.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-1

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

Decreto_Dirigenziale_n._712_del_28_maggio_2024.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Rilievo	Nr. 523	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Valutazione W.FF.
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Allegato I.7 art. 22 comma 3, Art. 2.9 CSA (elaborato di progetto A.1)
Testo Rilievo		Nel documento viene dato atto che "l'Azienda sta avviando le procedure previste dall'art. 3 del D.P.R. 151/2011, finalizzate alla valutazione del PFTE da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli, come da parere sopra richiamato". La valutazione dell'organo competente tuttavia non risulta ottenuta.
Autore Esito		Lucia VENANTI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato con chiarimento fornito nella nota della S.A. doc. rif. R-56.

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-24

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

MANDATO n. 1159-2024.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-26

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

Prot. n. 2024-4732.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Rilievo	Nr. 525	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Valutazione W.FF.
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Allegato I.7 art. 22 comma 3, Art. 2.9 CSA (elaborato di progetto A.1)
Testo Rilievo		La prescritta valutazione del progetto non risulta ottenuta.
Autore Esito		Lucia VENANTI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato con chiarimento fornito nella nota della S.A. doc. rif. R-56.

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-27

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

Prot. n. 2024-4949.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-38

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

D06.pdf.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-37

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

D05.pdf.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-45

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

TAV.G03.3.pdf.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-21

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

Copia_DocPrincipale_COM-NA.REGISTRO_UFFICIALE.2024.0025262.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Rilievo	Nr. 539	MAURO DE LUCA PICIONE
Titolo Rilievo		Parere VV.F
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Allegato I.7 art. 22
Testo Rilievo		Si rileva che non si ha evidenza dell'ottenimento del parere VV.F .
Autore Esito		MAURO DE LUCA PICIONE
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato in forza dei chiarimenti forniti nei documenti di riferimento integrati

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Rilievo	Nr. 524	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Valutazione W.FF.
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Allegato I.7 art. 22 comma 3, Art. 2.9 CSA (elaborato di progetto A.1)
Testo Rilievo		La prescritta valutazione del progetto non risulta ottenuta.
Autore Esito		Lucia VENANTI
Esito		Rilievo Chiuso

Testo Esito

Rilievo superato con chiarimento fornito nella nota della S.A. doc. rif. R-56.

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-36

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

D04.pdf.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-12

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

Prot. n. 2024-5218.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Rilievo	Nr. 529	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Fabbisogno idrico
Tipologia Rilievo		Non conformità
Riferimento Normativo		Allegato I.7 art. 17
Testo Rilievo		Vedi rilievo Ril. R-11.528.
Autore Esito		Lucia VENANTI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato con chiarimento fornito nella nota della S.A. doc. rif. R-56.

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-10

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

CalcoloPortataScaricoCasaStudente-Napoli.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-30

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

Allegato 02.pdf.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-7

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

ABC STRALCIO PLANIMETRICO DEI PUNTI DI IMMISSIONE.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-32

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

Allegato 04.pdf.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-53

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

PIN_ValutazioneProgetto_ADISURC_rev1.pdf.p7m.p7m

Sostituisce:

Num. Doc. R-25

Inserito il: 26/07/2024

Rev. -

PIN_ValutazioneProgetto_ADISURC.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Rilievo	Nr. 522	Lucia VENANTI
Titolo Rilievo		Documento non datato e non sottoscritto
Tipologia Rilievo		Osservazione
Riferimento Normativo		-
Testo Rilievo		Il documento risulta privo di data e di sottoscrizione del firmatario.
Autore Esito		Lucia VENANTI
Esito		Rilievo Chiuso
Testo Esito		Rilievo superato dalla trasmissione del documento firmato.

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-55

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

o) Decreto di approvazione copertura finanziaria.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-54

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

Gazzetta Ufficiale 05.01.2024.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-60

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

Delibera n. 26 del 22.04.2024.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-61

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

analisi_fabbisogno_abitativo_338_def.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-59

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

Prot. n. 2024-8055.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-57

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

2) Ricevuta pec del 12.07.2024.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-56

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

02.09.2024 Nota a RINA CHECK-signed.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-58

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

4) Allegato RICH.24.061-1_-_Completezza-signed.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-51

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

DIP DE AMICIS.pdf.p7m

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-52

Inserito il: 02/09/2024

Rev. -

v) Disciplinare di incarico.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-50

Inserito il: 03/09/2024

Rev. -

ATTESTAZIONE_STATO_DEI_LUOGHI_RUP-signed protocollato.pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-62

Inserito il: 03/09/2024

Rev. -

RICH.P0042003.24-1_20240810_L1.DGRS_rilievi_non_risolti_Risp_020924.xlsx

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

Num. Doc. R-63

Inserito il: 03/09/2024

Rev. -

RICH.P0042003.24-1_20240810_L1.DGRS_01-signed_(1).pdf

DISCIPLINA: ACUS - ACUSTICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: ARCH - ARCHEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: BIMC - BUILDING INFORMATION MODEL CHECKER

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: CANT - CANTIERIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: COPU - CONTRATTUALISTICA PUBBLICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA02 - EDILIZIA RESIDENZIALE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA07 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: EA08 - EDILIZIA PER UFFICI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOL - GEOLOGIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: GEOT - GEOTECNICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IDRO - IDROLOGIA E IDRAULICA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: IN06 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: RITR - RILEVAMENTO, TRACCIAMENTO E INTERFERENZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: SIMA - SICUREZZA DELLE MAESTRANZE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: STCO - STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE01 - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE02 - OPERE A VERDE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TE06 - PROTOCOLLI PER LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI01 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI05 - IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI06 - IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TI10 - IMPIANTI ANTINCENDIO

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: TS01 - STRUTTURE IN CA E CAP, ACCIAIO, MURATURA, LEGNO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

Nessun Rilievo

DISCIPLINA: URPA - URBANISTICA E PAESAGGIO

Nessun Rilievo

IMMAGINI ALLEGATE

Rilievo Nr. 157

Immagine 2024-07-16 194706.jpg

e. il valore della modifica e al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;

f. il valore della modifica⁽¹⁾ è < 15 % del valore iniziale del contratto.

g. le modifiche non sono sostanziali⁽²⁾.

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.


Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale⁽³⁾, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9⁽⁴⁾ del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Nei casi di modifica del contratto previsti alle lettere b) e c), la stazione pubblica un avviso di intervenuta modifica sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16 del codice, ed è pubblicato conformemente all'art. 84.


Rilievo Nr. 115

stu02.png



Rilievo Nr. 116

stu03.png



Rilievo Nr. 114

stu01.png

