

ACQUA BENE COMUNE - NAPOLI



Tipo **Partenza**
Num. **0046940**
del **11/09/2024**

Spett.le Comune di Napoli
Area Tecnica Patrimonio
Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio

c.a.

Ing. Giovanni Toscano

tecnico.patrimonio@pec.comune.napoli.it

OGGETTO: Procedimento Complesso Monastico ex Convento Gesù delle Monache - indizione Conferenza di Servizi semplificata e asincrona ai sensi dell'art. 14-bis, L. 241/1990 e dell'art. 38, co. 3, D.Lgs. n. 26/2023.

Studio di fattibilità generale per il recupero e l'adeguamento dell'ex Convento delle Monache.

Parere ABC Napoli as:


Con riferimento alla vs. progettazione, trasmessa con nota prot. n. 45320 del 29/08/2024, si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- Negli elaborati progettuali non è indicato il nuovo fabbisogno idrico richiesto; occorre comunicare al Abc il fabbisogno così da consentire la valutazione, in caso di insufficienza, della realizzazione di un potenziamento delle condotte di alimentazione dei Vs. impianti;
- Negli elaborati progettuali non è indicato la nuova portata da immettere nel sistema fognario pubblico e i relativi punti di immissione.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Istruttore DT.PP.PM
Geom. Antonio Capozzolo

Progettazione e Metrologia
Ing. Massimo Aruta



PROGETTAZIONE E PATRIMONIO

Ing. Andrea Simonelli
