LEGENDA COMPONENTI

TERMOSTATO ELETTRICO A BICCHIO CHIUSO DA 30W A 1500W CONFEZIONATO DA TERMOSTATO

LEGENDA APPARECCHIATURE

LEGENDA APPARECCHIATURE

LEGENDA REPRESA ARIA

CODICE	DIMENSIONE	DIMENSIONE
GR01	630 mm/h	600 x 200	Ø250
GR02	220 mm/h	300 x 150	Ø160
GR03	500 mm/h	500 x 200	Ø200
GR04	300 mm/h	400 x 200	Ø200
GR05	1180mm/h	800 x 200	PLENUM
BAP01	130 mm/h	Ø150	Ø150
BAP02	100 mm/h	Ø100	Ø100
BAP03	80 mm/h	Ø100	Ø100
BAP04	35 mm/h	Ø100	Ø100
BAP05	50 mm/h	Ø100	Ø100

LEGENDA SERRANDE TAGLIAFUOCO

CODICE	DIMENSIONE	DIMENSIONE
SRTF01	4	300x250

LEGENDA TRAMITO

CODICE	DIMENSIONE	DIMENSIONE
GT01	120 mm/h	300x160
GT02	220 mm/h	300x160
GT03	70 mm/h	300x160
GT04	35 mm/h	200x160
GT05	150 mm/h	300x160
GT06	320 mm/h	600x160
GT07	80 mm/h	300x160
GT08	180 mm/h	300x160
GT09	260 mm/h	300x160
GT10	380 mm/h	600x160
GT11	50 mm/h	300x160
GT12	500 mm/h	600x160
GT13	1180mm/h	800x200

LEGENDA DIFFUSORI MANDATA ARIA

CODICE	DIMENSIONE	DIMENSIONE
DF01	130 mm/h	Ø100	Ø100
DF02	160 mm/h	DN125	Ø125
DF03	250 mm/h	DN150	Ø150
DF04	380 mm/h	DN200	Ø200
DF05	500 mm/h	DN250	Ø250

LEGENDA BOCCHETTE MANDATA ARIA

CODICE	DIMENSIONE	DIMENSIONE	DIMENSIONE
BM01	80 mm/h	200x100	Ø125
BM02	450 mm/h	200x100	Ø250
BM03	100 mm/h	1000x2F	Ø125
BM04	250 mm/h	400X150	Ø160
BM05	630 mm/h	600x200	Ø250
BM06	1180mm/h	800x200	PLENUM

PARTICOLARI COSTRUTTIVI PEZZI SPECIALI

PARTICOLARI COSTRUTTIVI PEZZI SPECIALI

PARTICOLARE STAFFAGGIO CANALIZZAZIONI RETTANGOLARI

PARTICOLARE CANALIZZAZIONI DI MANDATA ARIA

PARTICOLARE COSTRUZIONE RIDUZIONE ECCENTRICA

PARTICOLARE COSTRUZIONE RIDUZIONE CIRCOLARE

POSIZIONAMENTO GIUNTI DI DISTRIBUZIONE

NOTE PER L'INSTALLATORE

DIMENSIONI ESTERNE TUBAZIONI PER ESECUZIONE TRACCE

CARATTERISTICHE TECNICHE

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE RETE AERAULICA scala 1:100

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE scala 1:100

NOTA IL PRESENTE DISEGNO E' VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI RIPORTATI

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI
Ex convento Gesù delle Monache
Vicoria Jacobi dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli
Via L. Settembrini, 10_Comune di Napoli

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

Codice elaborato: IMI_CDZ_04b	
Titolo elaborato: Ammodernamento impianti di climatizzazione piano secondo	Scala: 1:100

PROGETTISTI INCARICATI IN RTP

arch. Alessandra Falzarano
arch. Giovanni Esposito
arch. Giovanni Acunzo

arch. Vincenzo Perillo
arch. Pasquale Acunzo
arch. Francesco Scuotto

Vitruvio Engineering S.a.s.
Ing. Giovanni Iuliano

dott. geo. G. Falzarano

data	modifiche	verificato	approvato	revisione
gennaio 2012	G.C.	G.C.	G.C.	prima emissione

Il presente elaborato e' valido solo ed esclusivamente per l'intervento in oggetto. Non sarà ritenuto valido per qualsiasi altra destinazione. Ogni riproduzione o modifica non autorizzata sarà perseguita a norma legge vigente (L.633/ 22/04/ 1941). Diritto di copia riservato.