

DETTAGLIO GRUPPO DI POMPAGGIO




VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE


ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. UNI 70




ESTINTORE PORTATILE 6 KG, TIPO 34 A 144 B




CASSETTA A PARETE CON IDRANTE UNI 45



	ELETTROPOMPA DI SERVIZIO	ELETTROPOMPA DI COMPENSAZIONE
PORTATA	min. 240 l/m	40 l/m
PREVALENZA	55,0 - 65 m	55,0 m
POTENZA	7,5 kW	1,1 kW





LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Linea idraulica
	Linea elettrica di segnale
	Linea elettrica di potenza
	Saracinesca
	Quadri elettrici pompe/allarmi (forniti con il gruppo di pressurizzazione)

LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Giunto elastico antivibrante
	Flangia cieca
	Misuratore di pressione
MQ	Misuratore di portata
	Pompa
	Valvola a sfera
P	Pressostato di avviamento
	Scarico aperto
	Lampeggiante

LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Diaframma
	Giunzione a flangia
	Presa per manometro con flangia di prova
E	Motore elettrico
	Valvola a farfalla
	Valvola di ritegno
PM	Pressostato di pompa in marcia
	Vaso d'espansione a membrana
	Segnalatore acustico
	Valvola a galleggiante



Accademia di Belle Arti di Napoli

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

Ex convento Gesù delle Monache

Nuova sede dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli
Via L. Settembrini, 10_Comune di Napoli

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

Codice di elaborato
IMP ANT 03b

Titolo elaborato
Schemi funzionali Impianto idrico antincendio

Scala
N.A.

PROGETTISTI INCARICATI IN RTP
Capogruppo - aspetti architettonici e paesaggistici

Od'A Officina d'architettura srl
via Nuova Agnano Nord, 19, 80125, Napoli
tel/fax 081 5614242 - 081 5613300
info@odastudio.it
www.oda.ma.it

direttore tecnico
arch. Alessandra Fasanaro

coordinatore, strutture in fase di progettazione
arch. Giovanni Aurino

gruppo di progetto
arch. Vincenzo Fiorillo
arch. Francesca Tufano
arch. Francesco Scuotto

strutture
Vitruvius Engineering S.a.s.
ing. Giancarmine Lepore
viale M. Cristina di Savoia 181a, 80122, Napoli
tel. 081 19567 0 19
vitruviusengineering@gmail.com

impianti
ing. G. Cacciapuoti
via Bonito 24, 83013, Mercogliano (AV)
tel. 0825 1 680 680
mail@gmail.com

geologia
dott. geo. G. Falzarano
strada Provinciale 241, 82037, Airola (BN)
tel. 347 7700 [illegible]
geofalzarano@gmail.com

	data	redatto	verificato	approvato	revisione
a	07-2023	F.S.	G.C.	G.A.	prima emissione
b	09-2025	F.S.	G.C.	G.A.	post mote verifica

"La proprietà intellettuale e i relativi diritti d'autore del prodotto dell'attività progettuale e di tutto quanto contenuto nel presente Progetto sono riservati in base alla normativa vigente. Ogni riproduzione non autorizzata è vietata dall'opera - a norma degli articoli: 2575, 2576, 2577, 2578 del Codice Civile e della Legge 633/41 e s.m.i."