



Ministero dell'Interno
COMANDO VIGILI DEL FUOCO
SALERNO
Ufficio Prevenzione Incendi

All' ADISU
Servizio Tecnico ADISU
(adisurc@pec.it)

Prot. gen. N. del

Oggetto: Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dell'art. 38 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Intervento: Ristrutturazione edilizia della Mensa universitaria nel Campus di Baronissi (SA)

Soggetto proponente: Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania – **Inoltro nota di riscontro VVF Salerno.**

In riscontro alla indizione della conferenza di servizi in oggetto assunta al protocollo VF n. 20746 del 16 luglio 2024 e valutata la documentazione tecnica trasmessa allo scrivente Comando si rappresenta che la mensa in oggetto indicata non ricade nell'ambito di applicazione dell'attività 71.1.A del DPR 151/2011 (Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti e fino a 500) come indicato nella relazione tecnica acquisita agli atti.

Più verosimilmente potrebbe configurarsi invece l'attività 74 del citato DPR qualora fossero presenti impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW e fino a oltre 700 KW.

Si resta in attesa di ulteriori delucidazioni in merito.

cds



↑
IL COMANDANTE
(ing. Carlo Federico)

ADISURC CAMPANIA
Protocollo Arrivo N. 11865/2024 del 23-10-2024
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente