



Acqua Bene Comune
Napoli

ACQUA BENE COMUNE - NAPOLI



Tipo Partenza
Num. 0036554
del 10/07/2024

*Spett.le Azienda per il Diritto allo Studio Universitario
della Regione Campania*

c.a. arch. Iolanda Catalano

PEC adisurc@pec.it

OGGETTO: Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 38 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Intervento: Ristrutturazione edilizia con adeguamento strutturale della Residenza per studenti universitari denominata "PAOLELLA" sita in Napoli (NA) alla via Tansillo n. 28
Soggetto proponente: Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania
- Parere ABC Napoli a.s. - Nulla Osta con prescrizioni -

Facendo seguito alla Vs. nota registrata al protocollo ABC n. 34900 del 02/07/2024, con la quale veniva trasmesso alla scrivente il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica rafforzato in oggetto, si rappresenta quanto di seguito.

Preliminarmente si informa che ABC Napoli Azienda Speciale è Ente strumentale del Comune di Napoli ai sensi dell'art. 114 del TUEL, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e Gestore del Servizio Idrico Integrato della Città di Napoli (Rete Acquedotto e Rete Fognatura pubbliche) in virtù di Delibera Consiglio Comunale n. 5 e 6 del 9 marzo 2015 e della "Convenzione Rep. 85597 del 17 dicembre 2015".

Si precisa, quindi, che il presente parere viene espresso in virtù del Verbale di consegna finale del sistema fognario prot. ABC n.14371 del 18/04/2019, con il quale ABC Napoli è subentrata al Comune di Napoli nella gestione delle attività in precedenza svolte dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque.

Ciò premesso, si esprime parere favorevole al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, con le seguenti osservazioni e prescrizioni:

1. Esaminati i grafici di progetto sembrerebbero non esserci interferenze con le reti gestite da ABC poiché le attività a farsi rientrano tutte su suolo privato.
2. Nella nuova residenza per studenti non si evincono le eventuali nuove richieste di portata idropotabile per poter valutare la compatibilità con la rete esistente ABC e stabilire se la scrivente Azienda è in grado di soddisfare la Domanda idrica di progetto senza un apposito potenziamento della rete.
3. Gli eventuali nuovi contatori idrici dovranno essere posizionati sul limite di confine tra la proprietà pubblica e quella privata del Nuovo insediamento.
4. Nel Progetto Esecutivo dovranno essere previste delle vasche di accumulo per soddisfare la richiesta idrica antincendio di progetto.
5. Nel Progetto Esecutivo le reti fognarie delle acque bianche e delle acque nere dovranno essere distinte e non promiscue, ognuna con il suo pozzetto di recapito finale. Le stesse saranno raccolte in tali pozzetti e dovranno essere convogliate successivamente in modo distinto nell'apposito collettore fognario pubblico.
6. Il flusso idraulico delle nuove immissioni deve essere tale da non influenzare idraulicamente il flusso principale del Collettore di recapito.
7. Per le eventuali nuove immissioni nella rete fognaria dovrà essere richiesto formalmente ad ABC il

AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI NAPOLI



mail certificata:
segreteria generale@abcnapoli.telecompost.it
www.abcnapoli.it

P. Iva 07679350632
Rea Napoli 646516
Fondo di dotazione
euro 53.373.0441v

929 Via Argine
80147 Napoli
081 7818 111
fax 081 7818 190


ADISURC CAMPANIA
Protocollo Arrivo N. 7925/2024 del 10-07-2024
Doc. Principale - Class. 7.1 - Copia Documento

rilascio della Licenza di Fognatura che rispetti il Modello Specifiche Tecniche presente sul sito ufficiale di ABC nella sezione Fognatura Privata.

8. Nel Progetto Esecutivo dovranno essere rappresentati graficamente tutti i particolari quotati della rete idrica e fognaria di progetto.
9. Le immissioni del sistema fognario pubblico dovranno avvenire entro il terzo superiore dello speco del Collettore di recapito ed in maniera tale che la vena effluente non impatti sulle pareti del pozzetto d'immissione.
10. Le acque reflue convogliate nella rete di fognatura pubblica dell'insediamento devono rispettare i parametri previsti nel D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
11. Dovrà essere inoltrata alla scrivente Azienda una relazione di calcolo idraulico in cui dovranno essere indicate le portate nere e le portate bianche che saranno immesse nei distinti sistemi fognari pubblici. Ciò al fine di assicurare alla scrivente Azienda che in caso di portata di picco non vi sia il rigurgito a monte delle portate immesse nei collettori riceventi e che quindi questi ultimi siano in grado di recepire, in qualsiasi momento, tali nuovi quantitativi di progetto.

Distinti Saluti.

Il Funzionario Istruttore
ing. Giuseppe Valentino



Progettazione e Metrologia

ing. Massimo Aruffa



PROGETTAZIONE E PATRIMONIO

ing. Andrea Simonelli



ADISURC CAMPANIA
Protocollo Arrivo N. 7925/2024 del 10-07-2024
Doc. Principale - Class. 7.1 - Copia Documento