



Legenda Antincendio	
	Elettromagnete porte REI
	Attuatore apertura finestra filtro
	Rivelatore ottico di fumo a soffitto
	Rivelatore ottico di fumo in controsoffitto
	Pulsante di allarme incendio
	Segnalatore ottico - acustico allarme incendio
	Pulsante di sgancio energia elettrica
	Moduli analogici: Codifica Laa-Abbbb (aa = numero LOOP) (Abbbb = indirizzo modulo)
	Cavo twistato e schermato a norma UNI9795 2x1,0 mmq Loop



Regione Campania

PROGRAMMA OPERATIVO POR FESR 2014-2020 - POC 2014-2020
 -DD.GG.RR. nn. 568/2017 - 403/2018 - 563/2019 - DPGR 170/2018
 - OBIETTIVI SPECIFICI 5.3.2 E 4.1 -

**PROGETTO DI
"ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO STRATEGICO DI PALAZZO
S.LUCIA IN NAPOLI"
CUP: B68B17000030006**

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE

R.T.P.:

ing. Giuseppe Iazzetta capogruppo
corso amedeo di savoia, n° 210 - 80136 napoli

corvino + multari
via ponti rossi, n°117b - 80131 napoli
via cosimo del fante, n°7 - 80122 milano

Studio Valle Progettazioni
circonvallazione clodia, n° 76/a - 00195 rom

REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE LL.PP. e PROTEZIONE CIVILE

D.G. dott. Italo Giulivo
R.U.P. ing. Sergio Massimo

Oggetto:		PROGETTO ANTINCENDIO Piano Quinto - Impianto Rivelazione Fumi		tabella:	R. 15	scala:	1:100
rev.	descrizione:	controllato da:	approvato da:	formato:	data:		
1	Aggiornamento per osservazioni Ente Verificatore	V. Todico	G. Iazzetta	A1+	31 Ottobre 2019		
2	Agg. per appalto integrato art. 50 c.1-bis D.lgs 50/2016 e ans	G. Iazzetta	G. Iazzetta		05 Febbraio 2020		