

via generale Giordano Orsini



PIANO QUARTO

 QUADRO DI PROTEZIONE E COMANDO "PIANO" (ESISTENTE)

 QUADRO DI PROTEZIONE E COMANDO "AREA" (NUOVA COMPOSIZIONE)

 QUADRO DI PROTEZIONE E COMANDO "STANZA TIPO" (NUOVA COMPOSIZIONE), COMPOSTO DA:

- INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, 2Px25A, 30mA
"GENERALE LINEA FM" (ESISTENTE)
 - +INTERRUTTORE MAGNETO-TERMICO 2Px10, 4.5kA "LINEA FM1" (ESISTENTE)
 - +INTERRUTTORE MAGNETO-TERMICO 2Px16, 4.5kA "LINEA FM2" (ESISTENTE)
- INTERRUTTORE MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE 2Px6, 4.5kA, 30mA
"GENERALE LINEA LUX" (NUOVA INSTALLAZIONE)
- INTERRUTTORE MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE 2Px16, 4.5kA, 30mA
"DISPONIBILE" (LINEA UPS) (NUOVA INSTALLAZIONE)

LINEE IN CAVO DI NUOVA INSTALLAZIONE FG17 3x(1x2.5)

CANALINA A PARETE DEL TIPO A BATTISCOPA 127x28 CON SEPARATORI

  BLOCCO PRESE IN SCATOLA PORTAFRUTTI PER CANALINA A BATTISCOPA (NUOVA INSTALLAZIONE)

 PRESA BIPASSO 2P+T/16A (NUOVA INSTALLAZIONE)

 PRESA UNEL 16A (NUOVA INSTALLAZIONE)



PROGRAMMA OPERATIVO POR FESR 2014-2020 - POC 2014-2020
 -DD.GG.RR. nn. 568/2017 - 403/2018 - 563/2019 - DPGR 170/2018
 - OBIETTIVI SPECIFICI 5.3.2 E 4.1 -

**PROGETTO DI
"ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO STRATEGICO DI PALAZZO
S.LUCIA IN NAPOLI"
CUP: B68B17000030006**

REGIONE CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE LL.PP e PROTEZIONE CIVILE
D.G. dott. Italo Giulivo
R.U.P. ing. Sergio Massimo

Studio Valle Progettazioni
circonvallazione ciodia, n° 76/a - 00195 roma

© Copyright 2009 - Tutti i diritti riservati

Oggetto: PROGETTO ELETTRICO "DISTRIBUZIONE IMPIANTO FM" Piano Quarto			tavola: IE 21	scala: 1:100	
rev.	descrizione:	controllato da:	approvato da:	formato:	data:
1	Aggiornamento per osservazioni Ente Verificatore	N. Sanguineti	G. Iazzetta	A0	31 Ottobre 2019
2	Agg. per appalto integrato art. 50 c.1-46 D.lgs 50/2016 e smi	G. Iazzetta	G. Iazzetta		05 Febbraio 2020