



PIANO INTERRATO

LEGENDA

- QUADRO DI PROTEZIONE E COMANDO "PIANO" (ESISTENTE)
- QUADRO DI PROTEZIONE E COMANDO "AREA" (NUOVA COMPOSIZIONE)
- QUADRO DI PROTEZIONE E COMANDO "STANZA TIPO" (NUOVA COMPOSIZIONE)

LINEE IN CAVO FG160M16 (3x1.5) NEI CORRIDOI E FG17 3x(1X1.5) NEGLI AMBIENTI
DISTRIBUZIONE IN TUBAZIONE DI PVC PESANTE INSTALLATA A VISTA

- iGuzzini iPlan 39W UGR<19
- iGuzzini iPlan 39W
- iGuzzini Reflex C.o.B. 11.3W
- RZB PLANOX PRO 22W

INTERRUTTORE

LAMPADA DI EMERGENZA SE A PLAFONE 18W AUTONOMIA 2h

LAMPADA DI EMERGENZA SA A PLAFONE 18W AUTONOMIA 2h CON PITTOGRAMMA

SISTEMA DI EMERGENZA AUTONOMO KIT MONTATO SU PLAFONIERA FINO A 36W AUTONOMIA 1H



Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CAMPANIA

Regione Campania

PROGRAMMA OPERATIVO POR FESR 2014-2020 - POC 2014-2020
-DD.GG.RR. nn. 568/2017 - 403/2018 - 563/2019 - DPGR 170/2018
- OBIETTIVI SPECIFICI 5.3.2 E 4.1 -

PROGETTO DI
"ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO STRATEGICO DI PALAZZO S.LUCIA IN NAPOLI"
CUP: B68B17000030006

PROGETTO DEFINITIVO



PROGETTAZIONE
R.T.P.:
Ing. Giuseppe Iazzetta capogruppo
corso amedeo di savoja, n° 210 - 80136 - napoli

REGIONE CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE LL.PP. e PROTEZIONE CIVILE
D.G. dott. Italo Giulivo
R.U.P. Ing. Sergio Massimo

corvino + multari
via ponti rossi, n°117a - 00131 - napoli
via cosimo del fanes, n°7 - 80122 - milano

Studio Valle Progettazioni
circonvallazione ciotta, n°75a - 00195 - roma

© Copyright 2009 - Tutti i diritti riservati

Oggetto: PROGETTO ELETTRICO "DISTRIBUZIONE IMPIANTO LUX"			lavoro: E.24	scala: 1:100
Piano interrato				
rev:	descrizione:	controllato da:	approvato da:	formato:
1	Aggiornamento per osservazioni Ente Verificatore	M. Sanguineti	G. Iazzetta	S1 Ottobre 2019
2	App. per appello integrato art. 50 c.1-iva D. lg. 50/2016 e sm	G. Iazzetta	G. Iazzetta	05 Febbraio 2020