

via generale Giordano Orsini



LEGENDA

- QUADRO DI PROTEZIONE E COMANDO "PIANO" (ESISTENTE)
- QUADRO DI PROTEZIONE E COMANDO "AREA" (NUOVA COMPOSIZIONE)
- QUADRO DI PROTEZIONE E COMANDO "STANZA TIPO" (NUOVA COMPOSIZIONE)
- LINEE IN CAVO FG160M16 (3x1.5) NEI CORRIDOI E FG17 3x(1x1.5) NEGLI AMBIENTI
- DISTRIBUZIONE IN TUBAZIONE DI PVC PESANTE INSTALLATA A VISTA IN CONTROSOFFITTO
- iGuzzini iPlan 39W UGR<19
- iGuzzini iPlan 39W
- iGuzzini Reflex C.o.B. 11.3W
- RZB PLANOX PRO 22W
- INTERRUTTORE
- LAMPADA DI EMERGENZA SE A PLAFONE 18W AUTONOMIA 2h
- LAMPADA DI EMERGENZA SA A PLAFONE 18W AUTONOMIA 2h CON PITTGRAMMA
- SISTEMA DI EMERGENZA AUTONOMO KIT MONTATO SU PLAFONIERA FINO A 36W AUTONOMIA 1H



Regione Campania

PROGRAMMA OPERATIVO POR FESR 2014-2020 - POC 2014-2020  
-DD.GG.RR. nn. 568/2017 - 403/2018 - 563/2019 - DPGR 170/2018  
- OBIETTIVI SPECIFICI 5.3.2 E 4.1 -

PROGETTO DI  
"ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO STRATEGICO DI PALAZZO  
S.LUCIA IN NAPOLI"  
CUP: B68B17000030006

PROGETTO DEFINITIVO



PROGETTAZIONE  
R.T.P.:

Ing. Giuseppe Iazzetta capogruppo  
corso amedeo di savoja, n° 210 - 80136 - napoli

REGIONE CAMPANIA  
DIREZIONE GENERALE LL.PP. e PROTEZIONE CIVILE  
D.G. dott. Italo Giulivo  
R.U.P. Ing. Sergio Massimo

corvino + multari  
via ponti rossi, n° 117a - 80131 - napoli  
via cosimo del fante, n° 7 - 80122 - milano

Studio Valle Progettazioni  
c/o viale della pace, n° 75a - 80155 - roma

© Copyright 2009 - Tutti i diritti riservati

| Oggetto: PROGETTO ELETTRICO  |                                                               |                 | tavola: E.25  |          | scala: 1:100     |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|------------------|--|
| "DISTRIBUZIONE IMPIANTO LUX" |                                                               |                 |               |          |                  |  |
| Piano Terra                  |                                                               |                 |               |          |                  |  |
| rev.                         | descrizione:                                                  | controllato da: | approvato da: | formato: | data:            |  |
| 1                            | Aggiornamento per osservazioni Ente Verificatore              | M. Sangiulietti | G. Iazzetta   | A0       | 31 Ottobre 2019  |  |
| 2                            | App. per appello integrato art. 59 c.1-iva D.lgs 50/2016 e sm | G. Iazzetta     | G. Iazzetta   | A0       | 05 Febbraio 2020 |  |