

via generale Giordano Orsini

via Marino Turchi

via Santa Lucia



AREA NON OGGETTO DI
INTERVENTI ELETTRICI

via Raffaele De Cesare

PIANO TERZO

LEGENDA

- QUADRO DI PROTEZIONE E COMANDO "PIANO" (ESISTENTE)
- QUADRO DI PROTEZIONE E COMANDO "AREA" (NUOVA COMPOSIZIONE)
- QUADRO DI PROTEZIONE E COMANDO "STANZA TIPO" (NUOVA COMPOSIZIONE)
- LINEE IN CAVO FG160M16 (3x1.5) NEI CORRIDOI E FG17 3x(1X1.5) NEGLI AMBIENTI
DISTRIBUZIONE IN TUBAZIONE DI PVC PESANTE INSTALLATA A VISTA IN CONTROSOFFITTO
- iGuzzini iPlan 39W UGR<19
- iGuzzini iPlan 39W
- iGuzzini Reflex C.o.B. 11.3W
- RZB PLANOX PRO 22W
- INTERRUTTORE
- LAMPADA DI EMERGENZA SE A PLAFONE 18W AUTONOMIA 2h
- LAMPADA DI EMERGENZA SA A PLAFONE 18W AUTONOMIA 2h
CON PITTGRAMMA
- SISTEMA DI EMERGENZA AUTONOMO KIT MONTATO SU PLAFONIERA
FINO A 36W AUTONOMIA 1h



Regione Campania

PROGRAMMA OPERATIVO POR FESR 2014-2020 - POC 2014-2020
-DD.GG.RR. nn. 568/2017 - 403/2018 - 563/2019 - DPGR 170/2018
- OBIETTIVI SPECIFICI 5.3.2 E 4.1 -

PROGETTO DI
"ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO STRATEGICO DI PALAZZO
S.LUCIA IN NAPOLI"
CUP: B68B17000030006

PROGETTO DEFINITIVO



PROGETTAZIONE

R.T.P.:
Ing. Giuseppe Iazzetta
corso amedeo di savioia, n° 210 - 80136 - napoli

corvino + multari
via ponti rossi, n°117a - 80131 - napoli
via osmano del faria, n°7 - 80122 - milano

Studio Valle Progettazioni
c/o viale della pace, n° 75a - 80195 - roma

REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE LL.PP. e PROTEZIONE CIVILE
D.G. dott. Italo Giulivo
R.U.P. Ing. Sergio Massimo

Oggetto: PROGETTO ELETTRICO "DISTRIBUZIONE IMPIANTO LUX"				lavora: IE 28	scala: 1:100
Piano Terzo					
rev.	descrizione:	controllato da:	approvato da:	formato:	data:
1	Aggiornamento per osservazioni Ente Verificatore	M. Sangiulietti	G. Iazzetta	A0	31 Ottobre 2019
2	Agg. per appello integrato art. 50 c.1-bis D.lgs 50/2016 e sm	G. Iazzetta	G. Iazzetta	A0	05 Febbraio 2020