



Cavi elettrici	Specifiche
	Tensione di esercizio: U0/U = 230/400 V Tipo di posa: su passerella perforata Temperatura ambiente: 30 °C Tipo di cavo: FG16(O)R16

SESTO PIANO

cavo 3.5x95 mm² 70 m
c.d.l. tratto 1.25 (%)

QUINTO PIANO

QUARTO PIANO

TERZO PIANO

SECONDO PIANO

PRIMO PIANO

PIANO TERRA

PIANO INTERRATO



Unione Europea



Regione Campania

PROGRAMMA OPERATIVO POR FESR 2014-2020 - POC 2014-2020
-DD.GG.RR. nn. 585/2017 - 403/2018 - 563/2018 - DGR 170/2018
- OBIETTIVI SPECIFICI 5.3.2 E 4.1 -

PROGETTO DI
"ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO STRATEGICO DI PALAZZO
S.LUCIA IN NAPOLI"
CUP: B68B17000030006

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE

R.T.P.

Ing. Giuseppe Iazzetta
corso ammesso di savona, n° 210 - 80136 - napoli

capogruppo

REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE LL.PP. e PROTEZIONE CIVILE

D.G. dott. Italo Giulivo
R.U.P. Ing. Sergio Massimo

Corvino + millani

via della pace, 11/13 - 80131 - napoli
via corso del sole, 1/7 - 80122 - milano

Studio Valle Progettazioni

creativazione ditta, n° 756 - 0216 - roma

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO SCHEMA ALTIMETRICO IMPIANTO ELETTRICO					versione	data
					IE.49	F.S.
rev.	descrizione	controllato da	approvato da	formato	data	
1	Aggiornamento per inserimento: Ente Verificare	M. Sergianni	G. Iazzetta	Chiusura	31 Ottobre 2018	
2	Agg. per spazio impianto in 2da e 3da Disp. 202016 e ass.	G. Iazzetta	G. Iazzetta	Ad	20 Febbraio 2020	

© Copyright 2009 - Tutti i diritti riservati